

表. 石綿飛散及び暴露防止対策の概要(建築物の解体等に係る石綿ばく防止及び石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル(環境省, R3.3)より抜粋)

石綿含有建材除去等の工法	切断等による除去				切断等によらない除去			封じ込め、囲い込み		切断等によらない除去	切断等による除去	切断等によらない除去	切断等による除去	切断等による除去(電動工具は使用しない)		切断等による除去(電動工具を用いて除去)	
	石綿含有吹付け材		石綿含有保温材等		屋根用折板裏断熱材	石綿含有保温材等		石綿含有吹付け材 石綿含有保温材等	石綿含有成形板等					石綿含有仕上塗材			
建築材料の種類	石綿含有吹付け材		石綿含有保温材等			屋根用折板裏断熱材	石綿含有保温材等		石綿含有吹付け材 石綿含有保温材等		石綿含有成形板等		石綿含有けい酸カルシウム板第1種		石綿含有仕上塗材		
	石綿含有建材除去等作業時の飛散防止方法	作業場を负压隔離養生等	特殊工法(例 グローブバッグの場合) ¹⁾	作業場を负压隔離養生等	特殊工法(例 グローブバッグの場合) ¹⁾		断熱材を折板に付けたままの除去	湿潤化して原形のまま取り外し	非石綿部での切断による除去 ²⁾	作業場を负压隔離養生等	作業場を隔離養生(负压不要)等	原形のまま取り外し	湿潤化等	原形のまま取り外し	作業場を隔離養生(负压不要)等	湿潤化	
(例 高圧水洗除去)						(例 剥離剤併用手工具ケレン除去)										(例 ディスクグラインダー除去)	(例 集じん装置付きディスクグラインダー除去(HEPA フィルタ付き))
事前調査	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
事前調査結果の報告	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
事前調査結果の備え付け	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
										要	要	要	要	要	要	要	要
作業計画の作成	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
大防法及び安衛法・石綿則の届出	要	要	要	要	要	要	安衛法・石綿則は要	要	要	不要	不要	不要	不要	不要	不要	不要	不要
事前調査結果の掲示	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
作業実施の掲示	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
喫煙禁止/飲食禁止の掲示	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
作業主任者の選任	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
特別教育	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
保護具着用	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
作業場への関係者以外立入禁止	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
隔離	负压隔離養生	グローブバッグ	负压隔離養生	グローブバッグ	隔離養生(负压不要) ³⁾	隔離養生(负压不要) ³⁾	不要	负压隔離養生	隔離養生(负压不要) ³⁾	不要	不要 ⁴⁾	不要	隔離養生(负压不要)	不要	不要	隔離養生(负压不要)	要件を満たす場合不要
セキュリティゾーンの設置	要	不要	要	不要	不要	不要	不要	要	不要	-	-	-	-	-	-	-	-
负压の確保、集じん・排気装置の設置	要	高性能真空掃除機による除じん	要	高性能真空掃除機による除じん	不要	不要	不要	要	不要	-	-	-	-	-	-	-	-
機器による漏えいの確認	要	必要に応じて	要	必要に応じて	不要	不要	不要	要	不要	-	-	-	-	-	-	-	-
负压の確認	要	不要	要	不要	不要	不要	不要	要	不要	-	-	-	-	-	-	-	-
湿潤化	常時要	常時要	常時要	常時要	常時要	常時要	通常不要	常時要	常時要	不要	常時要	不要	常時要	常時要	常時要	常時要	要件を満たす場合不要
(飛沫防止等の養生 ⁵⁾)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	必要に応じて	必要に応じて	必要に応じて	必要に応じて	要	要	必要に応じて	必要に応じて
(床防水養生 ⁵⁾)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	要	-	-	-
(汚染水処理 ⁵⁾)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	要	-	-	-
清掃	要	要	要	要	要	要	通常不要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
取り残し等の確認	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
粉じん飛散防止処理	要	要	要	要	要	要	不要	要	要	-	-	-	-	-	-	-	-
隔離解除のための粉じん飛散状況確認	要	不要	要	不要	不要	不要	不要	要	不要	-	-	-	-	-	-	-	-
事前調査結果、作業内容の記録・保管	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要

1) グローブバッグは、局所的に使用されるものである。

2) 石綿含有建材に接触せず、振動等による石綿の飛散のおそれがない場合には対象外。

3) 劣化による飛散が想定される場合は、负压隔離養生等を行う。また、劣化により切断等によらない工法で除去等を行うことが難しい場合は、切断等による工法で除去を行う。

4) 必要に応じて外周囲い養生等を行うことが望ましい。

5) 工法等によって実施が必要な措置。