

冷水系

2019年

	冷水運転機能力合計	冷水往水温度	冷水還水温度 (ダ側)	冷水還水温度	冷水流量	冷水熱量	冷水積算流量	冷水積算熱量		冷水往圧力	冷水往圧力設定 (監視用)	RR-01 入口温度 チラー	RR-01 出口温度 チラー	RR-02 入口温度 チラー	RR-02 出口温度 チラー		
月	GJ/h	℃	℃	℃	m3/h	GJ/h	m3	GJ		kPa	kPa	℃	℃	℃	℃		
2019/1	0.00	16.0	15.0	17.9	1.8	0.01	1339	9.3		657	815	17.2	17.7	17.1	17.8		
2	0.00	15.1	15.6	16.5	1.9	0.01	1283	6.8		657	815	17.3	17.7	17.2	17.7		
3	0.00	17.0	16.7	18.0	2.0	0.01	1488	7.2		657	815	18.7	19.0	18.4	19.0		
4	0.33	15.4	15.4	18.6	4.5	0.09	3026	61.9		682	815	17.4	17.6	18.9	18.4		
5	1.30	9.1	10.0	17.9	12.3	0.43	9068	315.7		735	815	14.4	11.5	14.5	12.2		
6	2.05	8.8	10.8	17.0	29.0	0.97	20895	698.7		739	815	16.6	12.1	13.9	10.6		
7	2.44	8.4	10.7	16.3	48.4	1.43	35826	1067.5		743	815	16.6	11.8	14.9	10.9		
8	2.97	8.8	11.4	14.6	69.8	1.83	51597	1375.6		746	815	18.4	12.9	15.3	11.3		
9	2.80	8.6	11.0	15.7	49.3	1.46	34989	1058.7		744	815	18.7	12.6	14.6	10.7		
10	1.91	8.9	11.1	16.5	25.8	0.88	18991	637.4		745	815	18.8	13.5	12.7	10.1		
11	0.19	16.5	17.4	18.9	4.8	0.09	3380	65.7		677	815	21.7	21.4	18.4	18.3		
12	0.00	18.4	17.9	19.3	2.0	0.01	1521	6.8		657	815	19.7	20.0	19.6	20.1		

冷水系

2020年

[illegible]

温水系－１

2019年

	温水運転機能力合計	温水往水温度	温水還水温度（ヘッダ側）	温水還水温度	温水流量	温水熱量	温水積算流量	温水積算熱量	温水２次P 能力合計 運転機	温水往圧力	温水往圧力設定（監視用）	BH101 イライ入口温度 温水ボ	BH101 イライ出口温度 温水ボ				
月	GJ/h	℃	℃	℃	m3/h	GJ/h	m3	GJ	m3/h	kPa	kPa	℃	℃				
2019/1	1.73	41.2	39.9	39.0	44.9	0.84	33469	632.2	80.0	735	815	34.0	36.5				
2	1.73	42.7	41.0	39.7	38.4	0.78	25603	515.8	77.8	739	815	36.8	39.5				
3	1.48	42.6	41.1	39.1	20.6	0.44	15086	318.9	62.3	738	815	36.7	39.5				
4	0.43	31.0	29.3	29.8	5.7	0.11	4084	82.1	29.1	716	815	30.4	32.9				
5	0.00	21.0	19.3	22.5	0.0	0.00	0	0.0	0.0	736	815	22.6	23.1				
6	0.00	22.7	20.0	24.8	0.0	0.00	0	0.0	0.0	740	815	24.9	25.6				
7	0.00	24.2	20.6	26.7	0.0	0.00	0	0.0	0.0	745	815	26.9	27.8				
8	0.00	26.1	21.2	29.2	0.0	0.00	0	0.0	0.0	748	815	29.0	30.4				
9	0.00	25.3	21.5	28.5	0.0	0.00	0	0.0	0.0	746	815	28.2	29.6				
10	0.00	23.5	20.4	26.4	0.0	0.00	0	0.0	0.0	746	815	26.0	26.6				
11	0.75	35.5	35.6	35.6	8.8	0.18	6188	129.5	40.8	730	815	34.0	36.2				
12	1.70	42.0	41.1	40.4	24.4	0.52	18299	394.6	61.5	734	815	34.8	37.2				

温水系-1

2020年

[illegible]

熱量演算－１大、小ホール他

2019年

	冷水積算熱量	温水積算熱量	大ホール 積算熱量	ホール・ホワイエ 積算熱量	ホール・ホワイエ 積算熱量	ホール・舞台 積算熱量	ホール・舞台 積算熱量	ホール・舞台 積算熱量	舞台温水 積算熱量				共用冷水 積算熱量	舞台冷水 積算熱量		冷温水合計 積算熱量		
月	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ				GJ	GJ		GJ		
2019/1	9.3	632.2	13.58	0.07	142.30	0.00	42.77	29.26					45.17	0.00		58.75		
2	6.8	515.8	14.17	0.03	132.26	0.00	29.05	27.31					38.57	0.00		52.74		
3	7.2	318.9	15.61	0.04	74.80	0.07	31.36	21.89					28.37	0.03		43.98		
4	61.9	82.1	6.22	5.82	22.70	0.55	9.12	2.42					7.70	0.51		13.92		
5	315.7	0.0	1.93	77.47	0.00	5.46	0.00	0.00					5.30	1.16		7.23		
6	698.7	0.0	5.16	174.02	0.00	22.13	0.00	0.00					22.30	9.46		27.46		
7	1067.5	0.0	17.00	323.24	0.00	37.66	0.00	0.00					40.98	36.64		57.98		
8	1375.6	0.0	27.34	351.27	0.01	68.14	0.00	0.00					70.59	57.96		97.93		
9	1058.7	0.0	20.69	308.61	0.00	55.69	0.00	0.00					53.94	47.28		74.63		
10	637.4	0.0	9.39	142.11	0.00	25.72	0.00	0.00					26.44	25.53		35.83		
11	65.7	129.5	5.87	13.15	51.07	3.14	5.05	1.10					17.96	3.16		23.83		
12	6.8	394.6	13.20	0.06	88.94	0.02	26.24	26.90					35.39	0.04		48.59		

熱量演算—1大、小木—ル他

2020年

[illegible]

各熱量積算

2019年

[illegible]

各熱量積算

2020年

[illegible]