

		免震部材断面表（１）		A1：1/20 A3：1/40		1.同等の性能を有する大臣認定品を採用する場合は、監督職員の承諾を得ること。 2.ベースプレートの反りについては、特記26.7.2を満たすこと。					
符 号		IR9		IR10A		IR10B		IR11		IR12	
天然 ゴム系積層 ゴムアイソレータ											
		フランジ 中間鋼板 内部ゴム 被覆ゴム		フランジ 中間鋼板 内部ゴム 被覆ゴム		フランジ 中間鋼板 内部ゴム 被覆ゴム		フランジ 中間鋼板 内部ゴム 被覆ゴム		フランジ 中間鋼板 内部ゴム 被覆ゴム	
		PL-45x1250 φ △PL-4.4x900 φ 31枚 t=5.35 32層 t=8.0		PL-50x1400 φ △PL-4.4x1000 φ 31枚 t=6.0 32層 t=8.0		PL-50x1400 φ △PL-4.4x1000 φ 31枚 t=6.0 32層 t=8.0		PL-50x1500 φ △PL-4.4x1100 φ 31枚 t=6.65 32層 t=8.0		PL-50x1600 φ △PL-4.4x1200 φ 31枚 t=7.2 32層 t=8.0	
		備 考 低弾性仕様		備 考 低弾性仕様		備 考 高面圧仕様		備 考 高面圧仕様		備 考 高面圧仕様	
上部・下部 ヘルムスシート											
		上部ベースプレート 下部ベースプレート アンカーボルト		上部ベースプレート 下部ベースプレート アンカーボルト		上部ベースプレート 下部ベースプレート アンカーボルト		上部ベースプレート 下部ベースプレート アンカーボルト		上部ベースプレート 下部ベースプレート アンカーボルト	
		BPL-40* x1250 φ △BPL-28x1250 φ 12-M27		BPL-40* x1400 φ △BPL-28x1400 φ 12-M27		BPL-40* x1400 φ △BPL-28x1400 φ 12-M30		BPL-40* x1500 φ △BPL-28x1500 φ 12-M30		BPL-40* x1600 φ △BPL-28x1600 φ 12-M33	
		*上部ベースプレート板厚は、40mm以上かつ取付く柱板厚の2サイズアップ以上とする。*上部ベース									