2021(令和3)年度　毎日検査結果集計表

１日１回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果（残留塩素濃度）に関する検査は，市内22か所で実施しました。2021(令和3)年度の検査の結果，残留塩素濃度は0.1～0.5㎎/Lの範囲にあり，水道法施行規則第17条第１項第３号による残留塩素濃度の規定（0.1㎎/L以上）に適合していました。また，残留塩素濃度の平均値は0.1～0.4㎎/Lであり，適切な残留塩素濃度が確保されています。

場所名		堺町	高須本町	長浜	大津	十津	種崎	長尾山町	潮見台
残留塩素	年間最高値 (mg/L)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3
	年間最低値 (mg/L)	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
	年間平均値 (mg/L)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3
	0.5mg/L 以上 （回）	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.1mg/L 未満 （回）	0	0	0	0	0	0	0	0
外観の異常（色，濁り） （回）		0	0	0	0	0	0	0	0

場所名		円行寺	一宮東町	みづき	南河ノ瀬町	神田	春野町 弘岡下	春野町 南ヶ丘	春野町 内ノ谷
残留塩素	年間最高値 (mg/L)	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3
	年間最低値 (mg/L)	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2
	年間平均値 (mg/L)	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3
	0.5mg/L 以上 （回）	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.1mg/L 未満 （回）	0	0	0	0	0	0	0	0
外観の異常（色，濁り） （回）		0	0	0	0	0	0	0	0

場所名		朝倉米田	行川	領家	鏡小浜	土佐山弘瀬	土佐山平石		
残留塩素	年間最高値 (mg/L)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.1	0.5		
	年間最低値 (mg/L)	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.4		
	年間平均値 (mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.4		
	0.5mg/L 以上 （回）	0	0	0	0	0	18		
	0.1mg/L 未満 （回）	0	0	0	0	0	0		
外観の異常（色，濁り） （回）		0	0	0	0	0	0		