

予定最大需要電力

仕様書別紙2-4

No.	施設 グループ	需要場所 施設名	自動検針 装置	予定最大需要電力(kW)											
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	A	本庁舎	有	796	727	604	506	391	704	771	792	781	546	397	775
2	A	たかじょう庁舎	有	250	232	193	148	126	249	260	274	265	221	111	232
3	A	春野公民館	有	37	27	12	31	21	31	41	48	41	23	14	28
4	A	土佐山公民館	有	22	23	19	14	8	10	17	18	14	12	18	25
5	A	三里文化会館	有	153	98	142	57	26	119	147	162	137	88	123	183
6	A	南ヶ丘コミュニティセンター	有	26	26	23	21	12	17	24	31	24	17	12	29
7	A	朝倉総合市民会館	有	51	46	42	30	31	49	57	61	48	45	26	46
8	A	下知コミュニティセンター	有	49	43	30	27	22	44	57	61	40	27	15	57
9	A	初月ふれあいセンター	有	29	23	15	9	10	23	28	31	26	17	11	27
10	A	五台山ふれあいセンター	有	27	15	12	12	14	20	28	29	27	15	7	21
11	A	介良ふれあいセンター	有	27	21	21	12	8	25	31	33	31	8	11	24
12	A	長浜ふれあいセンター	有	33	27	21	16	15	23	29	33	36	23	16	27
13	A	畜場	有	231	210	169	122	122	177	188	188	191	134	141	233
14	A	旧御豊瀬小学校	有	6	8	7	10	4	5	4	4	3	6	6	7
15	A	鏡生活支援ハウスほほえみ	有	48	44	35	29	19	36	38	49	38	28	29	43
16	A	西部健康福祉センター	有	87	87	71	43	51	91	108	103	82	77	66	88
17	A	保健福祉センター	有	81	80	67	54	63	75	86	89	87	73	62	79
18	A	東部健康福祉センター	有	95	95	86	54	46	85	91	99	98	72	58	97
19	A	春野あじさい会館	有	75	80	85	35	38	88	103	93	94	81	35	73
20	A	南部健康福祉センター	有	114	133	98	50	83	107	132	143	98	86	60	133
21	A	障害者福祉センター	有	52	51	38	22	23	50	54	56	46	29	25	47
22	A	土佐山健康福祉センター	有	70	65	56	32	28	41	49	49	44	34	48	68
23	A	宮前保育園	有	88	78	59	29	28	37	45	49	46	36	43	68
24	A	大津保育園	有	64	59	46	38	40	56	63	68	65	45	34	62
25	A	旭保育園	有	52	48	35	24	23	41	54	60	62	32	22	50
26	A	中野保育園	有	45	36	29	26	24	48	58	59	58	39	18	42
27	A	愛善保育園	有	66	56	39	26	26	55	62	64	57	43	20	62
28	A	春野弘岡中保育園	有	46	44	35	26	24	40	48	50	51	31	25	45
29	A	長浜保育園	有	47	41	29	18	21	31	50	49	54	29	19	41
30	A	さえんば保育園	有	74	74	46	41	39	70	75	81	72	56	42	77
31	A	若葉保育園	有	90	88	78	38	48	85	86	93	90	57	37	85

予定最大需要電力

仕様書別紙2-4

No.	施設 グループ	需要場所 施設名	自動検針 装置	予定最大需要電力(kW)											
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
32	D	菖蒲谷プラスチック減容工場	有	142	134	125	107	116	119	121	120	119	111	107	136
33	D	三里最終処分場	有	41	44	38	38	35	36	51	42	43	36	36	40
34	D	クリーンセンター	有	67	66	50	46	49	69	67	67	59	54	46	70
35	D	東部環境センター	有	351	344	332	401	396	393	354	355	342	330	332	332
36	D	旭グリーンヒルズ団地下水道汚水 処理施設	有	35	35	35	36	42	35	35	36	35	35	35	36
37	D	望海ヶ丘団地下水道汚水処理施設	有	31	26	34	30	30	30	29	29	30	29	30	31
38	D	平和団地下水道汚水処理施設	有	30	30	29	30	29	28	33	28	29	30	29	29
39	A	国民宿舎桂浜荘	有	29	32	25	26	30	24	27	21	21	29	34	25
40	D	桂浜汚水処理施設	有	18	17	18	18	19	17	17	17	16	17	18	17
41	A	中山間地域構造改善センター	有	48	54	34	11	12	47	41	50	42	11	14	46
42	A	土佐山夢産地パーク交流館	有	41	38	32	37	41	44	39	40	48	51	44	41
43	A	土佐山庁舎	有	19	17	15	14	9	12	12	15	13	8	12	17
44	B	高知市卸売市場	有	524	491	460	505	512	698	729	778	701	543	458	558
45	D	クリーンセンター諸木	有	24	25	25									
46	D	クリーンセンター中央	有	30	32	33									
47	C	米田古川ポンプ場	有	32	19	54	43	43	56	58	58	61	42	21	21
48	C	針木ポンプ場	有	12	8	14	8	25	24	71	41	35	22	8	7
49	C	高知仁井田ポンプ	有	34	36	40	42	42	42	46	42	45	40	41	35
50	C	長浜原ポンプ場	有	66	62	58	54	59	59	70	60	65	55	54	53
51	C	下知排水機場	有	83	98	102	68	106	107	148	123	147	123	78	79
52	C	太田川排水機場	有	37	41	58	53	56	58	59	57	58	52	47	35
53	C	東石立排水機場	有	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
54	C	竹島第一排水機場	有	90	89	92	90	91	124	114	90	111	88	92	93
55	C	新田東排水機場	有	5	5	67	45	54	80	84	70	74	47	26	5
56	C	福井第二排水機場	有	1	1	6	2	2	2	42	34	20	1	2	2
57	C	上本宮排水機場	有	7	6	6	7	4	6	29	13	17	4	7	7
58	C	米田排水機場	有	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
59	C	北吸江排水機場	有	4	3	4	3	3	3	5	3	5	4	3	3
60	C	新木排水機場	有	9	11	16	3	10	21	32	13	28	15	2	6
61	C	種崎排水機場	有	8	9	22	19	30	28	40	28	41	30	18	6
62	C	横浜東排水機場	有	25	25	28	27	28	40	46	42	36	28	26	26

予定最大需要電力

仕様書別紙2-4

No.	施設 グループ	需要場所 施設名	自動検針 装置	予定最大需要電力(kW)											
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
63	C	長浜産業団地排水機場	有	3	3	6	6	6	23	31	28	46	29	5	4
64	C	宇賀谷排水機場	有	10	5	18	11	22	20	22	28	23	20	14	2
65	C	東秦泉寺排水機場	有	3	2	3	3	2	16	25	3	3	3	3	3
66	B	わんぱくこうち	有	150	138	122	96	74	97	100	107	103	96	96	146
67	B	はりまや橋公園	有	64	62	61	66	68	69	72	70	70	69	66	67
68	B	城西公園	有	24	23	23	25	26	25	28	25	26	25	26	25
69	B	高知市消防団本部	有	20	17	12	7	6	10	13	10	12	5	7	20
70	B	高知市北消防署	有	58	54	38	30	36	50	54	51	46	33	30	52
71	B	東消防署	有	29	32	28	29	30	32	33	31	33	32	29	30
72	B	東消防署東部出張所	有	16	15	13	8	8	16	18	22	17	14	10	16
73	B	中央消防署	有	47	42	40	27	27	37	37	44	41	32	33	52
74	B	中央消防署西出張所	有	38	32	24	16	17	21	22	24	26	21	18	38
75	B	南消防署	有	49	51	37	33	35	41	48	50	48	37	36	50
76	C	針木給食センター	有	207	169	157	195	216	301	269	241	268	231	180	169
77	C	長浜給食センター	有	258	211	174	219	206	285	375	266	330	253	209	237
78	A	第六小学校	有	52	42	33	29	40	63	63	35	57	41	34	40
79	A	第四小学校	有	55	61	40	35	37	64	66	37	64	50	37	53
80	A	はりまや橋小学校	有	119	100	70	69	69	143	158	53	125	76	71	109
81	A	昭和小学校	有	103	93	88	65	69	114	119	61	127	72	76	90
82	A	江陽小学校	有	132	126	101	97	99	137	133	98	134	121	108	122
83	A	小高坂小学校	有	77	69	57	45	47	100	94	50	85	58	50	61
84	A	潮江南小学校	有	64	57	44	45	49	71	75	58	80	58	48	48
85	A	潮江東小学校	有	73	66	56	50	53	74	70	49	72	50	51	64
86	A	潮江小学校	有	80	72	55	46	47	89	91	45	87	69	50	80
87	A	神田小学校	有	106	92	80	67	62	102	117	48	117	66	74	75
88	A	横内小学校	有	175	154	105	82	115	186	192	89	210	153	84	145
89	A	旭東小学校	有	89	78	60	44	49	105	97	54	90	61	49	68
90	A	旭小学校	有	95	87	73	53	59	104	112	66	107	71	61	88
91	A	朝倉小学校	有	89	80	64	56	67	114	116	54	111	80	58	75
92	A	鴨田小学校	有	115	113	92	93	93	120	118	47	116	111	94	105
93	A	朝倉第二小学校	有	107	103	69	66	78	118	108	61	116	91	74	103

予定最大需要電力

仕様書別紙2-4

No.	施設 グループ	需要場所 施設名	自動検針 装置	予定最大需要電力(kW)											
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
94	A	一ツ橋小学校	有	69	60	49	37	60	87	105	52	87	63	44	55
95	A	初月小学校	有	160	152	82	76	110	215	222	66	230	150	80	151
96	A	泉野小学校	有	117	92	56	49	52	159	172	104	183	76	58	127
97	A	秦小学校	有	116	95	61	57	53	129	129	68	124	82	54	96
98	A	江ノ口小学校	有	63	51	39	39	40	70	73	38	70	51	32	67
99	A	久重小学校	有	84	88	82	48	29	50	64	33	67	29	30	81
100	A	五台山小学校	有	50	50	33	26	31	60	61	60	62	44	32	54
101	A	介良小学校	有	116	125	80	56	96	152	157	82	161	94	60	97
102	A	介良潮見台小学校	有	139	122	92	68	70	167	164	88	161	92	78	125
103	A	大津小学校	有	126	114	83	76	76	174	177	119	178	125	86	133
104	A	高須小学校	有	104	93	79	75	80	110	104	55	108	75	78	86
105	A	布師田小学校	有	47	47	40	26	27	50	59	50	61	43	27	47
106	A	一宮小学校	有	159	124	85	49	55	183	168	109	167	101	60	134
107	A	一宮東小学校	有	121	109	48	47	53	137	140	77	133	90	55	119
108	A	十津小学校	有	82	77	57	52	56	66	82	60	88	62	57	66
109	A	三里小学校	有	73	58	41	36	52	95	98	71	104	70	39	62
110	A	横浜小学校	有	105	81	53	39	45	131	130	100	141	92	49	104
111	A	横浜新町小学校	有	160	144	104	78	88	198	195	164	217	140	87	174
112	A	長浜小学校	有	103	97	69	56	65	145	155	135	152	103	65	97
113	A	浦戸小学校	有	45	40	28	19	22	58	66	41	60	37	20	45
114	A	鏡小学校	有	45	30	18	13	13	36	41	37	30	22	13	32
115	A	春野東小学校	有	102	87	59	64	83	159	160	126	166	101	56	102
116	A	春野西小学校	有	109	102	74	45	67	127	131	78	120	92	39	106
117	A	朝倉中学校	有	90	80	49	44	71	116	127	58	109	81	30	83
118	A	大津中学校	有	74	75	52	30	33	113	111	112	114	94	31	75
119	A	城西中学校	有	76	68	53	40	54	79	92	64	76	61	39	62
120	A	城東中学校	有	81	83	41	39	43	95	110	74	96	65	34	58
121	A	潮江中学校	有	84	79	59	40	41	81	92	86	88	55	43	76
122	A	旭中学校	有	63	59	39	32	30	65	72	55	65	42	31	49
123	A	西部中学校	有	76	68	52	37	54	72	75	51	71	59	37	62
124	A	城北中学校	有	81	66	54	46	43	64	85	62	88	58	45	56

予定最大需要電力

仕様書別紙2-4

No.	施設 グループ	需要場所 施設名	自動検針 装置	予定最大需要電力(kW)											
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
125	A	愛宕中学校	有	83	76	46	36	39	86	86	69	86	71	39	58
126	A	青柳中学校	有	63	55	37	27	31	85	96	90	91	58	29	62
127	A	介良中学校	有	66	68	43	30	43	90	97	99	97	69	34	64
128	A	一宮中学校	有	123	98	66	71	72	162	165	148	166	103	53	108
129	A	三里中学校	有	79	73	50	34	38	108	105	100	105	57	38	71
130	A	横浜中学校	有	85	71	49	31	50	133	126	132	131	73	32	72
131	A	南海中学校	有	81	72	61	37	39	83	98	88	99	60	36	85
132	A	鏡中学校	有	31	32	20	18	19	28	33	27	34	16	14	27
133	A	春野中学校	有	85	74	46	37	45	109	124	120	116	75	34	63
134	A	春野中学校夜間照明	有	62	62	61	62	62	62	62	62	62	62	62	61
135	A	行川学園	有	55	50	35	31	33	38	39	27	48	32	32	46
136	A	土佐山学舎	有	80	87	58	31	36	65	70	65	64	41	42	85
137	A	高知特別支援学校	有	97	86	76	59	97	157	159	119	160	102	58	89
138	A	高知商業高等学校	有	238	219	135	149	144	261	246	197	258	178	181	198
139	A	潮江市民図書館	有	28	24	17	15	13	20	30	38	30	16	15	21
140	A	オーテピア高知図書館	有	352	352	354	385	389	448	464	466	456	393	388	366

施設グループ別集計

施設グループ		最大需要電力(kW)											
記号	グループ概要	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
A	業務用	9,127	8,334	6,400	5,122	5,401	9,741	10,349	8,272	10,208	7,112	5,250	8,486
B	業務用季節別時間帯別	1,019	957	858	842	839	1,096	1,154	1,212	1,123	907	809	1,054
C	産業用	897	806	928	901	1,008	1,298	1,569	1,243	1,416	1,090	840	797
D	産業用季節別時間帯別	769	753	719	706	716	727	707	694	673	642	633	691