

針木浄水場 鏡川原水(鏡川第2取水所前)

令和6年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	130	690	210	510	56	490	540	600	120	91	44	72	690	44	300	12	12	1
	2	大腸菌	－	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	－	－	－	12	12	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.23	0.27	0.12	0.22	0.12	0.18	0.30	0.32	0.14	0.11	0.13	0.12	0.32	0.11	0.19	12	12	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	12	12	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.01	－	－	－	－	－	0.03	－	－	－	－	－	0.03	0.01	0.02	2	2	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.03	－	－	－	－	－	0.04	－	－	－	－	－	0.04	0.03	0.04	2	2	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.047	－	－	－	－	－	0.070	－	－	－	－	－	0.070	0.047	0.058	2	2	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	0.005	ND	ND	1	2	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	2.6	－	－	－	－	－	3.1	－	－	－	－	－	3.1	2.6	2.8	2	2	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.005	－	－	－	－	－	0.007	－	－	－	－	－	0.007	0.005	0.006	2	2	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	2.3	2.4	2.2	2.0	2.1	2.2	2.3	2.3	2.4	2.5	2.5	2.6	2.6	2.0	2.3	12	12	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	31	－	－	－	－	－	39	－	－	－	－	－	39	31	35	2	2	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	45	－	－	－	－	－	67	－	－	－	－	－	67	45	56	2	2	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	0.000001	ND	ND	ND	0.000003	0.000003	0.000001	0.000002	0.000003	ND	ND	5	12	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	ND	0.000002	0.000003	0.000002	ND	0.000002	ND	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	ND	0.000001	8	12	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5	0.6	12	12	0.1
	47	pH値	－	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.7	8.0	7.8	7.9	7.7	8.0	7.7	7.8	－	12	－
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	49	臭気	－	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	－	－	－	12	12	－
	50	色度	(度)	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	2	3	12	12	1
	51	濁度	(度)	1.8	2.3	2.0	1.7	2.7	2.2	1.9	2.3	0.7	0.7	0.8	1.7	2.7	0.7	1.7	12	12	0.1

針木浄水場 仁淀川原水(仁淀川導水渠)

令和6年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	ND	ND	1	3	ND	ND	ND	ND	ND	3	ND	ND	2	12	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	0	12	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.31	0.28	0.23	0.29	0.24	0.29	0.29	0.37	0.23	0.25	0.24	0.33	0.37	0.23	0.28	12	12	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	12	12	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02	－	－	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	0.02	0.02	0.02	2	2	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	2.9	－	－	－	－	－	3.2	－	－	－	－	－	3.2	2.9	3.0	2	2	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	0.003	0.001	0.002	2	2	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	2.7	2.4	2.3	2.0	2.3	2.2	2.2	2.3	2.7	2.9	3.1	3.5	3.5	2.0	2.6	12	12	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	34	－	－	－	－	－	37	－	－	－	－	－	37	34	36	2	2	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	50	－	－	－	－	－	59	－	－	－	－	－	59	50	54	2	2	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	12	12	0.1
	47	pH値	－	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	－	12	－
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.1

針木浄水場 着水井

令和6年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	1	2	1	ND	ND	2	5	6	5	ND	ND	ND	6	ND	2	7	12	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	2	12	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.31	0.28	0.26	0.29	0.24	0.29	0.29	0.37	0.23	0.25	0.24	0.33	0.37	0.23	0.28	12	12	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	12	12	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02	－	－	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	0.02	0.02	0.02	2	2	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	2.8	－	－	－	－	－	3.1	－	－	－	－	－	3.1	2.8	3.0	2	2	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	0.002	ND	0.001	1	2	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	2.7	2.5	2.4	2.1	2.3	2.2	2.3	2.3	2.7	2.9	3.1	3.5	3.5	2.1	2.6	12	12	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	34	－	－	－	－	－	37	－	－	－	－	－	37	34	36	2	2	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	50	－	－	－	－	－	62	－	－	－	－	－	62	50	56	2	2	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	12	12	0.1
	47	pH値	－	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.6	7.4	7.4	7.6	7.3	7.4	－	12	－
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.06	ND	ND	ND	ND	ND	0.06	ND	ND	1	12	0.1

針木浄水場 配水池

令和6年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	0	12	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.32	0.28	0.25	0.30	0.24	0.29	0.29	0.36	0.23	0.24	0.23	0.33	0.36	0.23	0.28	12	12	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	12	12	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02	－	－	－	0.02	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.02	0.02	0.02	4	4	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	0.05	ND	0.04	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05	ND	ND	2	12	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	0.0008	－	0.0016	－	－	－	0.0014	－	－	0.0003	－	0.0016	0.0003	0.0010	4	4	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	0.0005	－	0.0007	－	－	－	0.0008	－	－	0.0005	－	0.0008	0.0005	0.0006	4	4	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	0.0022	－	0.0037	－	－	－	0.0036	－	－	0.0013	－	0.0037	0.0013	0.0027	4	4	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	0.0009	－	0.0014	－	－	－	0.0014	－	－	0.0005	－	0.0014	0.0005	0.0010	4	4	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.03	－	－	－	0.04	－	0.04	－	－	0.03	－	－	0.04	0.03	0.04	4	4	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	3.2	－	－	－	3.4	－	3.4	－	－	3.6	－	－	3.6	3.2	3.4	4	4	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	3.6	3.3	3.2	3.0	3.2	3.1	3.1	3.4	3.6	3.8	3.9	4.4	4.4	3.0	3.5	12	12	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	33	－	－	－	35	－	37	－	－	40	－	－	40	33	36	4	4	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	56	－	－	－	54	－	57	－	－	55	－	－	57	54	56	4	4	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	12	12	0.1
	47	pH値	－	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	－	12	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.1

針木浄水場 配水池

令和6年度

採水月				(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	15	農薬類	－	－	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	4	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.40	0.39	0.43	0.41	0.47	0.49	0.44	0.43	0.45	0.45	0.43	0.42	0.49	0.39	0.43	－	12	－	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	33	－	－	－	35	－	37	－	－	40	－	－	40	33	36	4	4	1	－
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	－	0	4	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	3.5	－	－	－	3.5	－	3.5	－	－	1.8	－	－	3.5	1.8	3.1	4	4	0.9	－
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	56	－	－	－	54	－	57	－	－	55	－	－	57	54	56	4	4	1	－
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.1
	26	pH値	－	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	－	12	－	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1.6	－	－	－	-1.5	－	-1.4	－	－	-1.4	－	－	-1.4	-1.6	-1.5	－	4	－	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	1	ND	ND	1	12	1	－
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.03	－	－	－	0.04	－	0.04	－	－	0.03	－	－	0.04	0.03	0.04	4	4	0.01	－
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000005
	独 自 項 目	採水時刻	－	8:45	8:45	8:55	9:00	8:45	8:40	8:50	8:40	8:50	8:40	8:45	8:45	－	－	－	－	12	－	－
		気温	(℃)	16.6	17.5	24.6	25.5	31.2	28.4	23.3	16.8	7.1	4.2	8.3	6.5	31.2	4.2	17.5	－	12	－	－
		水温	(℃)	12.8	16.5	19.5	21.5	23.2	23.9	23.0	20.7	14.7	11.5	11.3	11.1	23.9	11.1	17.5	－	12	－	－
		アンモニア態窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
総アルカリ度		(mg/L)	32	－	－	－	35	－	36	－	－	38	－	－	38	32	35	4	4	1	－	
溶存酸素		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	
生物化学的酸素要求量(BOD)		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	
硫酸イオン		(mg/L)	5.3	5.0	4.9	4.3	4.6	4.4	4.6	4.7	5.6	5.8	6.1	5.6	6.1	4.3	5.1	12	12	1.0	－	
電気伝導率		(mS/m)	8.6	8.6	8.4	7.7	8.9	8.5	9.2	9.1	9.8	10.0	10.2	8.9	10.2	7.7	9.0	12	12	0.1	－	
総窒素		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	
総リン		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	
リン酸態リン		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010	
浮遊物質(SS)		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
大腸菌数		(MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
嫌気性芽胞菌		(個/10mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
生物総数		(n/mL)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	－	12	－	－
総酸度		(mg/L)	4	－	－	－	4	－	4	－	－	－	2	－	－	4	2	4	4	4	1	－
カリウム		(mg/L)	0.5	－	－	－	0.6	－	0.6	－	－	－	0.4	－	－	0.6	0.4	0.5	4	4	0.1	－
マグネシウム		(mg/L)	1.6	－	－	－	1.5	－	1.5	－	－	－	1.9	－	－	1.9	1.5	1.6	4	4	1.0	－
カルシウム		(mg/L)	12.0	－	－	－	12.3	－	13.3	－	－	－	14.2	－	－	14.2	12.0	13.0	4	4	1.0	－
1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0002	－
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0004	－
キシレン		(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0006	－
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0002	－
クリプトスポリジウム		(個/10L)	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	1	－
ジアルジア		(個/10L)	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	1	－
紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001	
備考																						

針木浄水場系 給水栓(浦戸)

令和6年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	0	12	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.31	0.27	0.27	0.28	0.24	0.31	0.27	0.32	0.24	0.24	0.23	0.29	0.32	0.23	0.27	12	12	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	12	12	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02	－	－	－	0.02	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.02	0.02	0.02	4	4	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05	ND	ND	1	12	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	0.0019	－	0.0034	－	－	－	0.0021	－	－	0.0008	－	0.0034	0.0008	0.0020	4	4	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	0.0009	－	0.0014	－	－	－	0.0014	－	－	0.0008	－	0.0014	0.0008	0.0011	4	4	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	0.0044	－	0.0073	－	－	－	0.0057	－	－	0.0026	－	0.0073	0.0026	0.0050	4	4	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	0.0016	－	0.0025	－	－	－	0.0020	－	－	0.0010	－	0.0025	0.0010	0.0018	4	4	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	0.0002	－	－	ND	－	0.0002	ND	ND	1	4	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.03	－	－	－	0.04	－	0.04	－	－	0.03	－	－	0.04	0.03	0.04	4	4	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	3.2	－	－	－	3.3	－	3.4	－	－	3.5	－	－	3.5	3.2	3.4	4	4	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	3.6	3.4	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9	4.5	4.5	3.1	3.5	12	12	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	33	－	－	－	35	－	37	－	－	41	－	－	41	33	36	4	4	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	55	－	－	－	54	－	58	－	－	56	－	－	58	54	56	4	4	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	12	12	0.1
	47	pH値	－	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	－	12	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.1

針木浄水場系 給水栓(介良)

令和6年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	0	12	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.46	0.48	0.50	0.51	0.46	0.47	0.47	0.49	0.45	0.46	0.46	0.45	0.51	0.45	0.47	12	12	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	12	12	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02	－	－	－	0.02	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.02	0.02	0.02	4	4	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	0.0007	－	0.0012	－	－	－	0.0007	－	－	0.0003	－	0.0012	0.0003	0.0007	4	4	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	0.0007	－	0.0009	－	－	－	0.0009	－	－	0.0006	－	0.0009	0.0006	0.0008	4	4	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	0.0024	－	0.0035	－	－	－	0.0029	－	－	0.0014	－	0.0035	0.0014	0.0026	4	4	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	0.0008	－	0.0012	－	－	－	0.0010	－	－	0.0005	－	0.0012	0.0005	0.0009	4	4	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	0.0002	－	0.0002	－	－	－	0.0003	－	－	ND	－	0.0003	ND	ND	3	4	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01	－	－	－	0.02	－	0.02	－	－	0.01	－	－	0.02	0.01	0.02	4	4	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	5.8	－	－	－	6.1	－	6.7	－	－	6.4	－	－	6.7	5.8	6.2	4	4	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	4.5	4.4	4.1	3.9	3.8	3.6	3.7	3.8	4.0	4.1	4.2	4.5	4.5	3.6	4.0	12	12	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	44	－	－	－	45	－	47	－	－	49	－	－	49	44	46	4	4	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	75	－	－	－	68	－	78	－	－	74	－	－	78	68	74	4	4	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.1	0.1	0.1	0.1	ND	0.1	ND	0.1	0.1	ND	ND	0.1	0.1	ND	ND	8	12	0.1
	47	pH値	－	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	－	12	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.1

針木浄水場系 給水栓(一宮)

令和6年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	0	12	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.33	0.28	0.28	0.30	0.26	0.31	0.30	0.34	0.24	0.26	0.24	0.32	0.34	0.24	0.29	12	12	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	12	12	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02	－	－	－	0.02	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.02	0.02	0.02	4	4	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05	ND	ND	1	12	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	0.0011	－	0.0028	－	－	－	0.0016	－	－	0.0005	－	0.0028	0.0005	0.0015	4	4	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	0.0008	－	0.0010	－	－	－	0.0012	－	－	0.0007	－	0.0012	0.0007	0.0009	4	4	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	0.0031	－	0.0060	－	－	－	0.0047	－	－	0.0020	－	0.0060	0.0020	0.0040	4	4	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	0.0012	－	0.0022	－	－	－	0.0017	－	－	0.0008	－	0.0022	0.0008	0.0015	4	4	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	0.0002	－	－	ND	－	0.0002	ND	ND	1	4	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.03	－	－	－	0.04	－	0.04	－	－	0.03	－	－	0.04	0.03	0.04	4	4	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	3.4	－	－	－	3.7	－	3.6	－	－	3.6	－	－	3.7	3.4	3.6	4	4	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	3.7	3.4	3.2	3.1	3.2	3.1	3.1	3.4	3.5	3.8	3.9	4.5	4.5	3.1	3.5	12	12	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	35	－	－	－	35	－	38	－	－	41	－	－	41	35	37	4	4	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	60	－	－	－	56	－	64	－	－	58	－	－	64	56	60	4	4	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	12	12	0.1
	47	pH値	－	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	－	12	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.1

針木浄水場系 給水栓(池)

令和6年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	ND	ND	1	12	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	0	12	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	0.002	－	0.001	－	－	ND	－	－	0.002	ND	ND	2	4	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.31	0.27	0.27	0.29	0.24	0.31	0.28	0.32	0.24	0.24	0.23	0.29	0.32	0.23	0.27	12	12	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	12	12	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02	－	－	－	0.02	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.02	0.02	0.02	4	4	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	0.05	ND	0.04	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05	ND	ND	2	12	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	0.0013	－	0.0028	－	－	－	0.0016	－	－	0.0007	－	0.0028	0.0007	0.0016	4	4	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	0.0008	－	0.0011	－	－	－	0.0012	－	－	0.0008	－	0.0012	0.0008	0.0010	4	4	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	0.0034	－	0.0061	－	－	－	0.0047	－	－	0.0024	－	0.0061	0.0024	0.0042	4	4	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	0.0013	－	0.0022	－	－	－	0.0017	－	－	0.0009	－	0.0022	0.0009	0.0015	4	4	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	0.0002	－	－	ND	－	0.0002	ND	ND	1	4	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.03	－	－	－	0.04	－	0.04	－	－	0.03	－	－	0.04	0.03	0.04	4	4	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	3.2	－	－	－	3.4	－	3.4	－	－	3.5	－	－	3.5	3.2	3.4	4	4	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	3.6	3.3	3.2	3.1	3.2	3.1	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9	4.5	4.5	3.1	3.5	12	12	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	35	－	－	－	35	－	36	－	－	41	－	－	41	35	37	4	4	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	54	－	－	－	57	－	60	－	－	58	－	－	60	54	57	4	4	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	12	12	0.1
	47	pH値	－	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	－	12	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.1

旭浄水場 着水井

令和6年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	2	ND	ND	4	ND	ND	1	ND	ND	2	4	ND	ND	4	12	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	0	12	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.27	0.37	0.40	0.43	0.51	0.52	0.32	0.40	0.29	0.26	0.27	0.22	0.52	0.22	0.36	12	12	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	12	12	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02	－	－	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	0.02	0.02	0.02	2	2	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	2.8	－	－	－	－	－	3.4	－	－	－	－	－	3.4	2.8	3.1	2	2	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	2.4	2.5	2.4	2.4	2.3	2.5	2.4	2.4	2.5	2.7	2.8	2.7	2.8	2.3	2.5	12	12	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	35	－	－	－	－	－	39	－	－	－	－	－	39	35	37	2	2	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	50	－	－	－	－	－	57	－	－	－	－	－	57	50	54	2	2	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	12	12	0.1
	47	pH値	－	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	－	12	－
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	51	濁度	(度)	ND	ND	0.07	0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.07	ND	ND	2	12	0.1

旭浄水場 配水池

令和6年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	0	12	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.26	0.34	0.40	0.42	0.52	0.52	0.30	0.39	0.29	0.25	0.27	0.22	0.52	0.22	0.35	12	12	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	12	12	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02	－	－	－	0.03	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.03	0.02	0.02	4	4	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	0.0005	－	0.0006	－	－	－	0.0006	－	－	0.0002	－	0.0006	0.0002	0.0005	4	4	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	0.0006	－	0.0007	－	－	－	0.0008	－	－	0.0004	－	0.0008	0.0004	0.0006	4	4	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	0.0018	－	0.0021	－	－	－	0.0023	－	－	0.0010	－	0.0023	0.0010	0.0018	4	4	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	0.0007	－	0.0008	－	－	－	0.0009	－	－	0.0004	－	0.0009	0.0004	0.0007	4	4	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.04	－	－	－	0.05	－	0.05	－	－	0.03	－	－	0.05	0.03	0.04	4	4	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	2.9	－	－	－	3.6	－	3.5	－	－	3.4	－	－	3.6	2.9	3.4	4	4	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	2.9	3.0	2.9	2.8	2.8	3.0	2.9	2.9	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4	2.8	3.0	12	12	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	34	－	－	－	43	－	39	－	－	41	－	－	43	34	39	4	4	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	48	－	－	－	71	－	55	－	－	56	－	－	71	48	58	4	4	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	12	12	0.1
	47	pH値	－	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5	－	12	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.1

旭浄水場系 給水栓(一ツ橋町)

令和6年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	0	12	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.26	0.34	0.40	0.41	0.52	0.52	0.29	0.39	0.29	0.25	0.26	0.22	0.52	0.22	0.35	12	12	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	12	12	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02	－	－	－	0.02	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.02	0.02	0.02	4	4	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	0.0006	－	0.0007	－	－	－	0.0007	－	－	0.0002	－	0.0007	0.0002	0.0006	4	4	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	0.0006	－	0.0008	－	－	－	0.0009	－	－	0.0004	－	0.0009	0.0004	0.0007	4	4	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	0.0020	－	0.0025	－	－	－	0.0026	－	－	0.0010	－	0.0026	0.0010	0.0020	4	4	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	0.0008	－	0.0010	－	－	－	0.0010	－	－	0.0004	－	0.0010	0.0004	0.0008	4	4	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.04	－	－	－	0.05	－	0.05	－	－	0.03	－	－	0.05	0.03	0.04	4	4	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	2.9	－	－	－	3.6	－	3.5	－	－	3.2	－	－	3.6	2.9	3.3	4	4	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	2.9	3.0	2.9	2.8	2.8	3.0	2.9	2.9	3.0	3.2	3.2	3.4	3.4	2.8	3.0	12	12	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	33	－	－	－	41	－	39	－	－	41	－	－	41	33	38	4	4	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	47	－	－	－	60	－	55	－	－	52	－	－	60	47	54	4	4	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	ND	0.1	0.3	ND	0.1	11	12	0.1
	47	pH値	－	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	－	12	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.1

旭浄水場系 給水栓(宇津野)

令和6年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	0	12	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.28	0.36	0.41	0.41	0.47	0.51	0.30	0.37	0.30	0.25	0.27	0.23	0.51	0.23	0.35	12	12	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	12	12	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02	－	－	－	0.03	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.03	0.02	0.02	4	4	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	0.0014	－	0.0016	－	－	－	0.0014	－	－	0.0005	－	0.0016	0.0005	0.0012	4	4	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	0.0010	－	0.0012	－	－	－	0.0012	－	－	0.0007	－	0.0012	0.0007	0.0010	4	4	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	0.0040	－	0.0046	－	－	－	0.0045	－	－	0.0019	－	0.0046	0.0019	0.0038	4	4	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	0.0016	－	0.0018	－	－	－	0.0017	－	－	0.0007	－	0.0018	0.0007	0.0014	4	4	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	0.0002	－	－	ND	－	0.0002	ND	ND	1	4	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.04	－	－	－	0.05	－	0.05	－	－	0.03	－	－	0.05	0.03	0.04	4	4	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	2.9	－	－	－	3.7	－	3.5	－	－	3.4	－	－	3.7	2.9	3.4	4	4	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	3.0	3.2	3.3	3.4	3.4	2.8	3.0	12	12	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	34	－	－	－	41	－	39	－	－	41	－	－	41	34	39	4	4	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	48	－	－	－	59	－	56	－	－	54	－	－	59	48	54	4	4	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	12	12	0.1
	47	pH値	－	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	－	12	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.1

本宮町水源

令和6年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	ND	ND	ND	ND	1	ND	ND	1	12	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	0	12	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.002	－	－	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	0.005	0.002	0.004	2	2	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.27	0.33	0.36	0.35	0.46	0.50	0.30	0.39	0.32	0.25	0.25	0.23	0.50	0.23	0.33	12	12	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	12	12	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02	－	－	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	0.02	0.02	0.02	2	2	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	2.8	－	－	－	－	－	3.4	－	－	－	－	－	3.4	2.8	3.1	2	2	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	2.5	2.5	2.4	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5	2.7	2.7	2.7	2.7	2.3	2.5	12	12	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	35	－	－	－	－	－	39	－	－	－	－	－	39	35	37	2	2	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	49	－	－	－	－	－	56	－	－	－	－	－	56	49	52	2	2	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	ND	0.1	ND	ND	ND	ND	0.2	ND	ND	7	12	0.1
	47	pH値	－	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5	－	12	－
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.1

本宮町水源

令和6年度

採水月				(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0001	
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	15	農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	35	－	－	－	－	－	－	－	39	－	－	－	－	－	39	35	37	2	2	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	1.8	－	－	－	－	－	－	－	3.5	－	－	－	－	－	3.5	1.8	2.6	2	2	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	49	－	－	－	－	－	－	－	56	－	－	－	－	－	56	49	52	2	2	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.1
	26	pH値	－	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5	－	12	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1.4	－	－	－	－	－	－	－	-1.3	－	－	－	－	－	-1.3	-1.4	-1.4	－	2	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000005
	独 自 項 目	採水時刻		－	9:55	10:50	10:05	9:20	9:20	9:55	11:15	10:40	10:05	11:00	10:10	10:00	－	－	－	－	12	－	
		気温		(℃)	21.0	26.5	26.8	30.2	32.0	31.3	24.9	21.1	13.2	12.6	4.2	16.7	32.0	4.2	21.7	－	12	－	
		水温		(℃)	13.7	15.4	15.9	17.6	22.9	22.5	23.2	19.6	16.3	13.1	11.5	11.5	23.2	11.5	16.9	－	12	－	
		アンモニア態窒素		(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	0	12	0.01
総アルカリ度		(mg/L)	34	－	－	－	－	－	40	－	－	－	－	－	40	34	37	2	2	1			
溶存酸素		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1		
生物化学的酸素要求量(BOD)		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1		
硫酸イオン		(mg/L)	4.4	4.0	4.0	3.9	3.6	3.7	3.6	4.0	4.1	4.5	4.6	5.0	5.0	3.6	4.1	12	12	1.0			
電気伝導率		(mS/m)	8.5	8.5	8.6	9.0	9.7	10.1	9.5	9.4	9.3	9.6	9.7	9.9	10.1	8.5	9.3	12	12	0.1			
総窒素		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01		
総リン		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01		
リン酸態リン		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010		
浮遊物質(SS)		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1		
大腸菌数		(MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1		
嫌気性芽胞菌		(個/10mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1		
生物総数		(n/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
総酸度		(mg/L)	2	－	－	－	－	－	－	4	－	－	－	－	－	4	2	3	2	2	1		
カリウム		(mg/L)	0.4	－	－	－	－	－	－	0.5	－	－	－	－	－	0.5	0.4	0.4	2	2	0.1		
マグネシウム		(mg/L)	1.7	－	－	－	－	－	－	1.8	－	－	－	－	－	1.8	1.7	1.8	2	2	1.0		
カルシウム		(mg/L)	11.6	－	－	－	－	－	－	13.3	－	－	－	－	－	13.3	11.6	12.4	2	2	1.0		
1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002		
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0004		
キシレン		(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0006		
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002		
クリプトスポリジウム		(個/10L)	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	ND	－	－	0	2	1		
ジアルジア		(個/10L)	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	ND	－	－	0	2	1		
紫外線吸光度(253.7nm)		(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001		
備考																							

本宮町水源 滅菌室

令和6年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	0	12	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.27	0.33	0.36	0.35	0.46	0.49	0.30	0.38	0.31	0.25	0.25	0.23	0.49	0.23	0.33	12	12	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	12	12	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02	－	－	－	0.03	－	0.03	－	－	0.02	－	－	0.03	0.02	0.02	4	4	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	0.05	0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05	ND	ND	2	12	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	2.9	－	－	－	3.5	－	3.5	－	－	3.3	－	－	3.5	2.9	3.3	4	4	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.5	2.7	12	12	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	35	－	－	－	40	－	39	－	－	40	－	－	40	35	38	4	4	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	50	－	－	－	59	－	56	－	－	56	－	－	59	50	55	4	4	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	ND	ND	ND	ND	0.2	ND	ND	8	12	0.1
	47	pH値	－	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	－	12	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.1

本宮町水源 滅菌室

令和6年度

採水月				(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	15	農薬類	－	－	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	4	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.33	0.33	0.33	0.36	0.32	0.33	0.38	0.37	0.39	0.36	0.39	0.40	0.40	0.32	0.36	－	12	－	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	35	－	－	－	40	－	39	－	－	40	－	－	40	35	38	4	4	1	－
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	－	0	4	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	2.6	－	－	－	2.6	－	2.6	－	－	1.8	－	－	2.6	1.8	2.4	4	4	0.9	－
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	21	メチル-ｔ-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	50	－	－	－	59	－	56	－	－	56	－	－	59	50	55	4	4	1	－
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.1
	26	pH値	－	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	－	12	－	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1.4	－	－	－	-1.3	－	-1.2	－	－	-1.2	－	－	-1.2	-1.4	-1.3	－	4	－	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	ND	ND	1	ND	ND	ND	ND	1	1	ND	ND	ND	1	ND	ND	3	12	1	－
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	－	0	4	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000005
	独 自 項 目	採水時刻	－	9:50	10:45	9:55	9:25	9:10	9:50	11:10	10:35	10:00	10:55	10:00	10:00	－	－	－	－	12	－	－
		気温	(℃)	21.0	26.5	26.8	30.2	32.0	31.3	24.9	21.1	13.2	12.6	4.2	16.7	32.0	4.2	21.7	－	12	－	－
		水温	(℃)	13.4	15.2	15.9	17.6	23.1	22.2	22.8	19.6	16.3	13.1	12.0	11.4	23.1	11.4	16.9	－	12	－	－
		アンモニア態窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
総アルカリ度		(mg/L)	34	－	－	－	40	－	40	－	－	39	－	－	40	34	38	4	4	1	－	
溶存酸素		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	
生物化学的酸素要求量(BOD)		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	
硫酸イオン		(mg/L)	4.6	4.1	4.1	4.0	3.8	3.9	3.7	4.1	4.3	4.7	4.8	5.2	5.2	3.7	4.3	12	12	1.0	－	
電気伝導率		(mS/m)	8.6	8.5	8.6	9.1	9.8	10.2	9.6	9.4	9.3	9.6	9.7	9.9	10.2	8.5	9.4	12	12	0.1	－	
総窒素		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	
総リン		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	
リン酸態リン		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010	
浮遊物質(SS)		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
大腸菌数		(MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
嫌気性芽胞菌		(個/10mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
生物総数		(n/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
総酸度		(mg/L)	3	－	－	－	3	－	3	－	－	2	－	－	3	2	3	4	4	1	－	
カリウム		(mg/L)	0.4	－	－	－	0.5	－	0.5	－	－	0.4	－	－	0.5	0.4	0.4	4	4	0.1	－	
マグネシウム		(mg/L)	1.7	－	－	－	1.8	－	1.8	－	－	1.9	－	－	1.9	1.7	1.8	4	4	1.0	－	
カルシウム		(mg/L)	11.5	－	－	－	13.4	－	12.9	－	－	13.4	－	－	13.4	11.5	12.8	4	4	1.0	－	
1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0004
キシレン		(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0006
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
クリプトスポリジウム		(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
ジアルジア	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	
紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001	
備考																						

本宮町水源 給水栓(本宮町)

令和6年度

採水月			(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値	
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	ND	ND	1	12	1	
	2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	0	12	—	
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	ND	—	—	—	ND	—	ND	—	—	—	ND	—	—	ND	—	—	0	4	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	2	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	ND	—	—	—	ND	—	ND	—	—	—	ND	—	—	ND	—	—	0	4	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	—	—	—	ND	—	ND	—	—	—	ND	—	—	ND	—	—	0	4	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ND	—	—	—	ND	—	ND	—	—	—	ND	—	—	ND	—	—	0	4	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	ND	—	—	—	ND	—	ND	—	—	—	ND	—	—	ND	—	—	0	4	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	0	12	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	—	—	—	ND	—	ND	—	—	—	ND	—	—	ND	—	—	0	4	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.27	0.33	0.36	0.35	0.46	0.50	0.30	0.38	0.32	0.25	0.25	0.23	0.50	0.23	0.33	12	12	0.10	
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	12	12	0.02	
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02	—	—	—	0.02	—	0.02	—	—	—	0.02	—	—	0.02	0.02	0.02	4	4	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	—	ND	—	ND	—	—	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	—	—	0	4	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	—	ND	—	ND	—	—	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	—	—	0	4	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	—	ND	—	ND	—	—	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	—	—	0	4	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	—	ND	—	ND	—	—	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	—	—	0	4	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	—	ND	—	ND	—	—	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	—	—	0	4	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	—	ND	—	ND	—	—	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	—	—	0	4	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	—	ND	—	ND	—	—	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	—	—	0	4	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	0.04	0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05	ND	ND	2	12	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	—	ND	—	ND	—	—	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	—	—	0	4	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	—	ND	—	ND	—	—	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	—	—	0	4	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	—	ND	—	ND	—	—	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	—	—	0	4	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	—	0.0002	—	0.0002	—	—	—	—	0.0003	—	—	ND	—	0.0003	ND	ND	3	4	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	—	ND	—	ND	—	—	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	—	—	0	4	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	—	0.0002	—	0.0002	—	—	—	—	0.0006	—	—	ND	—	0.0006	ND	0.0002	3	4	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	—	ND	—	ND	—	—	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	—	—	0	4	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	—	ND	—	ND	—	—	—	—	0.0003	—	—	ND	—	0.0003	ND	ND	1	4	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	—	ND	—	ND	—	—	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	—	—	0	4	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	—	ND	—	ND	—	—	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	—	—	0	4	0.001
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	—	—	—	—	ND	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	0	4	0.005	
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	ND	—	—	—	—	ND	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	0	4	0.01	
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	ND	—	—	—	—	ND	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	0	4	0.009	
35	銅及びその化合物	(mg/L)	ND	—	—	—	—	ND	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	0	4	0.005	
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	3.0	—	—	—	—	3.5	—	3.5	—	—	3.3	—	—	3.5	3.0	3.3	4	4	1.0	
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	ND	—	—	—	—	ND	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	0	4	0.001	
38	塩化物イオン	(mg/L)	2.7	2.7	2.6	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.9	2.9	3.0	3.0	2.5	2.7	12	12	1.0	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	35	—	—	—	—	39	—	39	—	—	40	—	—	40	35	38	4	4	1	
40	蒸発残留物	(mg/L)	47	—	—	—	—	61	—	59	—	—	56	—	—	61	47	56	4	4	1	
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	ND	—	—	0	2	0.01	
42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	2	0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	2	0.000001	
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	ND	—	—	0	2	0.002	
45	フェノール類	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	2	0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	ND	ND	ND	0.1	ND	ND	ND	ND	0.1	ND	ND	6	12	0.1	
47	pH値	—	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	—	12	—	
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	0	12	—	
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	0	12	—	
50	色度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	0	12	1	
51	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	0	12	0.1	

布師田水源

令和6年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	0	12	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.62	0.70	0.75	0.67	0.62	0.58	0.65	0.62	0.65	0.63	0.63	0.63	0.75	0.58	0.65	12	12	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	12	12	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02	－	－	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	0.02	0.02	0.02	2	2	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	5.0	－	－	－	－	－	5.2	－	－	－	－	－	5.2	5.0	5.1	2	2	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	5.1	5.0	4.7	4.4	4.3	3.9	4.0	4.0	4.1	4.1	4.2	4.4	5.1	3.9	4.4	12	12	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	54	－	－	－	－	－	53	－	－	－	－	－	54	53	54	2	2	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	80	－	－	－	－	－	86	－	－	－	－	－	86	80	83	2	2	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.1
	47	pH値	－	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.8	6.7	6.6	6.8	6.6	6.7	－	12	－
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.1

布師田水源

令和6年度

採水月				(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0001	
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	15	農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	54	－	－	－	－	－	－	53	－	－	－	－	－	－	54	53	54	2	2	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	21.1	21.1	22.9	20.2	18.5	19.4	24.6	21.1	24.6	22.0	22.0	22.9	24.6	18.5	21.7	12	12	0.9		
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	80	－	－	－	－	－	－	86	－	－	－	－	－	－	86	80	83	2	2	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.1
	26	pH値	－	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.8	6.7	6.6	6.8	6.6	6.7	6.7	6.7	－	12	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1.9	－	－	－	－	－	－	-1.9	－	－	－	－	－	－	-1.9	-1.9	-1.9	－	2	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000005
	独 自 項 目	採水時刻		－	10:25	10:10	10:25	10:40	10:10	11:00	10:20	10:30	10:20	10:10	10:30	10:20	－	－	－	－	12	－	
		気温		(℃)	20.2	20.1	27.9	28.6	37.8	35.8	24.4	24.1	9.2	9.9	9.9	13.9	37.8	9.2	21.8	－	12	－	
		水温		(℃)	18.6	18.0	17.9	18.0	17.7	17.5	18.3	18.4	18.7	19.6	19.5	19.3	19.6	17.5	18.5	－	12	－	
		アンモニア態窒素		(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.01
総アルカリ度		(mg/L)	50	－	－	－	－	－	52	－	－	－	－	－	52	50	51	2	2	1			
溶存酸素		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1		
生物化学的酸素要求量(BOD)		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1		
硫酸イオン		(mg/L)	7.1	7.1	7.1	7.1	6.8	6.6	6.6	6.8	6.9	6.7	6.7	7.3	7.3	6.6	6.9	12	12	1.0			
電気伝導率		(mS/m)	13.3	13.2	13.2	13.5	13.6	13.7	13.4	14.0	13.6	13.8	13.8	13.2	14.0	13.2	13.5	12	12	0.1			
総窒素		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01		
総リン		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01		
リン酸態リン		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010		
浮遊物質(SS)		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1		
大腸菌数		(MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1		
嫌気性芽胞菌		(個/10mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1		
生物総数		(n/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
総酸度		(mg/L)	24	24	26	23	21	22	28	24	28	25	25	26	28	21	25	12	12	1			
カリウム		(mg/L)	0.8	－	－	－	－	－	0.8	－	－	－	－	－	0.8	0.8	0.8	2	2	0.1			
マグネシウム		(mg/L)	3.3	－	－	－	－	－	3.1	－	－	－	－	－	3.3	3.1	3.2	2	2	1.0			
カルシウム		(mg/L)	17.5	－	－	－	－	－	18.1	－	－	－	－	－	18.1	17.5	17.8	2	2	1.0			
1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002			
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0004			
キシレン		(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0006			
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002			
クリプトスポリジウム		(個/10L)	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	ND	ND	－	－	0	2	1			
ジアルジア		(個/10L)	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	ND	ND	－	－	0	2	1			
紫外線吸光度(253.7nm)		(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001		
備考																							

布師田水源 滅菌室

令和6年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	0	12	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.60	0.69	0.73	0.70	0.66	0.60	0.61	0.62	0.62	0.66	0.66	0.58	0.73	0.58	0.64	12	12	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	12	12	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02	－	－	－	0.02	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.02	0.02	0.02	4	4	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	8.3	－	－	－	9.0	－	9.2	－	－	8.1	－	－	9.2	8.1	8.6	4	4	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	5.3	5.3	5.0	4.7	4.5	4.1	4.2	4.2	4.3	4.4	4.4	4.6	5.3	4.1	4.6	12	12	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	53	－	－	－	55	－	56	－	－	55	－	－	56	53	55	4	4	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	84	－	－	－	90	－	94	－	－	79	－	－	94	79	87	4	4	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	ND	ND	0.1	ND	ND	1	12	0.1
	47	pH値	－	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	－	12	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.1

弘岡上水源

令和6年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2	2	ND	ND	1	12	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	0	12	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.34	0.54	0.35	0.52	0.33	1.00	0.28	0.35	0.32	0.28	0.27	0.33	1.00	0.27	0.41	12	12	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	12	12	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02	－	－	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	0.02	0.02	0.02	2	2	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	3.9	－	－	－	－	－	3.6	－	－	－	－	－	3.9	3.6	3.8	2	2	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	0.001	ND	ND	1	2	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	3.3	3.1	2.7	2.6	2.5	2.7	2.3	2.5	2.6	2.7	2.8	3.1	3.3	2.3	2.7	12	12	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	41	－	－	－	－	－	36	－	－	－	－	－	41	36	38	2	2	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	56	－	－	－	－	－	59	－	－	－	－	－	59	56	58	2	2	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	ND	ND	ND	0.1	ND	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	ND	ND	2	12	0.1
	47	pH値	－	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	－	12	－
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	0.06	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.06	ND	ND	1	12	0.1

弘岡上水源

令和6年度

採水月				(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0001	
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	15	農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	41	－	－	－	－	－	－	36	－	－	－	－	－	－	41	36	38	2	2	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	0.001	ND	ND	1	2	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	7.0	－	－	－	－	－	－	6.2	－	－	－	－	－	－	7.0	6.2	6.6	2	2	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	56	－	－	－	－	－	－	59	－	－	－	－	－	－	59	56	58	2	2	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.06	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.06	ND	ND	1	12	0.1
	26	pH値	－	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	－	12	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1.7	－	－	－	－	－	－	-1.8	－	－	－	－	－	－	-1.7	-1.8	-1.8	－	2	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000005
	独 自 項 目	採水時刻		－	10:10	9:10	10:20	10:15	10:10	9:40	10:20	10:30	10:46	10:20	11:50	10:30	－	－	－	－	12	－	
		気温		(℃)	14.2	22.1	24.2	26.4	33.8	29.6	25.5	22.0	15.0	11.2	6.3	14.6	33.8	6.3	20.4	－	12	－	
		水温		(℃)	14.8	15.6	16.1	17.0	21.6	21.4	20.2	19.4	18.5	17.1	16.9	15.7	21.6	14.8	17.9	－	12	－	
		アンモニア態窒素		(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.01
総アルカリ度		(mg/L)	39	－	－	－	－	－	36	－	－	－	－	－	－	39	36	38	2	2	1		
溶存酸素		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1		
生物化学的酸素要求量(BOD)		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1		
硫酸イオン		(mg/L)	6.6	6.3	5.8	5.9	5.1	6.3	4.5	5.2	5.3	5.6	5.8	6.5	6.6	4.5	5.7	12	12	1.0			
電気伝導率		(mS/m)	10.2	10.3	9.9	10.1	10.1	11.6	9.1	9.6	9.8	9.5	9.5	9.7	11.6	9.1	10.0	12	12	0.1			
総窒素		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01		
総リン		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01		
リン酸態リン		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010		
浮遊物質(SS)		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1		
大腸菌数		(MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1		
嫌気性芽胞菌		(個/10mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1		
生物総数		(n/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
総酸度		(mg/L)	8	－	－	－	－	－	－	7	－	－	－	－	－	8	7	8	2	2	1		
カリウム		(mg/L)	0.6	－	－	－	－	－	－	0.6	－	－	－	－	－	0.6	0.6	0.6	2	2	0.1		
マグネシウム		(mg/L)	2.2	－	－	－	－	－	－	1.7	－	－	－	－	－	2.2	1.7	2.0	2	2	1.0		
カルシウム		(mg/L)	15.0	－	－	－	－	－	－	12.1	－	－	－	－	－	15.0	12.1	13.6	2	2	1.0		
1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002		
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0004		
キシレン		(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0006		
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002		
クリプトスポリジウム		(個/10L)	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	ND	－	－	0	2	1			
ジアルジア		(個/10L)	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	ND	－	－	0	2	1			
紫外線吸光度(253.7nm)		(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001		
備考																							

弘岡上水源 給水栓(弘岡上)

令和6年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	ND	ND	1	ND	ND	1	12	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	0	12	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.37	0.47	0.34	0.48	0.30	0.74	0.27	0.34	0.32	0.28	0.27	0.32	0.74	0.27	0.38	12	12	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	12	12	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02	－	－	－	0.02	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.02	0.02	0.02	4	4	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	0.0002	－	0.0002	－	－	－	0.0003	－	－	ND	－	0.0003	ND	ND	3	4	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	0.0002	－	0.0002	－	－	－	0.0006	－	－	ND	－	0.0006	ND	0.0002	3	4	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	0.0003	－	－	ND	－	0.0003	ND	ND	1	4	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	0.008	－	－	ND	－	－	0.008	ND	ND	1	4	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	4.0	－	－	－	3.9	－	3.7	－	－	3.7	－	－	4.0	3.7	3.8	4	4	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	3.6	3.3	2.9	2.7	2.8	3.0	2.5	2.8	2.8	3.0	3.1	3.4	3.6	2.5	3.0	12	12	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	41	－	－	－	40	－	35	－	－	38	－	－	41	35	38	4	4	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	54	－	－	－	61	－	59	－	－	56	－	－	61	54	58	4	4	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	ND	ND	ND	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	ND	ND	1	12	0.1
	47	pH値	－	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	－	12	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.1

森山水源1号ポンプ井 ※2024年10月から取水休止

令和6年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	1	ND	2	ND	ND	－	－	－	－	－	－	2	ND	ND	2	6	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.19	0.10	0.20	0.19	0.19	0.19	－	－	－	－	－	－	0.20	0.10	0.18	6	6	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	－	－	－	－	－	－	0.05	0.03	0.05	6	6	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.034	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.034	1	1	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	90.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90.6	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.013	0.047	0.020	0.029	0.056	0.033	－	－	－	－	－	－	0.056	0.013	0.033	6	6	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	309.5	109.6	124.2	54.5	207.5	296.4	－	－	－	－	－	－	309.5	54.5	183.6	6	6	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	306	138	191	106	250	295	－	－	－	－	－	－	306	106	214	6	6	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	751	322	363	212	546	691	－	－	－	－	－	－	751	212	481	6	6	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	0.1
	47	pH値	－	7.5	7.6	7.6	7.7	7.4	7.4	－	－	－	－	－	－	7.7	7.4	7.5	－	6	－
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	49	臭気	－	異常なし	微腐敗臭	異常なし	微金属臭	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	6	－
	50	色度	(度)	ND	0.7	ND	0.8	1.5	1.2	－	－	－	－	－	－	1.5	ND	0.7	4	6	1
	51	濁度	(度)	ND	2.35	0.30	3.43	1.79	0.95	－	－	－	－	－	－	3.43	ND	1.47	5	6	0.1

森山水源2号ポンプ井

令和6年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	0	12	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.41	2.68	2.16	1.53	1.81	1.20	1.99	2.35	2.11	2.19	1.91	0.75	2.68	0.75	1.84	12	12	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	12	12	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	－	－	－	－	－	0.04	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04	2	2	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	7.2	－	－	－	－	－	7.0	－	－	－	－	－	7.2	7.0	7.1	2	2	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	10.4	9.6	8.2	6.8	6.2	6.2	6.7	5.8	5.1	5.2	5.2	4.4	10.4	4.4	6.6	12	12	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	71	76	70	66	72	65	73	75	73	74	71	55	76	55	70	12	12	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	103	123	111	104	118	102	118	119	112	115	111	82	123	82	110	12	12	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	ND	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	ND	ND	0.1	ND	ND	9	12	0.1
	47	pH値	－	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.7	6.7	6.5	6.6	－	12	－
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	0.12	ND	ND	1	12	0.1

森山水源3号ポンプ井 ※2025年1月から取水休止

令和6年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	ND	－	－	0	9	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	0	9	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.001	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	0.001	0.001	0.001	2	2	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	ND	－	－	0	9	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	－	－	－	0.21	0.19	0.20	9	9	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.02	0.02	0.02	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	－	－	－	0.05	0.02	0.04	9	9	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.08	－	－	－	－	－	0.07	－	－	－	－	－	0.08	0.07	0.08	2	2	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.039	－	－	－	－	－	0.034	－	－	－	－	－	0.039	0.034	0.036	2	2	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	289.9	－	－	－	－	－	105.8	－	－	－	－	－	289.9	105.8	197.8	2	2	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.026	0.021	0.022	0.022	0.026	0.023	0.024	0.023	0.055	－	－	－	0.055	0.021	0.027	9	9	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	699.3	370.1	465.5	317.5	661.0	425.5	388.5	270.7	334.7	－	－	－	699.3	270.7	437.0	9	9	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	621	344	412	287	604	394	386	298	318	－	－	－	621	287	407	9	9	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	1502	900	1024	699	1672	940	996	636	741	－	－	－	1672	636	1012	9	9	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	ND	－	－	0	9	0.1
	47	pH値	－	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	－	－	－	7.5	7.3	7.4	－	9	－
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	49	臭気	－	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	－	－	－	－	－	－	9	9	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	ND	－	－	0	9	1
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	0.05	ND	ND	0.05	ND	0.14	－	－	－	0.14	ND	ND	3	9	0.1

森山水源 給水栓(内ノ谷) ※2024年10月から内ノ谷→仁ノに変更

令和6年度

		採水月 (単位)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	0	12	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.00	1.98	2.21	1.54	1.46	0.98	1.61	1.88	1.75	1.64	1.52	0.29	2.21	0.29	1.49	12	12	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.08	0.05	0.07	12	12	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	－	－	－	0.04	－	0.04	－	－	0.04	－	－	0.04	0.04	0.04	4	4	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	0.0013	－	0.0016	－	－	－	0.0010	－	－	0.0007	－	0.0016	0.0007	0.0012	4	4	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	0.0055	－	0.0053	－	－	－	0.0028	－	－	0.0016	－	0.0055	0.0016	0.0038	4	4	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	0.0002	－	0.0003	－	－	－	0.0004	－	－	0.0004	－	0.0004	0.0002	0.0003	4	4	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	0.0040	－	0.0034	－	－	－	0.0014	－	－	0.0005	－	0.0040	0.0005	0.0023	4	4	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	0.009	－	－	－	0.012	－	0.016	－	－	0.017	－	－	0.017	0.009	0.014	4	4	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	25.3	－	－	－	23.5	－	11.3	－	－	5.7	－	－	25.3	5.7	16.4	4	4	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	67.5	52.6	48.9	43.0	57.1	14.4	22.6	27.4	5.0	4.8	4.9	3.4	67.5	3.4	29.3	12	12	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	113	107	105	98	110	71	84	86	67	64	63	38	113	38	84	12	12	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	233	209	210	206	232	115	148	154	107	99	96	55	233	55	155	12	12	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	ND	0.1	0.1	0.1	ND	ND	0.1	ND	ND	0.1	ND	ND	0.1	ND	ND	5	12	0.1
	47	pH値	－	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.7	6.8	6.9	6.9	7.4	7.4	6.7	6.9	－	12	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.1

鏡小浜浄水場

令和6年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	30	27	37	110	160	110	200	49	9	4	10	66	200	4	68	12	12	1
	2	大腸菌	－	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	－	－	－	12	12	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.24	0.23	0.25	0.22	0.38	0.25	0.30	0.30	0.25	0.13	0.13	0.34	0.38	0.13	0.25	12	12	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	12	12	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.07	－	－	－	－	－	0.06	－	－	－	－	－	0.07	0.06	0.06	2	2	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	0.01	ND	ND	1	2	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	0.009	－	－	－	－	－	0.009	ND	ND	1	2	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	3.2	－	－	－	－	－	3.6	－	－	－	－	－	3.6	3.2	3.4	2	2	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.002	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	0.002	0.001	0.002	2	2	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	2.4	2.4	1.9	2.2	2.0	2.2	2.3	2.3	2.4	2.5	2.6	2.6	2.6	1.9	2.3	12	12	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	35	－	－	－	－	－	40	－	－	－	－	－	40	35	38	2	2	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	52	－	－	－	－	－	64	－	－	－	－	－	64	52	58	2	2	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	0.7	0.2	0.3	12	12	0.1
	47	pH値	－	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	－	12	－
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	49	臭気	－	藻臭	藻臭	微藻臭	微藻臭	藻臭	異常なし	微藻臭	微藻臭	微藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	－	－	－	11	12	－
	50	色度	(度)	1.1	0.9	1.7	1.0	1.1	0.9	1.4	0.8	0.7	0.6	0.8	2.2	2.2	0.6	1.1	12	12	1
	51	濁度	(度)	0.48	0.33	0.40	0.32	0.48	0.37	0.32	0.18	0.11	0.16	0.16	0.51	0.51	0.11	0.32	12	12	0.1

鏡小浜浄水場 給水栓(鏡小浜)

令和6年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	ND	ND	1	12	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	0	12	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.31	0.23	0.22	0.23	0.38	0.31	0.23	0.28	0.25	0.11	0.14	0.16	0.38	0.11	0.24	12	12	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.06	0.07	12	12	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.08	－	－	－	0.06	－	0.06	－	－	0.07	－	－	0.08	0.06	0.07	4	4	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	0.06	0.08	0.05	0.06	0.05	ND	ND	ND	ND	0.08	ND	ND	5	12	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	0.0032	－	0.0055	－	－	－	0.0029	－	－	0.0015	－	0.0055	0.0015	0.0033	4	4	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	0.003	－	－	－	ND	－	－	ND	－	0.003	ND	ND	1	4	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	0.0007	－	0.0005	－	－	－	0.0008	－	－	0.0003	－	0.0008	0.0003	0.0006	4	4	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	0.0061	－	0.0085	－	－	－	0.0058	－	－	0.0028	－	0.0085	0.0028	0.0058	4	4	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	0.003	－	－	－	ND	－	－	ND	－	0.003	ND	ND	1	4	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	0.0022	－	0.0025	－	－	－	0.0021	－	－	0.0010	－	0.0025	0.0010	0.0020	4	4	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	0.005	－	－	－	0.005	－	0.006	－	－	ND	－	－	0.006	ND	ND	3	4	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	3.6	－	－	－	3.9	－	3.9	－	－	3.9	－	－	3.9	3.6	3.8	4	4	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	2.7	2.7	2.7	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.5	2.7	12	12	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	33	－	－	－	40	－	39	－	－	43	－	－	43	33	39	4	4	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	45	－	－	－	66	－	63	－	－	60	－	－	66	45	58	4	4	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	12	12	0.1
	47	pH値	－	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6	7.7	－	12	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.1

領家浄水場(着水井)

令和6年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	11	6	ND	2	16	10	22	7	4	2	7	ND	22	ND	7	10	12	1
	2	大腸菌	－	不検出	検出	不検出	検出	検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	－	－	－	6	12	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.56	0.35	0.26	0.23	0.30	0.29	0.31	0.36	0.32	0.34	0.35	0.39	0.56	0.23	0.34	12	12	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	12	12	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	－	－	－	－	－	0.04	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04	2	2	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	3.8	－	－	－	－	－	3.8	－	－	－	－	－	3.8	3.8	3.8	2	2	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	2.7	2.6	2.6	2.4	2.6	2.5	2.6	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.8	2.4	2.6	12	12	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	57	－	－	－	－	－	62	－	－	－	－	－	62	57	60	2	2	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	87	－	－	－	－	－	88	－	－	－	－	－	88	87	88	2	2	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	ND	0.1	ND	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	ND	ND	2	12	0.1
	47	pH値	－	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.0	8.1	－	12	－
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	51	濁度	(度)	ND	0.07	ND	0.07	0.06	0.07	0.09	0.05	ND	ND	ND	0.06	0.09	ND	ND	7	12	0.1

領家浄水場 給水栓(領家)

令和6年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	0	12	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.58	0.34	0.27	0.25	0.28	0.29	0.30	0.39	0.32	0.34	0.35	0.38	0.58	0.25	0.34	12	12	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	12	12	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	－	－	－	0.04	－	0.04	－	－	0.05	－	－	0.05	0.04	0.04	4	4	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	0.0005	－	0.0010	－	－	－	0.0004	－	－	ND	－	0.0010	ND	0.0005	3	4	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	0.0009	－	0.0012	－	－	－	0.0009	－	－	0.0005	－	0.0012	0.0005	0.0009	4	4	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	0.0024	－	0.0037	－	－	－	0.0024	－	－	0.0011	－	0.0037	0.0011	0.0024	4	4	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	0.0007	－	0.0012	－	－	－	0.0007	－	－	0.0003	－	0.0012	0.0003	0.0007	4	4	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	0.0003	－	0.0003	－	－	－	0.0004	－	－	0.0003	－	0.0004	0.0003	0.0003	4	4	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	3.9	－	－	－	3.9	－	3.9	－	－	4.0	－	－	4.0	3.9	3.9	4	4	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	3.0	2.9	2.8	2.6	2.8	2.7	2.8	2.7	2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	2.6	2.8	12	12	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	58	－	－	－	63	－	62	－	－	62	－	－	63	58	61	4	4	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	87	－	－	－	90	－	87	－	－	85	－	－	90	85	87	4	4	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.1	0.1	ND	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	ND	ND	3	12	0.1
	47	pH値	－	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	－	12	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.1

行川吉井浄水場

令和6年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	6	8	2	2	38	3	4	ND	ND	ND	ND	ND	38	ND	5	7	12	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	1	12	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.007	－	－	－	－	－	0.007	－	－	－	－	－	0.007	0.007	0.007	2	2	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	2.20	2.37	2.64	2.08	1.86	2.34	2.20	2.50	2.32	1.97	1.79	1.70	2.64	1.70	2.16	12	12	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	12	12	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.19	－	－	－	－	－	0.22	－	－	－	－	－	0.22	0.19	0.20	2	2	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	0.005	ND	ND	1	2	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	4.1	－	－	－	－	－	3.9	－	－	－	－	－	4.1	3.9	4.0	2	2	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	3.7	3.6	3.7	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.3	3.6	12	12	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	64	－	－	－	－	－	65	－	－	－	－	－	65	64	64	2	2	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	98	－	－	－	－	－	98	－	－	－	－	－	98	98	98	2	2	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.2	ND	0.2	0.2	0.1	ND	0.1	ND	ND	ND	0.1	0.2	ND	ND	7	12	0.1
	47	pH値	－	7.7	7.6	7.8	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.7	7.8	7.5	7.6	－	12	－
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	50	色度	(度)	0.6	0.7	ND	ND	0.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.7	ND	ND	3	12	1
	51	濁度	(度)	0.07	ND	ND	ND	0.06	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.07	ND	ND	2	12	0.1

行川吉井浄水場 給水栓(行川吉井)

令和6年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	0	12	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.007	－	－	－	0.007	－	0.007	－	－	0.007	－	－	0.007	0.007	0.007	4	4	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	2.31	2.76	2.67	1.67	2.26	2.38	2.22	2.41	2.39	2.03	1.85	1.72	2.76	1.67	2.22	12	12	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	12	12	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.22	－	－	－	0.23	－	0.23	－	－	0.27	－	－	0.27	0.22	0.24	4	4	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	0.05	0.04	0.05	0.08	0.18	0.05	0.07	0.09	0.09	ND	ND	ND	0.18	ND	0.06	9	12	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	0.0005	－	0.0015	－	－	－	0.0004	－	－	ND	－	0.0015	ND	0.0006	3	4	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	0.0020	－	0.0031	－	－	－	0.0015	－	－	0.0006	－	0.0031	0.0006	0.0018	4	4	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	0.0050	－	0.0081	－	－	－	0.0038	－	－	0.0014	－	0.0081	0.0014	0.0046	4	4	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	0.0010	－	0.0025	－	－	－	0.0008	－	－	0.0003	－	0.0025	0.0003	0.0012	4	4	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	0.0015	－	0.0010	－	－	－	0.0011	－	－	0.0005	－	0.0015	0.0005	0.0010	4	4	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	0.007	－	－	0.007	ND	ND	1	4	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	4.3	－	－	－	4.3	－	4.1	－	－	4.2	－	－	4.3	4.1	4.2	4	4	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	4.1	4.2	4.0	3.4	4.1	3.8	3.8	3.8	3.9	4.0	4.0	4.0	4.2	3.4	3.9	12	12	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	65	－	－	－	65	－	65	－	－	65	－	－	65	65	65	4	4	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	101	－	－	－	107	－	94	－	－	93	－	－	107	93	99	4	4	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	ND	ND	ND	0.1	0.2	ND	ND	9	12	0.1
	47	pH値	－	7.9	7.9	7.9	7.7	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.7	7.9	－	12	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.1

行川吉井浄水場 給水栓(行川吉井)

令和6年度

採水月				(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0001	
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0001	
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001	
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0002	
	8	トルエン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0002	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005	
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001	
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001	
	15	農薬類	－	－	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	4	0.01	
	16	残留塩素	(mg/L)	0.45	0.45	0.43	0.42	0.32	0.39	0.40	0.45	0.44	0.48	0.45	0.48	0.48	0.32	0.43	－	12	－	－	
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	65	－	－	－	65	－	65	－	－	65	－	－	65	65	65	4	4	1	1	
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001	0.001	
	19	遊離炭酸	(mg/L)	1.8	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	1.8	ND	ND	1	4	0.9	0.9	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0002	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0002	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	24	蒸発残留物	(mg/L)	101	－	－	－	107	－	94	－	－	93	－	－	107	93	99	4	4	1	1	
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.1	0.1	
	26	pH値	－	7.9	7.9	7.9	7.7	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.7	7.9	－	12	－	－	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	-0.7	－	－	－	-0.5	－	-0.5	－	－	-0.8	－	－	-0.5	-0.8	-0.6	－	4	－	－	
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	5	8	10	8	8	11	4	ND	1	ND	2	ND	11	ND	5	9	12	1	1	
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0002	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.01	0.01	
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000005	0.000005
	独 自 項 目	採水時刻	－	10:45	10:40	10:20	10:15	10:55	10:10	10:30	10:20	10:25	10:45	10:10	10:15	－	－	－	－	12	－	－	
		気温	(℃)	14.0	20.8	22.9	27.0	30.4	28.5	26.5	21.1	11.0	7.0	5.9	13.8	30.4	5.9	19.1	－	12	－	－	
		水温	(℃)	15.6	20.0	22.8	24.6	28.6	28.9	26.5	18.4	14.9	8.5	9.4	11.9	28.9	8.5	19.2	－	12	－	－	
		アンモニア態窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	
総アルカリ度		(mg/L)	54	－	－	－	56	－	56	－	－	53	－	－	56	53	55	4	4	1	1		
溶存酸素		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1		
生物化学的酸素要求量(BOD)		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1		
硫酸イオン		(mg/L)	8.3	8.7	7.7	6.0	6.9	6.6	6.8	7.4	7.9	8.2	8.6	8.8	8.8	6.0	7.7	12	12	1.0	1.0		
電気伝導率		(mS/m)	15.0	15.7	15.1	13.7	15.1	14.6	15.0	15.4	15.3	14.7	14.4	14.4	15.7	13.7	14.9	12	12	0.1	0.1		
総窒素		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01		
総リン		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01		
リン酸態リン		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010		
浮遊物質(SS)		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1		
大腸菌数		(MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1		
嫌気性芽胞菌		(個/10mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1		
生物総数		(n/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
総酸度		(mg/L)	2	－	－	－	ND	－	1	－	－	ND	－	－	2	ND	ND	2	4	1	1		
カリウム		(mg/L)	0.5	－	－	－	0.5	－	0.5	－	－	0.4	－	－	0.5	0.4	0.5	4	4	0.1	0.1		
マグネシウム		(mg/L)	7.2	－	－	－	7.0	－	6.9	－	－	6.8	－	－	7.2	6.8	7.0	4	4	1.0	1.0		
カルシウム		(mg/L)	15.8	－	－	－	16.3	－	15.7	－	－	15.2	－	－	16.3	15.2	15.8	4	4	1.0	1.0		
1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	ND	0	4	0.0002	0.0002		
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	ND	0	4	0.0004	0.0004		
キシレン		(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	ND	0	4	0.0006	0.0006		
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	ND	0	4	0.0002	0.0002		
クリプトスポリジウム		(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1		
ジアルジア		(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1		
紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001	0.0001		
備考																							

土佐山平石浄水場

令和6年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	19	23	15	14	120	28	18	9	5	19	13	13	120	5	25	12	12	1
	2	大腸菌	－	検出	検出	不検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	不検出	－	－	－	9	12	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	0.12	ND	0.11	0.37	0.14	0.16	0.11	ND	ND	ND	ND	0.37	ND	ND	6	12	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	12	12	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.02	－	－	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	0.02	0.02	0.02	2	2	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.020	－	－	－	－	－	0.017	－	－	－	－	－	0.020	0.017	0.018	2	2	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	2.6	－	－	－	－	－	3.0	－	－	－	－	－	3.0	2.6	2.8	2	2	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.002	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	0.002	0.001	0.002	2	2	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	2.0	2.2	2.1	2.0	1.8	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.2	2.3	1.8	2.1	12	12	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	19	－	－	－	－	－	35	－	－	－	－	－	35	19	27	2	2	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	41	－	－	－	－	－	48	－	－	－	－	－	48	41	44	2	2	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.6	0.3	0.2	0.3	0.6	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.6	0.1	0.3	12	12	0.1
	47	pH値	－	7.4	7.3	7.5	7.3	7.3	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.3	7.5	－	12	－
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	50	色度	(度)	2.2	0.8	0.7	0.8	1.8	0.9	0.8	0.6	0.7	0.6	ND	0.6	2.2	ND	0.9	11	12	1
	51	濁度	(度)	0.60	0.39	0.30	0.35	1.28	0.47	0.42	0.22	0.14	0.91	0.06	0.16	1.28	0.06	0.44	12	12	0.1

土佐山平石浄水場 給水栓(土佐山平石)

令和6年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	0	12	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.13	ND	0.10	0.12	0.20	0.16	0.16	0.12	0.11	ND	ND	0.11	0.20	ND	0.10	9	12	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	12	12	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	0.07	ND	0.06	0.06	0.05	0.05	ND	ND	ND	ND	ND	0.07	ND	ND	5	12	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	0.0071	－	0.0093	－	－	－	0.0033	－	－	0.0016	－	0.0093	0.0016	0.0053	4	4	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	0.003	－	0.003	－	－	－	ND	－	－	ND	－	0.003	ND	ND	2	4	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	0.0004	－	0.0006	－	－	－	0.0007	－	－	0.0002	－	0.0007	0.0002	0.0005	4	4	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	0.0098	－	0.0131	－	－	－	0.0060	－	－	0.0027	－	0.0131	0.0027	0.0079	4	4	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	0.004	－	0.003	－	－	－	ND	－	－	ND	－	0.004	ND	ND	2	4	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	0.0023	－	0.0032	－	－	－	0.0020	－	－	0.0009	－	0.0032	0.0009	0.0021	4	4	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	2.8	－	－	－	3.4	－	3.2	－	－	3.1	－	－	3.4	2.8	3.1	4	4	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	2.5	2.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.6	2.7	2.4	2.5	12	12	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	20	－	－	－	27	－	34	－	－	26	－	－	34	20	27	4	4	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	38	－	－	－	52	－	41	－	－	45	－	－	52	38	44	4	4	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	ND	0.1	0.2	0.3	ND	0.2	11	12	0.1
	47	pH値	－	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.6	－	12	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	51	濁度	(度)	0.09	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.09	ND	ND	1	12	0.1

土佐山弘瀬浄水場

令和6年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値	
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	9	3	3	1	66	6	4	2	3	1	8	5	66	1	9	12	12	1	
	2	大腸菌	－	検出	検出	不検出	検出	検出	検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	6	12	－	
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0003	
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.00005	
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001	
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001	
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001	
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001	
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.004	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.49	0.52	0.25	0.25	1.07	0.28	0.36	0.39	0.39	0.43	0.44	0.44	1.07	0.25	0.44	12	12	0.10	
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	12	12	0.02	
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.05	－	－	－	－	－	0.05	－	－	－	－	－	0.05	0.05	0.05	2	2	0.01	
	14	四塩化炭素	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002	
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0004	
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002	
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002	
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002	
	20	ベンゼン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002	
	21	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002	
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002	
	26	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002	
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002	
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002	
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	4.0	－	－	－	－	－	－	4.2	－	－	－	－	－	4.2	4.0	4.1	2	2	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	2.4	2.5	2.4	2.2	2.0	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.0	2.4	12	12	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	24	－	－	－	－	－	－	39	－	－	－	－	－	39	24	32	2	2	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	54	－	－	－	－	－	－	57	－	－	－	－	－	57	54	56	2	2	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.3	0.2	0.2	0.3	0.7	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	ND	0.1	0.7	ND	0.2	11	12	0.1
	47	pH値	－	7.3	7.2	7.3	7.1	7.1	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.1	7.3	－	12	－
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	微藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	微藻臭	－	－	－	2	12	－
	50	色度	(度)	1.0	ND	0.9	0.8	1.4	1.1	1.1	0.9	0.8	ND	ND	ND	ND	1.4	ND	0.7	8	12	1
	51	濁度	(度)	0.05	ND	ND	ND	ND	0.08	0.06	0.05	0.05	ND	ND	0.25	0.17	0.25	ND	0.06	7	12	0.1

土佐山弘瀬浄水場 給水栓(土佐山弘瀬)

令和6年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	0	12	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.50	0.56	0.25	0.26	0.63	0.27	0.35	0.38	0.41	0.41	0.47	0.48	0.63	0.25	0.41	12	12	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	12	12	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.05	－	－	－	0.06	－	0.05	－	－	0.06	－	－	0.06	0.05	0.06	4	4	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	0.05	0.09	0.05	0.06	ND	ND	ND	ND	ND	0.09	ND	ND	4	12	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	0.0024	－	0.0066	－	－	－	0.0034	－	－	0.0003	－	0.0066	0.0003	0.0032	4	4	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	0.002	－	－	－	ND	－	－	ND	－	0.002	ND	ND	1	4	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	0.0017	－	0.0010	－	－	－	0.0014	－	－	0.0007	－	0.0017	0.0007	0.0012	4	4	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	0.0069	－	0.0113	－	－	－	0.0081	－	－	0.0018	－	0.0113	0.0018	0.0070	4	4	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	ND	－	0.002	－	－	－	ND	－	－	ND	－	0.002	ND	ND	1	4	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	0.0028	－	0.0037	－	－	－	0.0033	－	－	0.0006	－	0.0037	0.0006	0.0026	4	4	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	0.0002	－	0.0002	ND	ND	1	4	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	0	4	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	0.006	－	ND	－	－	ND	－	－	0.006	ND	ND	1	4	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	0.005	－	ND	－	－	ND	－	－	0.005	ND	ND	1	4	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	4.3	－	－	－	4.6	－	4.4	－	－	3.9	－	－	4.6	3.9	4.3	4	4	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	2.8	2.9	2.7	2.4	2.8	2.8	2.8	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.1	2.4	2.8	12	12	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	25	－	－	－	32	－	39	－	－	28	－	－	39	25	31	4	4	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	52	－	－	－	67	－	58	－	－	52	－	－	67	52	57	4	4	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	ND	0.1	0.5	ND	0.2	11	12	0.1
	47	pH値	－	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.3	7.5	－	12	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	0	12	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	0	12	1
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.13	0.13	ND	ND	1	12	0.1

土佐山弘瀬浄水場 給水栓(土佐山弘瀬)

令和6年度

採水月				(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	15	農薬類	－	－	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	4	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.42	0.40	0.37	0.34	0.39	0.48	0.42	0.45	0.49	0.51	0.52	0.50	0.52	0.34	0.44	－	12	－	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	25	－	－	－	32	－	39	－	－	28	－	－	39	25	31	4	4	1	－
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	－	0	4	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	1.8	－	－	－	3.5	－	3.5	－	－	1.8	－	－	3.5	1.8	2.6	4	4	0.9	－
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	52	－	－	－	67	－	58	－	－	52	－	－	67	52	57	4	4	1	－
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.13	0.13	ND	ND	1	12	0.1	－
	26	pH値	－	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.3	7.5	－	12	－	－	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1.8	－	－	－	-1.5	－	-1.5	－	－	-1.7	－	－	-1.5	-1.8	-1.6	－	4	－	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	3	6	2	2	2	4	6	ND	ND	ND	3	2	6	ND	2	9	12	1	－
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.01	－
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.000005	－
	独 自 項 目	採水時刻	－	10:10	9:50	9:50	9:40	9:50	9:45	9:55	9:50	9:30	10:00	9:40	9:45	－	－	－	－	12	－	－
		気温	(℃)	15.3	20.6	23.6	28.8	30.2	27.8	26.4	17.2	11.8	4.9	4.4	14.2	30.2	4.4	18.8	－	12	－	－
		水温	(℃)	14.5	19.7	20.2	22.1	26.3	25.5	24.6	17.4	12.4	7.9	9.0	11.1	26.3	7.9	17.6	－	12	－	－
		アンモニア態窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
総アルカリ度		(mg/L)	26	－	－	－	37	－	33	－	－	31	－	－	37	26	32	4	4	1	－	
溶存酸素		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	
生物化学的酸素要求量(BOD)		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	
硫酸イオン		(mg/L)	2.5	2.6	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	2.2	2.3	2.7	3.5	3.4	3.5	2.0	2.5	12	12	1.0	－	
電気伝導率		(mS/m)	7.0	7.3	6.9	6.6	8.7	7.0	8.0	7.6	7.7	7.7	8.0	7.9	8.7	6.6	7.5	12	12	0.1	－	
総窒素		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	
総リン		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	
リン酸態リン		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010	
浮遊物質(SS)		(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
大腸菌数		(MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
嫌気性芽胞菌		(個/10mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
生物総数		(n/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
総酸度		(mg/L)	2	－	－	－	4	－	4	－	－	－	2	－	－	4	2	3	4	4	1	－
カリウム		(mg/L)	0.4	－	－	－	0.5	－	0.4	－	－	－	0.3	－	－	0.5	0.3	0.4	4	4	0.1	－
マグネシウム		(mg/L)	1.9	－	－	－	1.8	－	1.6	－	－	－	1.8	－	－	1.9	1.6	1.8	4	4	1.0	－
カルシウム		(mg/L)	7.5	－	－	－	10.3	－	9.1	－	－	－	8.6	－	－	10.3	7.5	8.9	4	4	1.0	－
1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0002	－
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0004	－
キシレン		(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0006	－
p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	0	4	0.0002	－	
クリプトスポリジウム	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	
ジアルジア	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	
紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001	－	
備考																						