

一階平面図 S=1:200

備考	平成11年度春野中学校大規模改築事業 及び耐震補強（第2工区）			三 建 設 計 有 限 会 社			登録高-6号		図面名称				
				工事設計図			一階幹線・動力・エアコン電源設備図						
							高 知 市 葛 島 2 - 2 - 2		TEL 83-1761		縮尺	S=1:200	NO.
							一 級 建 築 士 第 6 2 5 6 2		公 文 淳 規		主 月 日 担当	製図	E - 3

平成11年度春野中学校大規模改造事業
及び耐震補強(第2工区) 工事設計図

凡 例


照明器具	
	照明器具（撤去、新規取替）
	照明器具（撤去清掃後、再取付）
	照明器具（既存のまま）
	既存コンセント（撤去清掃、再取付）
	既存壁スイッチ（撤去なし）
	既存コンセント（撤去なし）
	既存配線（棒線は芯数を表す）
	新設配線
VVF1.6 及び VVF2.0（棒線は芯数を表す）	
・新設配線、立上げ・立ち下げ等露出部分はメタルモール配管とする。	
・開口部、器具取付部の補強工事は建築工事とする。	
・改修部の壁スイッチ及び壁埋め込みコンセントは全て撤去・新規取替とする。（新金プレート共）	
・照明器具、コンセント等のシンボル未記入部分は本改修に含まず。撤去等の工事はしない。	

TEL、TV、インターホン、放送設備	
・T端子、端子、TV端子、インターホン、スピーカー、アッテネータ は全て既存品撤去・清掃後再取付とする。	
	既存配線（再使用）
	新設配線（棒線は芯数を表す）
・新設配線、立上げ・立ち下げ等露出部分の必要箇所はメタルモールにて保護する。	

火災報知設備	
・火災報知機器は全て既存再使用とする。	
	既存配線（再使用）

(参考型番)

A1	FHF32Wx2		E1	FL40Wx2	WP
A2	FHF32Wx2	200V	E2	FL40Wx1	WP
A1:YX4332A 1EU A2:YX4332A 2EU			E1:AUG 329 006 E2:AUG 329 004		
B	FHF32Wx2		F1	FLR40S. EX-N x1	
			F2	FLR40S. EX-N x2	
YX4342A 1EU			既存照明器具 撤去、清掃 ランプ交換後再取り付け (三波長型昼白色ランプ)		
C	FHF32Wx1	200V	G1	FL40S. W	
			既存照明器具 撤去、清掃 ランプ交換後再取り付け		
YN4001 2EU					
D1	FL40Wx2				
D2	FL40Wx1				
D3	FL20Wx1				
D1:KV4382E 1EG D2:KV432 E 1EG D3:KV225 A 1H					



備考

平成11年度春野中学校大規模改修事業
及び耐震補強(第2工区) 工事設計図

三建設計有限公司

登録高-6号

図面名称
一階電灯・コンセント設備図

高知市若島2-2-2

TEL 83-1761


縮尺 S=1:100

一級建築士第62562

公文淳規


年月日 担当 監図

NO. E-7



一階平面図 S=1:100

<p>備考</p>	<p>平成11年度春野中学校大規模改造事業 及び耐震補強（第2工区）工事設計図</p>	<p>三建設計有限公司 高知市葛島2-2-2 一級建築士第62562</p>	<p>登録高-6号 TEL 83-1761 公文簿視</p>	<p>図面名称 一階TV、TEL、インターホン、放送設備図 縮尺 S=1:100 年 月 日 相違 図面 NO E-12</p>
-----------	---	--	--	--



一階平面図 S=1:200