質 疑 回 答 書

令和7年6月13日

事業者各位 様

高知市長 桑 名 龍 吾

プロポーザル名： 東部環境センター非常用発電設備整備事業公募型プロポーザル

資料名： 募集要項

上記プロポーザルの質疑について回答します。

質疑No.	区分	質疑事項	回答
1	募集要項	募集要項 4 (2) ケ 記載のある特別管理産業廃棄物管理責任者は営業所の専任技術者も兼ねることは可能でしょうか。	可能です。
2	募集要項	募集要項4 (3) エ 記載されている技術者は専任配置と記載されている一方で、 [発注仕様書第7節 2 (1)] では専任配置の要否について記載がありません。同一の技術者についての表記と捉えてよろしいでしょうか。	専任配置としてください。
3	募集要項	募集要項4 (4) イ b 記載されている施工主任技術者は、「発注仕様書 第7節 2 (4) エ」で記載されている構成員毎に各1名配置を予定している施工主任技術者と同一であると捉えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
4	募集要項	募集要項 10 (1) 表1 提案書提出書類一覧 「No. 2 提案書」の項目がありますが、様式5-1-1~5-3-2フォントサイズは11ポイント以上となっておりますが、様式中には10. 5pt以上とありますがどちらでしょうか。	11ポイント以上としてください。

質疑No.	区分	質疑事項	回答
5	発注仕様書 (要求水準書)	第3節 1 (2) 「発電機室内の換気について、必要な換気量を計算したうえ、発電機室の給気部・排気部のガラリ、給気・排気ファンの追加や変更がある場合、発電機室内の建築構造に大きな変更を及ぼさないこと。」とありますが、既設の換気設計図のご提供をお願いします。消音設備も確認したいため、消音室のわかる意匠図の提供もお願いします。	既設の換気設計図はありません。 消音室の図面については別添資料1のとおりです。 なお、受注者の責任において、適正な換気量を確保するために必要な改修を行ってください。
6	発注仕様書 (要求水準書)	第9節 1 (3) 「機器配置図（全体平面図、1F電気室平面図、屋上平面図）」と記載がありますが、全体平面図は、電気室のある1階のみ、1階電気室平面図は、発電機室に読み替え、屋上平面図は今回設置機器がない場合は、不要との考えでよろしいでしょうか。	全体平面図は管理棟全体（1F及び2F）、1F電気室平面図は発電機室とし、屋上平面図についても、設置機器の有無に関わらず提出してください。
7	発注仕様書 (要求水準書)	第9節 1 (3) 全体平面図とは、発電機室のある管理棟のみが対象とのことでよろしいでしょうか。	No.6のとおりです。
8	発注仕様書 (要求水準書)	第9節 1 (3) 提出図書、設計図面に「設計図（建築、電気設備、機械設備）」と記載がありますが、今回建築改修は実施しないとのことなので、不要との考えでよろしいでしょうか。	本市として別途建築改修は実施しないため、非常用発電設備の更新に伴い、建築改修を実施する場合は提出してください。
9	発注仕様書 (要求水準書)	第9節 1 (3) 提出図書、設計図面に「設計図（建築、電気設備、機械設備）」と記載がありますが、当該改造部分の図面のみの作成でよろしいでしょうか。	第2節に記載してある工事範囲に係る図面はすべて作成してください。
10	発注仕様書 (要求水準書)	既設発電機室の換気計算書をご提供頂けますでしょうか。	資料はありません。
11	発注仕様書 (要求水準書)	第7節 2 (1) 及び(4) 記載される技術者は同一の者と解釈してよろしいでしょうか。	同一の者としてよろしいです。 なお、別添資料2「配置予定技術者について」を参照してください。

質疑No.	区分	質疑事項	回答
12	発注仕様書 (要求水準書)	<p><u>第7節 2 (5)</u> 記載内容より、「施工主任技術者は、統括管理責任者、現場代理人及び設計主任技術者を兼務することはできない。」と記載がありますが、高知市総務部契約課様発行の「現場代理人及び技術者等に関する取扱いについて(通知)」(書類番号 6重契第29号) P1の1(1)より、「主任技術者・監理技術者等と現場代理人の兼務は認められますが・・・」と表記があります。契約課様の通知が発注仕様書よりも優先されるということよろしいでしょうか。</p>	<p>本事業の発注仕様書が優先されます。 ただし、監理技術者と施工主任技術者を兼務する場合は、第7節.2.(5)の記載のとおり、別の者を現場代理人とする必要があります。</p>
13	発注仕様書 (要求水準書)	<p>発注仕様書に現場代理人の契約期間中の変更に関する記載が確認できませんでした。製作期間から据付期間に移行する際に、現場代理人の変更は可能でしょうか。高知市総務部契約課様発行の「現場代理人及び技術者等に関する取扱いについて(通知)」P3の7より「事前協議により工事の施工継続に支障がないと認める場合に限り、現場代理人を変更する事ができます。」と記載がありますが、同様と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>よろしいです。</p>
14	発注仕様書 (要求水準書)	<p><u>第7節 3 (1)</u> 統括管理責任者は「事業期間にわたり代表構成員から1名配置」と記載がありますが、据付期間に移行する際に変更する事は可能でしょうか。</p>	<p>事前協議により工事の施工継続に支障がないと認める場合に限り変更を可能とします。</p>
15	発注仕様書 (要求水準書)	<p>仮に統括管理責任者と現場代理人を同一人物が兼務をしている場合も同様に据付期間に移行する際に変更する事は可能でしょうか。</p>	<p>No.14のとおりです。</p>
16	発注仕様書 (要求水準書)	<p><u>第7節</u> 高知市総務部契約課様発行の「現場代理人及び技術者等に関する取扱いについて(通知)」第6項には配置技術者の工期途中での交代を原則認められていないものの、「工場での製作期間と現場での据付期間等で変更を認める場合等は除きます。」と記載があります。発注仕様書第7節に記載されている技術者の設計主任技術者、施工主任技術者も同様に製作期間と現場据付期間で変更を認めて頂くことは可能でしょうか。契約課様の通知が発注仕様書よりも優先されるということよろしいでしょうか。</p>	<p>変更を認めますが、優先基準についてはNo.12のとおりです。</p>

質疑No.	区分	質疑事項	回答
17	発注仕様書 (要求水準書)	上記が可能な場合の質問となります。「配置予定技術者状況調書(様式8)」において、現場代理人は工場製作期間と現場据付期間にて予め分けた形での選任とし、「建設業法上の主任技術者」についても、製作期間と現場据付期間にて予め分けた形での選任としてよろしいでしょうか。	No. 14のとおりです。
18	発注仕様書 (要求水準書)	更に上記が可能な場合の質問となります。 <u>募集要項4.(3).エ</u> に記載されている施工主任技術者については現場据付期間の主任技術者と同義とみなしてよろしいでしょうか。(施工主任技術者は、現場据付期間のみの配置としてよろしいでしょうか。)	募集要項4.(3).エ記載している内容は監理技術者の配置についてとなります。 なお、別添資料2「配置予定技術者について」を参照してください。
19	発注仕様書 (要求水準書)	<u>第6節</u> 契約不適合責任について、設計上想定されている期間についてご教示願います。	別添資料3「設計施工一括仮契約書(案)」第58条第1項及び第2項のとおりです。
20	発注仕様書 (要求水準書)	<u>第6節</u> 契約不適合責任について、施工上想定されている期間についてご教示願います。	
21	発注仕様書 (要求水準書)	<u>第1節 3</u> 事業期間の開始時期について本契約締結日とありますが、想定されている時期は2025年9月議会承認後と理解してよろしいでしょうか。	よろしいです。
22	発注仕様書 (要求水準書)	現地調査で確認した所、非常用発電機室に設置してある鋼製建具の開閉が出来ませんでした。このままでは、工事施工不可となります。発注仕様書範囲外ですが、提案として建具改修を提案してもよろしいでしょうか。	建具は開閉できますが、提案しても差し支えないものとします。
23	発注仕様書 (要求水準書)	<u>第1節 7 (2) ア</u> 「放流水質水質基準設計値を満たす計画とすること。」とありますが、貴施設放流水質基準値は、添付精密機能検査報告書の放流水質記載の数値でよろしいでしょうか。	よろしいです。 (精密機能検査報告書 P6 表2-1 施設の概要に記載の放流水質 参照)
24	発注仕様書 (要求水準書)	<u>第8節 2 (4)</u> 「既存発電機の撤去に際しては、し尿・浄化槽汚泥の搬入及び消防設備の機能維持が停滞することのない措置を受注者の責任において講ずること。」とありますが、搬入車床エアカーテンファンは加味する必要は無いとの理解でよろしいでしょうか。	搬入車床エアカーテンファンも対象負荷としてください。

資料名：添付資料

質疑No.	区分	質疑事項	回答
25	添付資料-3 負荷対象リスト	添付資料-3 負荷対象リスト 補償対象負荷について、負荷対象リスト上に、直流電源装置や無停電電源装置がありませんが見込むこととしてご提案してもよろしいでしょうか。	直流電源装置(2kVA)や無停電電源装置(2kVA)については、対象負荷に見込むこととしてください。 なお、想定負荷容量になります。
26	添付資料-10 アスベスト含有分析調査記録	添付資料-10 アスベスト含有分析調査記録 冷却水配管等の、保温材・断熱材におけるアスベストの有無がわかる資料のご提供をお願いします。	資料はありません。

質疑No.	区分	質疑事項	回答
27	様式集	様式5 提案書の枠については視認性を損ねない範囲で、拡張することは可能でしょうか。また、A4であればwordでの作成としてもよろしいでしょうか。	よろしいです。
28	様式集	様式5 技術内容を補足する図表等を添付する場合、各別記様式に対する枚数指定はありますか。また、それらの添付資料はA3版のものを添付してもよろしいでしょうか。	添付資料について枚数指定はありません。また、添付資料についてはA3版とします。
29	様式集	様式5 提案の根拠資料として、単線結線図、容量計算書、機器配置平面図、機器図等を技術提案書の添付資料として提出することとしてもよろしいでしょうか。	よろしいです。
30	契約書	本事業に適用される契約書（案）についてご提示をお願いします。	別添資料3「設計施工一括仮契約書（案）」を参照してください。