

予定最大需要電力

仕様書別紙2-4

No.	施設 グループ	需要場所	自動検針 装置	予定最大需要電力(kW)											
		施設名		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	A	本庁舎	有	787	789	667	384	566	572	772	774	766	596	614	730
2	A	たかじょう庁舎	有	216	219	166	110	168	192	268	270	266	220	170	212
3	A	春野公民館	有	28	35	22	12	12	24	36	44	34	28	18	26
4	A	土佐山公民館	有	22	31	18	10	8	10	20	14	20	14	18	20
5	A	三里文化会館	有	45	160	129	102	42	130	158	174	144	78	70	140
6	A	南ヶ丘コミュニティセンター	有	33	32	23	8	16	26	52	44	38	26	20	26
7	A	朝倉総合市民会館	有	47	49	35	26	34	40	56	58	52	46	28	38
8	A	下知コミュニティセンター	有	39	41	25	16	20	30	48	56	42	28	16	32
9	A	初月ふれあいセンター	有	19	22	16	10	10	14	24	26	28	18	12	16
10	A	五台山ふれあいセンター	有	17	16	15	10	14	10	22	22	16	12	8	16
11	A	介良ふれあいセンター	有	18	20	13	6	12	12	26	30	26	16	14	20
12	A	長浜ふれあいセンター	有	32	30	21	14	12	16	32	32	32	20	20	28
13	A	木村会館	有	63	64	41	23	19	27	49	57	50	31	30	47
14	A	斎場	有	207	240	169	120	116	156	226	240	228	140	150	192
15	A	鏡生活支援ハウスほほえみ	有	48	46	34	28	18	26	42	44	38	28	34	40
16	A	西部健康福祉センター	有	78	80	54	38	48	74	88	92	94	68	46	68
17	A	保健福祉センター	有	82	79	61	50	64	74	82	90	84	60	56	74
18	A	東部健康福祉センター	有	92	92	73	56	54	56	100	104	90	68	56	80
19	A	春野あじさい会館	有	73	68	72	32	48	82	104	94	102	82	68	72
20	A	南部健康福祉センター	有	124	122	83	52	68	88	114	118	110	92	86	110
21	A	障害者福祉センター	有	42	38	27	22	18	28	46	50	52	28	24	40
22	A	土佐山健康福祉センター	有	73	68	52	42	38	44	60	72	58	40	58	66
23	A	宮前保育園	有	71	77	50	28	28	38	62	60	52	44	42	66
24	A	大津保育園	有	53	54	44	32	42	44	56	58	54	46	32	48
25	A	旭保育園	有	46	49	38	22	24	30	60	58	56	32	28	42
26	A	中野保育園	有	48	47	33	22	24	32	60	58	56	34	24	46
27	A	愛善保育園	有	59	61	49	22	24	36	54	54	50	38	36	52
28	A	春野弘岡中保育園	有	44	48	43	22	24	32	54	52	42	30	30	42
29	A	長浜保育園	有	37	44	42	16	18	24	48	56	58	36	32	34
30	A	さえんば保育園	有	69	74	56	42	48	52	74	82	70	54	40	64

予定最大需要電力

仕様書別紙2-4

No.	施設 グループ	需要場所	自動検針 装置	予定最大需要電力(kW)											
		施設名		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
31	A	若葉保育園	有	85	90	71	38	44	64	90	88	82	62	60	90
32	A	秦中央保育園	有	63	63	45	32	31	46	62	61	59	42	34	48
33	D	菖蒲谷プラスチック減容工場	有	132	142	125	108	102	110	122	122	120	102	112	136
34	D	三里最終処分場	有	33	31	32	38	46	48	50	50	46	42	44	40
35	D	クリーンセンター	有	67	67	64	42	42	50	68	64	58	52	52	70
36	D	東部環境センター	有	335	322	323	340	334	352	350	344	340	326	312	322
37	D	望海ヶ丘団地下水道污水处理施設	有	29	28	30	32	30	30	32	28	30	28	28	30
38	D	桂浜污水处理施設	有	18	18	17	18	20	18	18	18	18	16	16	18
39	A	中山間地域構造改善センター	有	58	50	34	12	12	42	26	54	28	18	16	42
40	A	土佐山夢産地パーク交流館	有	36	36	37	28	34	36	36	44	40	46	34	44
41	A	土佐山庁舎	有	23	23	21	12	8	10	18	16	14	10	16	22
42	B	高知市卸売市場	有	492	483	445	454	478	522	712	748	684	538	474	530
43	C	下知排水機場	有	49	46	147	50	162	52	152	146	46	102	148	46
44	C	太田川排水機場	有	39	37	56	58	58	56	58	58	58	48	58	34
45	C	東石立排水機場	有	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
46	C	竹島第一排水機場	有	88	88	93	94	138	92	94	92	90	92	90	90
47	C	新田東排水機場	有	7	9	84	28	84	86	86	68	44	86	78	8
48	C	福井第二排水機場	有	5	2	2	2	56	2	2	2	2	2	2	2
49	C	上本宮排水機場	有	18	5	9	4	50	6	10	40	6	6	24	8
50	C	米田排水機場	有	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
51	C	北吸江排水機場	有	9	5	8	4	2	4	4	4	4	4	8	10
52	C	新木排水機場	有	4	4	23	22	56	2	56	24	24	2	22	4
53	C	種崎排水機場	有	6	6	52	16	50	24	42	36	26	32	48	6
54	C	横浜東排水機場	有	18	18	38	26	46	32	52	32	32	30	58	24
55	C	長浜産業団地排水機場	有	3	2	18	4	46	8	44	44	6	6	44	4
56	C	宇賀谷排水機場	有	4	1	45	2	48	26	32	40	26	22	24	2
57	C	東秦泉寺排水機場	有	3	2	3	4	42	4	4	4	2	4	4	2
58	B	わんぱくこうち	有	133	137	125	84	74	104	100	134	102	86	116	126
59	B	はりまや橋公園	有	59	60	71	66	70	66	68	68	64	64	54	40
60	B	城西公園	有	23	23	23	24	24	22	24	24	24	28	30	22

予定最大需要電力

仕様書別紙2-4

No.	施設 グループ	需要場所	自動検針 装置	予定最大需要電力(kW)											
		施設名		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
61	B	消防団本部	有	19	21	11	6	6	4	14	18	16	10	16	22
62	B	北消防署	有	69	54	49	30	44	50	56	60	56	60	36	64
63	B	東消防署	有	23	22	21	30	32	34	36	32	34	32	24	24
64	B	東消防署東部出張所	有	14	15	12	8	10	12	16	16	14	10	12	14
65	B	中央消防署	有	40	44	36	28	26	34	38	38	36	28	34	38
66	B	中央消防署西出張所	有	30	40	26	14	18	22	28	28	26	20	24	32
67	B	南消防署	有	42	49	42	32	30	44	48	52	50	38	32	40
68	C	針木給食センター	有	177	194	155	226	216	232	278	228	284	236	184	194
69	C	長浜給食センター	有	230	222	169	208	240	256	298	324	320	246	228	188
70	A	第六小学校	有	44	46	38	34	34	46	56	34	60	42	34	40
71	A	第四小学校	有	53	65	43	34	34	56	66	48	62	56	36	46
72	A	はりまや橋小学校	有	99	121	84	70	68	106	124	50	122	98	74	80
73	A	昭和小学校	有	100	114	86	72	76	94	122	52	130	96	70	82
74	A	江陽小学校	有	130	133	123	96	94	114	140	102	152	130	116	118
75	A	小高坂小学校	有	59	67	54	42	44	76	80	46	84	64	44	56
76	A	潮江南小学校	有	55	70	50	44	42	60	84	50	84	56	48	54
77	A	潮江東小学校	有	65	72	64	46	44	62	78	34	74	58	50	58
78	A	潮江小学校	有	76	84	69	48	48	78	88	58	88	72	54	68
79	A	神田小学校	有	110	113	80	74	74	88	126	46	136	90	76	86
80	A	横内小学校	有	150	155	113	86	106	162	216	80	198	150	104	140
81	A	旭東小学校	有	83	91	60	46	46	78	106	46	90	68	50	68
82	A	旭小学校	有	86	93	77	56	54	84	122	66	102	80	58	72
83	A	朝倉小学校	有	91	100	69	54	74	94	118	48	116	90	60	72
84	A	鴨田小学校	有	119	105	86	94	86	114	128	54	120	108	92	102
85	A	朝倉第二小学校	有	88	95	83	62	72	92	120	46	110	84	76	74
86	A	一ツ橋小学校	有	68	76	60	42	42	74	92	42	84	66	50	62
87	A	初月小学校	有	121	159	101	72	88	160	218	66	210	158	92	108
88	A	泉野小学校	有	148	154	96	50	46	102	178	52	158	88	66	128
89	A	秦小学校	有	96	97	66	48	60	96	138	46	128	102	56	78
90	A	江ノ口小学校	有	53	55	43	32	34	56	70	42	66	52	36	46

予定最大需要電力

仕様書別紙2-4

No.	施設 グループ	需要場所	自動検針 装置	予定最大需要電力(kW)											
		施設名		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
91	A	久重小学校	有	74	71	68	48	34	34	60	34	56	38	56	70
92	A	五台山小学校	有	43	51	38	26	32	44	74	46	78	46	30	34
93	A	介良小学校	有	95	99	80	50	52	78	152	62	170	102	54	80
94	A	介良潮見台小学校	有	108	129	95	54	64	90	140	110	160	102	72	106
95	A	大津小学校	有	117	118	92	70	84	114	164	62	174	120	84	86
96	A	高須小学校	有	94	106	91	64	72	80	108	62	110	86	82	82
97	A	布師田小学校	有	61	51	41	22	26	34	54	38	58	40	28	48
98	A	一宮小学校	有	108	110	87	50	48	100	142	68	146	90	64	94
99	A	一宮東小学校	有	84	82	53	48	50	86	126	48	126	80	56	88
100	A	十津小学校	有	77	75	53	44	52	60	88	46	92	74	48	64
101	A	三里小学校	有	69	65	54	32	36	60	98	40	100	56	34	60
102	A	横浜小学校	有	92	91	58	38	44	90	146	54	146	92	50	62
103	A	横浜新町小学校	有	162	165	118	72	80	114	198	52	208	140	88	140
104	A	長浜小学校	有	97	107	82	56	56	82	142	54	142	104	68	84
105	A	浦戸小学校	有	43	49	38	20	20	38	58	32	56	36	22	36
106	A	鏡小学校	有	30	36	19	14	20	22	36	18	38	18	18	26
107	A	春野東小学校	有	104	122	71	54	60	104	166	82	156	114	60	80
108	A	春野西小学校	有	89	92	67	34	40	72	114	70	122	84	36	74
109	A	旧御壘瀬小学校	有	31	28	27	4	6	8	10	20	28	26	28	28
110	A	朝倉中学校	有	80	84	41	28	54	70	122	74	124	74	38	74
111	A	大津中学校	有	69	72	52	26	36	58	94	82	94	76	28	56
112	A	城西中学校	有	55	61	46	34	40	64	76	58	70	60	36	46
113	A	城東中学校	有	68	82	39	32	38	70	100	58	104	80	38	56
114	A	潮江中学校	有	78	90	69	38	34	66	100	74	82	60	46	68
115	A	旭中学校	有	56	63	44	32	36	52	72	66	72	56	30	54
116	A	西部中学校	有	65	70	52	36	42	66	84	56	80	58	42	54
117	A	城北中学校	有	65	78	52	44	40	60	88	64	78	56	46	54
118	A	愛宕中学校	有	74	89	55	40	48	80	90	76	92	66	42	60
119	A	青柳中学校	有	54	59	50	26	30	50	72	76	84	56	28	52
120	A	介良中学校	有	74	82	65	30	32	62	86	72	98	64	32	54

予定最大需要電力

仕様書別紙2-4

No.	施設 グループ	需要場所	自動検針 装置	予定最大需要電力(kW)											
		施設名		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
121	A	一宮中学校	有	108	109	83	48	52	92	166	130	156	96	52	82
122	A	三里中学校	有	74	87	56	32	52	70	100	70	94	56	44	70
123	A	横浜中学校	有	69	78	50	28	34	70	124	70	134	80	36	66
124	A	南海中学校	有	91	89	66	30	36	72	92	84	106	60	42	72
125	A	鏡中学校	有	31	33	26	12	12	14	28	28	26	16	20	30
126	A	春野中学校	有	68	74	66	40	44	70	118	94	122	74	40	68
127	A	春野中学校夜間照明	有	62	60	61	64	64	62	62	64	62	62	62	62
128	A	行川学園	有	53	54	44	28	26	36	46	40	52	36	36	56
129	A	土佐山学舎	有	78	80	50	28	34	42	54	60	56	40	38	70
130	A	高知特別支援学校	有	95	106	72	62	84	120	158	92	102	74	66	78
131	A	高知商業高等学校	有	235	238	169	162	160	188	334	254	346	222	190	212
132	A	潮江市民図書館	有	37	35	19	16	16	14	26	36	32	20	18	22
133	A	オーテピア高知図書館	有	361	361	355	396	390	468	464	476	472	458	424	354
134	C	一宮雨水ポンプ場	有				174	209	183	196	197	179	183	184	103
135	C	潮江水再生センター雨水ポンプ場	有				290	301	293	297	302	293	306	289	112
136	C	潮江南ポンプ場	有				172	206	170	194	197	172	160	190	47
137	C	江ノ口雨水貯留管排水施設	有				174	345	174	338	336	171	174	339	2
138	C	大津雨水ポンプ場	有				84	105	97	103	104	99	99	97	30
139	C	小石木ポンプ場	有				15	109	82	80	97	24	76	113	17
140	C	神田ポンプ場	有				208	288	207	234	254	182	206	229	54
141	C	五台山ポンプ場	有				72	103	96	100	99	68	72	97	58
142	C	関雨水ポンプ場	有				52	73	48	69	65	22	32	74	16
143	C	瀬戸水再生センター水中ポンプ棟	有				116	260	211	246	226	110	176	239	2
144	C	高須雨水ポンプ場	有				165	176	153	167	165	121	130	144	84
145	C	徳谷第二雨水ポンプ場	有				38	79	27	46	46	22	25	62	10
146	C	長浜雨水ポンプ場	有				177	209	207	198	218	177	158	203	127
147	C	塩谷ポンプ場	有				32	29	28	30	28	26	27	29	23
148	C	南地ポンプ場	有				58	61	59	61	65	58	52	65	29
149	C	長浜原ポンプ場	有	55	52	73	58	84	60	70	68	50	54	78	52
150	C	仁井田ポンプ場	有	35	34	42	38	44	40	40	44	38	38	44	12

予定最大需要電力

仕様書別紙2-4

No.	施設グループ	需要場所	自動検針装置	予定最大需要電力(kW)											
		施設名		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
151	C	秦ポンプ場	有				49	90	73	71	75	61	13	52	13
152	C	針木ポンプ場	有	7	7	8	4	66	14	30	50	4	10	42	6
153	C	初月ポンプ場	有				126	141	131	129	133	123	122	129	58
154	C	米田古川ポンプ場	有	15	21	58	20	58	56	58	58	54	52	54	18

施設グループ別集計

施設グループ			最大需要電力(kW)											
記号	グループ概要		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
A	業務用		8,449	9,003	6,838	4,813	5,342	7,435	10,427	7,606	10,309	7,487	5,834	7,583
B	業務用季節別時間帯別		944	948	861	776	812	914	1,140	1,218	1,106	914	852	952
C	産業用		775	758	1,086	2,874	4,334	3,295	3,973	3,973	3,028	3,087	3,777	1,499
D	産業用季節別時間帯別		614	608	591	578	574	608	640	626	612	566	564	616