

# 質 疑 回 答 書

令和 7年 8月 7日

入札参加者各位

高知市長 桑名 龍吾

工事名 春野関脇市営住宅14号棟火災復旧工事

上の工事について、下のとおり回答いたします。

番号	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1	A-01	外壁リシン吹付モルタル及び石膏ボードの撤去処分について、数量書の撤去、発生材処理の項目に石綿含有建材の記載がありませんが、特記仕様書一般共通事項18（石綿含有建材の調査）の貸与設計図書に石綿含有無しの資料があるとしての積算でよろしいでしょうか。	よろしいです。
2	A-07	改修屋根下地について、木下地45×45の固定方法が分かる図面（ビス、ボルト等の径・長さ・取付ピッチ）をお願いします。	別紙のとおりです。 なお、公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）令和4年版の1.1.8によります。
3	A-06	テレビアンテナ移設復旧（28号室）ですが、VHF電波が廃止となっているためVHFアンテナは使用しないのですが撤去にした方が良いのではないのでしょうか。	A-06の図面のとおり移設・復旧して下さい。
4	A-08	台所の6畳用LEDシーリングライトがランプ取替式となっており、取替式が無い場合どうしたら良いですか。	LEDシーリング6畳用ランプ取替式(引き紐付含む)をLED一体型シーリングライト(4000lm程度, 調光・調色機能付)としてください。