

質 疑 回 答 書

令和7年 9月 11日

入札参加者各位

高知市長 桑名 龍吾

工事名 高知市卸売市場塩干卸売場棟トップライト改修工事

上の工事への質疑について、下のとおり回答致します。

番号	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1	A-04	昇降足場を設置の際、控えを設置できるスペースはありますか。 また、壁つなぎはとれるのでしょうか。	図面番号A-03、A-04に記載の02通りから北へ4mの範囲内に、控え等を含む適法な昇降足場を設置可能と想定しています。
2	A-05	既存ドームのメーカーはどこでしょうか。	【工事名】 第7次高知市中央卸売市場施設整備塩干卸売場棟改築（その2）工事 【工期】 平成14年6月14日から平成14年10月30日まで 【製造所】 日本ポリエステル株式会社
3	A-06	トップライトの設置年月日・工事施工時の物件名・製品型式がわかる資料があればご提示をお願いします。	【製品型式】 トップライト（ポリドームP-SC-1300型）
4	A-05 A-06	図面上の詳細図と、現状写真ではドームの納まりが違う様にみえます。 現地調査をしたのち、取替部材が必要であったり、寸法が規格にない場合、金額増減の対象になりますでしょうか。	公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（令和4年版）1.1.8によります。