

質 疑 回 答 書

令和 7 年 10 月 1 日

入札参加者各位

高知市長

桑名 龍吾

工事名 上本宮排水機場自家発電機更新工事

上記工事の質疑について下記のとおり回答します。

番 号	図 書 番 号	仕様書 ページ	質 疑 事 項	回 答
1			金抜設計書の輸送費に関する質問です。移動距離から考えて高速道路の利用があると考えますが、輸送費の積算の中に高速道路料金は含まれておりますか。含まれていた場合積算に必要なため、出発ICと到着ICに関する情報を教えてください。	高速道路料金は含まれております。 想定している区間は以下のとおりです。 区間① 出発：門司港IC 到着：下関IC 区間② 出発：児島IC 到着：坂出北IC
2			金抜き設計書の一般労務費に関して質問です。本工事において既設たわみ継手の撤去と既設窓の撤去が含まれていると考えていますが、撤去工事の労務費を一般労務費の項目で計上されていますか。本来たわみ継手と窓の撤去の場合、普通作業員と、たわみ継手はダクト工、窓の撤去はサッシ工で撤去するはずですが、本工事の一般労務の項目には普通作業員、ダクト工、サッシ工ともに計上されておりません。これはたわみ継手と既設窓の撤去労務費は一般労務費では計上せず複合工費のたわみ継手と窓改修の項目の中に、既設撤去労務費が含まれて各複合工費が積算されており、ダクト工とサッシ工の労務係数にその他率をかけて複合単価として積算されたものが各項目の中に含まれ設計されていると考えてよろしいでしょうか。	たわみ継手の撤去については、発電機の撤去費用に含んでおります。 窓撤去については、見積りを採用し複合工費の窓改修に積み上げております。