


平面図


S=1:200

Y=475



座標一覧表(任意座標)

点 名	X座標	Y座標	Z座標	備考
T1	500.000	500.000	9.610	直接標高
T2	507.394	501.618	9.490	




施工延長 $L = 12.5 + 10.75 \div 23.3\text{m}$

工 事 名	春野町仁ノ非耐震性防火水槽改修工事				
種 別	平 面 図				$\frac{1}{3}$
事 業 名		課 長	課長補佐	係 長	係
施 工 年 度	令和 7 年度				
高知市 都市建設部 河川水路課					


横断図 1/1

S=1:200


A-A L = 12.50m
GH=8.00




A-A (同断)
GH=8.20



B-B L = 10.75m
GH=8.00



B-B (同断)
GH=8.20



DL=0.000

DL=0.000


DL=0.000

DL=0.000


工 事 名	春野町仁ノ非耐震性防火水槽改修工事				
種 別	横断面図				2/3
事 業 名		課 長	課長補佐	係 長	係
施 工 年 度	令和 7 年度				
高知市 都市建設部 河川水路課					

構造図 1/1(かご枠工)


西面
S=1:100



北面
S=1:100



かご枠工
S=1:50



数量計算

工 種	規 格	計 算 式	数量	計上数量	単位
作業土工					
掘削		4.0 * 12.5 + 2.7 * 10.8 =	79.2	79	m ³
床堀		0.5 * 12.5 + 0.5 * 10.8 =	11.7	12	m ³
埋戻		1.3 * 12.5 + 1.1 * 10.8 =	28.1	28	m ³
運搬・処分		(79.2 + 11.7) - (28.1 / 0.9) =	59.7	60	m ³
かご枠工					
かご枠工	0.5*0.8*2.0	74.6 + 60.2 =	134.8	135	m
		134.8 * 0.5 =	67.4	67	m ²
中詰材	割栗石 φ150~200mm	28.3 + 22.9 =	51.2		m ³
吸出防止材	不織布 t=10mm	48.5 + 39.1 =	87.6		m ²
仮設工					
排水ポンプ 運転	排水量0m3/h以上120m3/h未満, 全揚程10m, 作業時排水	=	3.0	3	日
ポンプ据付・撤去		=	1.0	1	箇所
ポンプ運転	作業時 発動発電機・50mm・2台	=	9.0	9	日
交通誘導警備員	B	3 人 * 10.0 =	30.0	30	人

工 事 名	春野町仁ノ非耐震性防火水槽改修工事				
種 別	構 造 図 ・ 数量計算				3 3
事 業 名		課 長	課長補佐	係 長	係
施 工 年 度	令和 7 年度				
高知市 都市建設部 河川水路課					