

銘板記入文字

NP	記 入 文 字
1	No. 1動力制御盤
2	No. 2動力制御盤
3	No. 3動力制御盤

CP記入文字

記 号	記 入 文 字
CP-1	自動荒目スクリーン
-2	破砕機
-3	No. 1原水ポンプ
-4	No. 2原水ポンプ
-5	水中攪拌ポンプ
-6	No. 1流量調整ポンプ
-7	No. 2流量調整ポンプ
-8	しき脱水機
-9	No. 1自動微細目スクリーン
-10	No. 2自動微細目スクリーン
-11	汚泥引抜ポンプ
-12	No. 1ブロフ
-13	No. 2ブロフ
-14	No. 3ブロフ
-15	No. 1放流ポンプ
-16	No. 2放流ポンプ
-17	消泡水ポンプ
-18	前処理室給気ファン
-19	前処理室排気ファン
-20	脱臭ファン
-21	三方口電動弁
-22	ばっ気沈砂槽電動弁
-23	沈殿槽電動弁
-24	流量調整槽水位

器具銘板記入文字


記号	記 入 文 字
PB1	故障復帰
PB2	警報停止
PB3	ランプテスト

集合表示灯記入文字

動力 受電 (R)	電灯 受電 (R)	電気系 故障 (R)	予備 (R)
原水槽 高水位 (R)	流量 調整槽 高水位 (R)	放流槽 高水位 (R)	予備 (R)


COS記入文字

記 号	記 入 文 字
COS-1 ~20	「入」 - 「切」 - 「自動」
COS-21 ~23	「手動」 - 「自動」
COS-24	「NO. 1」 - 「No. 2」
CS-1	「左開」 - 「右開」
-2, 3	「開」 - 「閉」



正面図

側面図



上部平面図

ケーブル貫通孔φ88
引き出し口は通線ブッシング取付

修正前

参考図

工事名	クリーンセンター西畑電気設備更新工事					
名 称	動力制御盤外形図（新設）				図面No.	4/9
縮 尺	NON	課長	補佐	係長	設計	検図
令和7年度		栗田	松本	松本	松本	丁野
高知市上下水道局 下水道施設管理課						