

質 疑 回 答 書

令和 7 年 11 月 17 日

入札参加者各位

高知市上下水道事業管理者
山本 三四年

工事名 針木浄水場動力設備更新工事

上記工事の質疑について下記のとおり回答します。

番号	図 書 番 号	仕 様 書 ペ ー ジ	質 疑 事 項	回 答
—	—	—	中央監視設備に関わる機能増設及びコントローラーの停止処置等必要操作は、切換え作業中含め、本工事の対象外と認識していますが相違ないでしょうか？	お見込みのとおりです。