針木浄水場 鏡川原水（鏡川第2取水所前）

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	（個/mL）	150	190	440	400	230	630	−	−	−	−	−	−	630	150	340	6	6	1
	2	大腸菌	−	検出	検出	検出	検出	検出	検出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	6	−
	3	カドミウム及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg/L）	0.29	0.27	0.22	0.12	0.15	0.27	−	−	−	−	−	−	0.29	0.12	0.22	6	6	0.10
	12	フッ素及びその化合物	（mg/L）	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	−	−	−	−	−	−	0.05	0.04	0.04	6	6	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	（mg/L）	−	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.04
	22	クロロ酢酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	23	クロロホルム	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	26	臭素酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	27	総トリハロメタン	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	30	ブロモホルム	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	（mg/L）	−	0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.03	1	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	（mg/L）	−	0.038	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.038	1	1	0.009
	35	銅及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	（mg/L）	−	2.6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2.6	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	（mg/L）	−	0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.005	1	1	0.001
	38	塩化物イオン	（mg/L）	2.4	2.3	2.1	2.3	2.3	2.0	−	−	−	−	−	−	2.4	2.0	2.2	6	6	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	（mg/L）	−	32	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	32	1	1	1
	40	蒸発残留物	（mg/L）	−	53	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	53	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	（mg/L）	0.000006	ND	0.000001	0.000001	ND	0.000001	−	−	−	−	−	−	0.000006	ND	0.000002	4	6	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	（mg/L）	ND	0.000001	ND	0.000003	0.000001	0.000002	−	−	−	−	−	−	0.000003	ND	0.000001	4	6	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	（mg/L）	0.9	0.8	0.7	0.5	0.5	0.6	−	−	−	−	−	−	0.9	0.5	0.7	6	6	0.1
	47	pH値	−	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	−	−	−	−	−	−	7.9	7.8	7.8	−	6	−
	48	味	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	49	臭気	−	藻臭	藻臭	藻土臭	藻臭	藻臭	藻臭	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	6	−
	50	色度	（度）	3	3	3	2	2	2	−	−	−	−	−	−	3	2	2	6	6	1
	51	濁度	（度）	1.9	2.0	1.9	1.1	1.4	1.1	−	−	−	−	−	−	2.0	1.1	1.6	6	6	0.1

針木浄水場 鏡川原水（鏡川第2取水所前）

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	15	農薬類	−	−	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	4	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	−	32	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	32	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.005	1	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	23	臭気強度（TON）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	24	蒸発残留物	(mg/L)	−	53	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	53	1	1	1
	25	濁度	(度)	1.9	2.0	1.9	1.1	1.4	1.1	−	−	−	−	−	−	2.0	1.1	1.6	6	6	0.1
	26	pH値	−	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	−	−	−	−	−	−	7.9	7.8	7.8	−	6	−
	27	腐食性（ランゲリア指数）	−	−	-1.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	-1.1	−	1	−
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.03	1	1	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000005
独自項目		採水時刻	−	9:45	9:35	9:45	9:15	9:20	9:35	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	−
		気温	(℃)	13.6	23.0	28.1	30.6	30.3	27.1	−	−	−	−	−	−	30.6	13.6	25.4	−	6	−
		水温	(℃)	12.2	16.6	18.8	23.4	24.1	22.6	−	−	−	−	−	−	24.1	12.2	19.6	−	6	−
		アンモニア態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	0.01	ND	ND	−	−	−	−	−	−	0.01	ND	ND	1	6	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	−	33	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	33	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		生物化学的酸素要求量（BOD）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	4.5	4.3	4.0	4.0	3.9	3.7	−	−	−	−	−	−	4.5	3.7	4.1	6	6	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	7.9	8.0	7.8	9.1	9.4	8.2	−	−	−	−	−	−	9.4	7.8	8.4	6	6	0.1
		総窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.010
		浮遊物質（SS）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	57.6	43.2	54.4	15.6	16.9	133.4	−	−	−	−	−	−	133.4	15.6	53.5	6	6	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	2	ND	2	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	2	ND	ND	2	6	1
		生物総数	(n/mL)	3200	1700	1100	1300	930	1700	−	−	−	−	−	−	3200	930	1700	−	6	−
		総酸度	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	1
		カリウム	(mg/L)	−	0.4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.4	1	1	0.1
		マグネシウム	(mg/L)	−	1.6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1.6	1	1	1.0
		カルシウム	(mg/L)	−	10.7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	10.7	1	1	1.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	1
		ジアルジア	(個/10L)	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	1
		紫外線吸光度（253.7nm）	(abs.)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0001
備考																					

針木浄水場 仁淀川原水（仁淀川導水渠）

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	（個/mL）	1	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	1	ND	ND	1	6	1
	2	大腸菌	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	3	カドミウム及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg/L）	0.28	0.31	0.30	0.26	0.26	0.38	−	−	−	−	−	−	0.38	0.26	0.30	6	6	0.10
	12	フッ素及びその化合物	（mg/L）	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	−	−	−	−	−	−	0.05	0.04	0.04	6	6	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	（mg/L）	−	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.04
	22	クロロ酢酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	23	クロロホルム	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	26	臭素酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	27	総トリハロメタン	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	30	ブロモホルム	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	（mg/L）	−	3.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3.1	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	（mg/L）	−	0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002	1	1	0.001
	38	塩化物イオン	（mg/L）	3.2	2.8	2.4	2.6	2.3	2.0	−	−	−	−	−	−	3.2	2.0	2.6	6	6	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	（mg/L）	−	36	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	36	1	1	1
	40	蒸発残留物	（mg/L）	−	58	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	58	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	（mg/L）	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	−	−	−	−	−	−	0.3	0.2	0.2	6	6	0.1
	47	pH値	−	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	−	−	−	−	−	−	7.4	7.3	7.3	−	6	−
	48	味	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	49	臭気	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	50	色度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.5
	51	濁度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05

針木浄水場 仁淀川原水（仁淀川導水渠）

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	15	農薬類	−	−	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	4	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	−	36	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	36	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002	1	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	−	2.6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2.6	1	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	23	臭気強度（TON）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	24	蒸発残留物	(mg/L)	−	58	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	58	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05
	26	pH値	−	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	−	−	−	−	−	−	7.4	7.3	7.3	−	6	−
	27	腐食性（ランゲリア指数）	−	−	-1.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	-1.5	−	1	−
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000005
独自項目		採水時刻	−	9:25	9:10	9:25	9:00	9:05	9:10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	−
		気温	(℃)	14.5	22.7	29.4	30.9	30.2	27.1	−	−	−	−	−	−	30.9	14.5	25.8	−	6	−
		水温	(℃)	13.8	16.2	16.8	22.6	22.3	23.2	−	−	−	−	−	−	23.2	13.8	19.2	−	6	−
		アンモニア態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	−	37	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	37	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		生物化学的酸素要求量（BOD）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	5.5	5.3	4.6	5.3	4.7	4.4	−	−	−	−	−	−	5.5	4.4	5.0	6	6	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	9.4	9.2	8.2	9.6	8.9	8.4	−	−	−	−	−	−	9.6	8.2	9.0	6	6	0.1
		総窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.010
		浮遊物質（SS）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	1
		生物総数	(n/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		総酸度	(mg/L)	−	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	1	1	1
		カリウム	(mg/L)	−	0.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.5	1	1	0.1
		マグネシウム	(mg/L)	−	1.7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1.7	1	1	1.0
		カルシウム	(mg/L)	−	12.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	12.8	1	1	1.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	1
		ジアルジア	(個/10L)	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	1
		紫外線吸光度（253.7nm）	(abs.)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0001
備考																					

針木浄水場 着水井

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	（個/mL）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	1
	2	大腸菌	−	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	6	−
	3	カドミウム及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg/L）	0.28	0.31	0.30	0.26	0.26	0.38	−	−	−	−	−	−	0.38	0.26	0.30	6	6	0.10
	12	フッ素及びその化合物	（mg/L）	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	−	−	−	−	−	−	0.05	0.04	0.04	6	6	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	（mg/L）	−	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.04
	22	クロロ酢酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	23	クロロホルム	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	26	臭素酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	27	総トリハロメタン	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	30	ブロモホルム	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	（mg/L）	−	3.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3.1	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	38	塩化物イオン	（mg/L）	3.2	2.8	2.4	2.6	2.3	2.0	−	−	−	−	−	−	3.2	2.0	2.6	6	6	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	（mg/L）	−	37	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	37	1	1	1
	40	蒸発残留物	（mg/L）	−	56	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	56	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	（mg/L）	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	−	−	−	−	−	−	0.3	0.2	0.2	6	6	0.1
	47	pH値	−	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	−	−	−	−	−	−	7.4	7.3	7.3	−	6	−
	48	味	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	49	臭気	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	50	色度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.5
	51	濁度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05

針木浄水場 着水井

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	15	農薬類	−	−	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	4	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	−	37	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	37	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	−	2.6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2.6	1	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	23	臭気強度(TON)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	24	蒸発残留物	(mg/L)	−	56	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	56	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05
	26	pH値	−	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	−	−	−	−	−	−	7.4	7.3	7.3	−	6	−
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−	-1.4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	-1.4	−	1	−
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000005
独自項目		採水時刻	−	9:00	8:45	8:45	8:45	8:40	8:50	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	−
		気温	(℃)	12.7	20.1	22.2	30.1	30.0	24.6	−	−	−	−	−	−	30.1	12.7	23.3	−	6	−
		水温	(℃)	14.0	16.5	18.0	22.8	23.5	23.5	−	−	−	−	−	−	23.5	14.0	19.7	−	6	−
		アンモニア態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	−	36	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	36	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	5.5	5.2	4.6	5.3	4.6	4.3	−	−	−	−	−	−	5.5	4.3	4.9	6	6	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	9.4	9.1	8.2	9.7	9.0	8.4	−	−	−	−	−	−	9.7	8.2	9.0	6	6	0.1
		総窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	ND	2.0	1.0	2.0	ND	ND	−	−	−	−	−	−	2.0	ND	ND	3	6	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	1
		生物総数	(n/mL)	5	0	10	5	10	5	−	−	−	−	−	−	10	0	6	−	6	−
		総酸度	(mg/L)	−	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	1	1	1
		カリウム	(mg/L)	−	0.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.5	1	1	0.1
		マグネシウム	(mg/L)	−	1.7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1.7	1	1	1.0
		カルシウム	(mg/L)	−	12.9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	12.9	1	1	1.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	1
		ジアルジア	(個/10L)	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0001
備考																					

針木浄水場 配水池

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	（個/mL）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	－
	3	カドミウム及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0003
	4	水銀及びその化合物	（mg/L）	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	6	鉛及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	8	六価クロム化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	9	亜硝酸態窒素	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg/L）	0.26	0.32	0.30	0.26	0.27	0.39	－	－	－	－	－	－	0.39	0.26	0.30	6	6	0.10
	12	フッ素及びその化合物	（mg/L）	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	－	－	－	－	－	－	0.05	0.04	0.04	6	6	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	（mg/L）	－	0.02	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	0.02	0.02	0.02	2	2	0.01
	14	四塩化炭素	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0004
	17	ジクロロメタン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	19	トリクロロエチレン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	20	ベンゼン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	21	塩素酸	（mg/L）	ND	ND	ND	0.04	0.04	0.04	－	－	－	－	－	－	0.04	ND	ND	3	6	0.04
	22	クロロ酢酸	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	23	クロロホルム	（mg/L）	0.0005	－	－	0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0007	0.0005	0.0006	2	2	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	（mg/L）	0.0005	－	－	0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0009	0.0005	0.0007	2	2	0.0002
	26	臭素酸	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	27	総トリハロメタン	（mg/L）	0.0016	－	－	0.0028	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0028	0.0016	0.0022	2	2	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	（mg/L）	0.0006	－	－	0.0010	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0010	0.0006	0.0008	2	2	0.0002
	30	ブロモホルム	（mg/L）	ND	－	－	0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002	ND	ND	1	2	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	（mg/L）	－	0.03	－	－	0.04	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.03	0.04	2	2	0.01
	34	鉄及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.009
	35	銅及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	（mg/L）	－	3.4	－	－	3.4	－	－	－	－	－	－	－	3.4	3.4	3.4	2	2	1.0
	37	マンガン及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	38	塩化物イオン	（mg/L）	4.1	3.7	3.4	3.5	3.0	2.6	－	－	－	－	－	－	4.1	2.6	3.4	6	6	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	（mg/L）	－	37	－	－	35	－	－	－	－	－	－	－	37	35	36	2	2	1
	40	蒸発残留物	（mg/L）	－	59	－	－	59	－	－	－	－	－	－	－	59	59	59	2	2	1
	41	陰イオン界面活性剤	（mg/L）	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	（mg/L）	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	（mg/L）	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	（mg/L）	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	－	－	－	－	－	－	0.2	0.1	0.2	6	6	0.1
	47	pH値	－	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	－	－	－	－	－	－	7.4	7.3	7.3	－	6	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	－
	50	色度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	0.5
	51	濁度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	0.05

針木浄水場 配水池

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	15	農薬類	−	−	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	4	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.41	0.42	0.43	0.43	0.44	0.42	−	−	−	−	−	−	0.44	0.41	0.42	−	6	−
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	−	37	−	−	35	−	−	−	−	−	−	−	37	35	36	2	2	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	−	2.6	−	−	3.5	−	−	−	−	−	−	−	3.5	2.6	3.0	2	2	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	23	臭気強度(TON)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	24	蒸発残留物	(mg/L)	−	59	−	−	59	−	−	−	−	−	−	−	59	59	59	2	2	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05
	26	pH値	−	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	−	−	−	−	−	−	7.4	7.3	7.3	−	6	−
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−	-1.6	−	−	-1.5	−	−	−	−	−	−	−	-1.5	-1.6	-1.6	−	2	−
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	0.03	−	−	0.04	−	−	−	−	−	−	−	0.04	0.03	0.04	2	2	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000005
独自項目		採水時刻	−	9:00	8:45	8:45	8:45	8:40	8:45	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	−
		気温	(℃)	12.7	20.1	22.2	30.1	30.0	24.6	−	−	−	−	−	−	30.1	12.7	23.3	−	6	−
		水温	(℃)	14.1	16.5	18.0	22.5	23.2	24.2	−	−	−	−	−	−	24.2	14.1	19.8	−	6	−
		アンモニア態窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	−	34	−	−	34	−	−	−	−	−	−	−	34	34	34	2	2	1
		溶存酸素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	5.7	5.5	4.9	5.5	4.9	4.6	−	−	−	−	−	−	5.7	4.6	5.2	6	6	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	9.4	9.3	8.7	9.8	9.1	8.4	−	−	−	−	−	−	9.8	8.4	9.1	6	6	0.1
		総窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		生物総数	(n/mL)	0	0	0	0	0	0	−	−	−	−	−	−	0	0	0	−	6	−
		総酸度	(mg/L)	−	3	−	−	4	−	−	−	−	−	−	−	4	3	4	2	2	1
		カリウム	(mg/L)	−	0.5	−	−	0.6	−	−	−	−	−	−	−	0.6	0.5	0.6	2	2	0.1
		マグネシウム	(mg/L)	−	1.7	−	−	1.6	−	−	−	−	−	−	−	1.7	1.6	1.6	2	2	1.0
		カルシウム	(mg/L)	−	12.9	−	−	12.4	−	−	−	−	−	−	−	12.9	12.4	12.6	2	2	1.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	1
		ジアルジア	(個/10L)	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0001
備考																					

針木浄水場系 給水栓(浦戸)

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	1
	2	大腸菌	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.25	0.29	0.27	0.26	0.29	0.38	−	−	−	−	−	−	0.38	0.25	0.29	6	6	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	−	−	−	−	−	−	0.05	0.04	0.04	6	6	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	−	0.02	−	−	0.02	−	−	−	−	−	−	−	0.02	0.02	0.02	2	2	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	0.04	0.05	−	−	−	−	−	−	0.05	ND	ND	2	6	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.0012	−	−	0.0025	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0025	0.0012	0.0018	2	2	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0009	−	−	0.0016	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0016	0.0009	0.0012	2	2	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0034	−	−	0.0066	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0066	0.0034	0.0050	2	2	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0013	−	−	0.0022	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0022	0.0013	0.0018	2	2	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	ND	−	−	0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0003	ND	ND	1	2	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	0.03	−	−	0.04	−	−	−	−	−	−	−	0.04	0.03	0.04	2	2	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	−	3.6	−	−	3.4	−	−	−	−	−	−	−	3.6	3.4	3.5	2	2	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	4.2	3.7	3.4	3.4	3.1	2.6	−	−	−	−	−	−	4.2	2.6	3.4	6	6	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	−	39	−	−	35	−	−	−	−	−	−	−	39	35	37	2	2	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	−	57	−	−	57	−	−	−	−	−	−	−	57	57	57	2	2	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	−	−	−	−	−	−	0.2	0.1	0.2	6	6	0.1
	47	pH値	−	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	−	−	−	−	−	−	7.4	7.4	7.4	−	6	−
	48	味	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	49	臭気	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.5
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05

針木浄水場系 給水栓（浦戸）

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	15	農薬類	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.30	0.25	0.25	0.23	0.25	0.22	−	−	−	−	−	−	0.30	0.22	0.25	−	6	−
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	−	39	−	−	35	−	−	−	−	−	−	−	39	35	37	2	2	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	−	1.8	−	−	1.8	−	−	−	−	−	−	−	1.8	1.8	1.8	2	2	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	23	臭気強度（TON）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	24	蒸発残留物	(mg/L)	−	57	−	−	57	−	−	−	−	−	−	−	57	57	57	2	2	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05
	26	pH値	−	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	−	−	−	−	−	−	7.4	7.4	7.4	−	6	−
	27	腐食性（ランゲリア指数）	−	−	-1.3	−	−	-1.2	−	−	−	−	−	−	−	-1.2	-1.3	-1.2	−	2	−
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	0.03	−	−	0.04	−	−	−	−	−	−	−	0.04	0.03	0.04	2	2	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(mg/L)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000005
独自項目		採水時刻	−	10:00	9:45	9:45	9:45	9:50	9:50	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	−
		気温	(℃)	15.0	22.0	29.3	28.1	32.2	26.8	−	−	−	−	−	−	32.2	15.0	25.6	−	6	−
		水温	(℃)	18.1	20.5	23.4	28.4	31.5	29.9	−	−	−	−	−	−	31.5	18.1	25.3	−	6	−
		アンモニア態窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	−	36	−	−	34	−	−	−	−	−	−	−	36	34	35	2	2	1
		溶存酸素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		生物化学的酸素要求量（BOD）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	5.8	5.7	5.2	5.4	4.8	4.4	−	−	−	−	−	−	5.8	4.4	5.2	6	6	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	9.7	9.7	9.3	9.8	9.2	8.6	−	−	−	−	−	−	9.8	8.6	9.4	6	6	0.1
		総窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.010
		浮遊物質（SS）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		生物総数	(n/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		総酸度	(mg/L)	−	2	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	2	2	2	2	2	1
		カリウム	(mg/L)	−	0.6	−	−	0.6	−	−	−	−	−	−	−	0.6	0.6	0.6	2	2	0.1
		マグネシウム	(mg/L)	−	1.8	−	−	1.6	−	−	−	−	−	−	−	1.8	1.6	1.7	2	2	1.0
		カルシウム	(mg/L)	−	14.1	−	−	13.0	−	−	−	−	−	−	−	14.1	13.0	13.6	2	2	1.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		ジアルジア	(個/10L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		紫外線吸光度（253.7nm）	(abs.)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0001
備考																					

針木浄水場系 給水栓(介良)

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	1
	2	大腸菌	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.36	0.40	0.45	0.44	0.44	0.48	−	−	−	−	−	−	0.48	0.36	0.43	6	6	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	−	−	−	−	−	−	0.06	0.05	0.05	6	6	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	−	0.02	−	−	0.02	−	−	−	−	−	−	−	0.02	0.02	0.02	2	2	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	0.05	−	−	−	−	−	−	0.05	ND	ND	1	6	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.0006	−	−	0.0014	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0014	0.0006	0.0010	2	2	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0008	−	−	0.0013	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0013	0.0008	0.0010	2	2	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0025	−	−	0.0045	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0045	0.0025	0.0035	2	2	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0009	−	−	0.0015	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0015	0.0009	0.0012	2	2	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	0.0002	−	−	0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0003	0.0002	0.0002	2	2	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	−	0.005	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	0.005	ND	ND	1	2	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	0.02	−	−	0.03	−	−	−	−	−	−	−	0.03	0.02	0.02	2	2	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	−	5.2	−	−	5.3	−	−	−	−	−	−	−	5.3	5.2	5.2	2	2	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	4.4	4.0	3.9	3.9	3.6	3.2	−	−	−	−	−	−	4.4	3.2	3.8	6	6	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	−	42	−	−	40	−	−	−	−	−	−	−	42	40	41	2	2	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	−	66	−	−	72	−	−	−	−	−	−	−	72	66	69	2	2	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	−	−	−	−	−	−	0.2	0.1	0.1	6	6	0.1
	47	pH値	−	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	−	−	−	−	−	−	7.2	7.1	7.2	−	6	−
	48	味	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	49	臭気	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.5
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05

針木浄水場系 給水栓（介良）

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	15	農薬類	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.35	0.33	0.33	0.34	0.32	0.31	−	−	−	−	−	−	0.35	0.31	0.33	−	6	−
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	−	42	−	−	40	−	−	−	−	−	−	−	42	40	41	2	2	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	−	4.4	−	−	3.5	−	−	−	−	−	−	−	4.4	3.5	4.0	2	2	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	23	臭気強度（TON）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	24	蒸発残留物	(mg/L)	−	66	−	−	72	−	−	−	−	−	−	−	72	66	69	2	2	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05
	26	pH値	−	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	−	−	−	−	−	−	7.2	7.1	7.2	−	6	−
	27	腐食性（ランゲリア指数）	−	−	-1.5	−	−	-1.3	−	−	−	−	−	−	−	-1.3	-1.5	-1.4	−	2	−
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	ND	2	24	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	24	ND	4	2	6	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	0.02	−	−	0.03	−	−	−	−	−	−	−	0.03	0.02	0.02	2	2	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(mg/L)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000005
独自項目		採水時刻	−	11:10	10:50	10:40	11:05	11:30	10:45	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	−
		気温	(℃)	16.3	27.2	30.2	32.8	34.0	28.5	−	−	−	−	−	−	34.0	16.3	28.2	−	6	−
		水温	(℃)	18.2	20.3	23.6	29.1	31.0	30.7	−	−	−	−	−	−	31.0	18.2	25.5	−	6	−
		アンモニア態窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	−	42	−	−	42	−	−	−	−	−	−	−	42	42	42	2	2	1
		溶存酸素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		生物化学的酸素要求量（BOD）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	6.2	6.1	5.8	6.0	5.6	5.4	−	−	−	−	−	−	6.2	5.4	5.8	6	6	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	11.2	11.1	11.0	11.4	11.0	10.7	−	−	−	−	−	−	11.4	10.7	11.1	6	6	0.1
		総窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.010
		浮遊物質（SS）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		生物総数	(n/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		総酸度	(mg/L)	−	5	−	−	4	−	−	−	−	−	−	−	5	4	4	2	2	1
		カリウム	(mg/L)	−	0.7	−	−	0.6	−	−	−	−	−	−	−	0.7	0.6	0.6	2	2	0.1
		マグネシウム	(mg/L)	−	2.3	−	−	2.2	−	−	−	−	−	−	−	2.3	2.2	2.2	2	2	1.0
		カルシウム	(mg/L)	−	14.7	−	−	14.5	−	−	−	−	−	−	−	14.7	14.5	14.6	2	2	1.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		ジアルジア	(個/10L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		紫外線吸光度（253.7nm）	(abs.)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0001
備考																					

針木浄水場系 給水栓（一宮）

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	（個/mL）	ND	ND	ND	1	ND	ND	−	−	−	−	−	−	1	ND	ND	1	6	1
	2	大腸菌	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	3	カドミウム及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0003
	4	水銀及びその化合物	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.00005
	5	セレン及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	6	鉛及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	8	六価クロム化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	9	亜硝酸態窒素	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg/L）	0.27	0.31	0.30	0.27	0.29	0.40	−	−	−	−	−	−	0.40	0.27	0.31	6	6	0.10
	12	フッ素及びその化合物	（mg/L）	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	−	−	−	−	−	−	0.05	0.04	0.04	6	6	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	（mg/L）	−	0.02	−	−	0.02	−	−	−	−	−	−	−	0.02	0.02	0.02	2	2	0.01
	14	四塩化炭素	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0004
	17	ジクロロメタン	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	19	トリクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	20	ベンゼン	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	21	塩素酸	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	0.04	0.05	−	−	−	−	−	−	0.05	ND	ND	2	6	0.04
	22	クロロ酢酸	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.002
	23	クロロホルム	（mg/L）	0.0008	−	−	0.0014	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0014	0.0008	0.0011	2	2	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	（mg/L）	0.0008	−	−	0.0013	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0013	0.0008	0.0010	2	2	0.0002
	26	臭素酸	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	27	総トリハロメタン	（mg/L）	0.0026	−	−	0.0046	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0046	0.0026	0.0036	2	2	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	（mg/L）	0.0010	−	−	0.0016	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0016	0.0010	0.0013	2	2	0.0002
	30	ブロモホルム	（mg/L）	ND	−	−	0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0003	ND	ND	1	2	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	（mg/L）	−	0.03	−	−	0.04	−	−	−	−	−	−	−	0.04	0.03	0.04	2	2	0.01
	34	鉄及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.009
	35	銅及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	（mg/L）	−	3.6	−	−	3.4	−	−	−	−	−	−	−	3.6	3.4	3.5	2	2	1.0
	37	マンガン及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	38	塩化物イオン	（mg/L）	4.2	3.7	3.4	3.5	3.1	2.7	−	−	−	−	−	−	4.2	2.7	3.4	6	6	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	（mg/L）	−	38	−	−	35	−	−	−	−	−	−	−	38	35	36	2	2	1
	40	蒸発残留物	（mg/L）	−	58	−	−	61	−	−	−	−	−	−	−	61	58	60	2	2	1
	41	陰イオン界面活性剤	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
	42	ジェオスミン	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	45	フェノール類	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	（mg/L）	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	−	−	−	−	−	−	0.2	0.1	0.2	6	6	0.1
	47	pH値	−	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	−	−	−	−	−	−	7.3	7.3	7.3	−	6	−
	48	味	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	49	臭気	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	50	色度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.5
	51	濁度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05

針木浄水場系 給水栓（一宮）

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	15	農薬類	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.38	0.36	0.35	0.36	0.38	0.33	−	−	−	−	−	−	0.38	0.33	0.36	−	6	−
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	−	38	−	−	35	−	−	−	−	−	−	−	38	35	36	2	2	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	−	2.6	−	−	2.6	−	−	−	−	−	−	−	2.6	2.6	2.6	2	2	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	23	臭気強度（TON）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	24	蒸発残留物	(mg/L)	−	58	−	−	61	−	−	−	−	−	−	−	61	58	60	2	2	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05
	26	pH値	−	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	−	−	−	−	−	−	7.3	7.3	7.3	−	6	−
	27	腐食性（ランゲリア指数）	−	−	-1.5	−	−	-1.4	−	−	−	−	−	−	−	-1.4	-1.5	-1.4	−	2	−
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	ND	1	ND	1	ND	ND	−	−	−	−	−	−	1	ND	ND	2	6	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	0.03	−	−	0.04	−	−	−	−	−	−	−	0.04	0.03	0.04	2	2	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(mg/L)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000005
独自項目		採水時刻	−	10:00	9:45	10:00	10:00	9:40	9:45	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	−
		気温	(℃)	14.7	24.0	28.0	32.7	29.5	26.7	−	−	−	−	−	−	32.7	14.7	25.9	−	6	−
		水温	(℃)	15.5	18.6	20.9	24.8	25.7	27.0	−	−	−	−	−	−	27.0	15.5	22.1	−	6	−
		アンモニア態窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	−	35	−	−	35	−	−	−	−	−	−	−	35	35	35	2	2	1
		溶存酸素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		生物化学的酸素要求量（BOD）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	5.8	5.6	5.1	5.5	4.9	4.5	−	−	−	−	−	−	5.8	4.5	5.2	6	6	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	9.8	9.6	9.1	9.8	9.2	8.7	−	−	−	−	−	−	9.8	8.7	9.4	6	6	0.1
		総窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.010
		浮遊物質（SS）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		生物総数	(n/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		総酸度	(mg/L)	−	3	−	−	3	−	−	−	−	−	−	−	3	3	3	2	2	1
		カリウム	(mg/L)	−	0.5	−	−	0.5	−	−	−	−	−	−	−	0.5	0.5	0.5	2	2	0.1
		マグネシウム	(mg/L)	−	1.8	−	−	1.6	−	−	−	−	−	−	−	1.8	1.6	1.7	2	2	1.0
		カルシウム	(mg/L)	−	13.2	−	−	12.5	−	−	−	−	−	−	−	13.2	12.5	12.8	2	2	1.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		ジアルジア	(個/10L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		紫外線吸光度（253.7nm）	(abs.)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0001
備考																					

針木浄水場系 給水栓(種崎)

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	1
	2	大腸菌	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.25	0.29	0.28	0.26	0.28	0.38	−	−	−	−	−	−	0.38	0.25	0.29	6	6	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	−	−	−	−	−	−	0.05	0.04	0.04	6	6	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	−	0.02	−	−	0.02	−	−	−	−	−	−	−	0.02	0.02	0.02	2	2	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	0.04	0.05	−	−	−	−	−	−	0.05	ND	ND	2	6	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.0011	−	−	0.0020	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0020	0.0011	0.0016	2	2	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0009	−	−	0.0015	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0015	0.0009	0.0012	2	2	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0032	−	−	0.0058	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0058	0.0032	0.0045	2	2	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0012	−	−	0.0020	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0020	0.0012	0.0016	2	2	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	ND	−	−	0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0003	ND	ND	1	2	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	0.03	−	−	0.04	−	−	−	−	−	−	−	0.04	0.03	0.04	2	2	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	−	3.4	−	−	3.5	−	−	−	−	−	−	−	3.5	3.4	3.4	2	2	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	4.2	3.7	3.5	3.4	3.1	2.6	−	−	−	−	−	−	4.2	2.6	3.4	6	6	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	−	38	−	−	35	−	−	−	−	−	−	−	38	35	36	2	2	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	−	60	−	−	60	−	−	−	−	−	−	−	60	60	60	2	2	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	−	−	−	−	−	−	0.2	0.1	0.2	6	6	0.1
	47	pH値	−	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	−	−	−	−	−	−	7.5	7.4	7.4	−	6	−
	48	味	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	49	臭気	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.5
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05

針木浄水場系 給水栓（種崎）

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	15	農薬類	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.34	0.32	0.32	0.33	0.32	0.29	−	−	−	−	−	−	0.34	0.29	0.32	−	6	−
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	−	38	−	−	35	−	−	−	−	−	−	−	38	35	36	2	2	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	−	2.6	−	−	2.6	−	−	−	−	−	−	−	2.6	2.6	2.6	2	2	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	23	臭気強度（TON）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	24	蒸発残留物	(mg/L)	−	60	−	−	60	−	−	−	−	−	−	−	60	60	60	2	2	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05
	26	pH値	−	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	−	−	−	−	−	−	7.5	7.4	7.4	−	6	−
	27	腐食性（ランゲリア指数）	−	−	-1.4	−	−	-1.2	−	−	−	−	−	−	−	-1.2	-1.4	-1.3	−	2	−
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	0.03	−	−	0.04	−	−	−	−	−	−	−	0.04	0.03	0.04	2	2	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(mg/L)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000005
独自項目		採水時刻	−	10:35	10:20	10:10	10:25	10:50	10:10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	−
		気温	(℃)	15.1	24.0	29.7	31.3	33.5	27.0	−	−	−	−	−	−	33.5	15.1	26.8	−	6	−
		水温	(℃)	18.4	20.9	23.8	29.6	31.9	30.7	−	−	−	−	−	−	31.9	18.4	25.9	−	6	−
		アンモニア態窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	−	36	−	−	34	−	−	−	−	−	−	−	36	34	35	2	2	1
		溶存酸素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		生物化学的酸素要求量（BOD）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	5.8	5.6	5.1	5.4	4.8	4.4	−	−	−	−	−	−	5.8	4.4	5.2	6	6	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	9.6	9.6	9.1	9.7	9.1	8.6	−	−	−	−	−	−	9.7	8.6	9.3	6	6	0.1
		総窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.010
		浮遊物質（SS）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		生物総数	(n/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		総酸度	(mg/L)	−	3	−	−	3	−	−	−	−	−	−	−	3	3	3	2	2	1
		カリウム	(mg/L)	−	0.5	−	−	0.6	−	−	−	−	−	−	−	0.6	0.5	0.6	2	2	0.1
		マグネシウム	(mg/L)	−	1.7	−	−	1.7	−	−	−	−	−	−	−	1.7	1.7	1.7	2	2	1.0
		カルシウム	(mg/L)	−	13.0	−	−	13.1	−	−	−	−	−	−	−	13.1	13.0	13.0	2	2	1.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		ジアルジア	(個/10L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		紫外線吸光度（253.7nm）	(abs.)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0001
備考																					

旭浄水場 着水井

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	（個/mL）	ND	ND	3	1	ND	1	−	−	−	−	−	−	3	ND	ND	3	6	1
	2	大腸菌	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	3	カドミウム及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg/L）	0.25	0.35	0.39	0.49	0.35	0.35	−	−	−	−	−	−	0.49	0.25	0.36	6	6	0.10
	12	フッ素及びその化合物	（mg/L）	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	−	−	−	−	−	−	0.05	0.04	0.04	6	6	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	（mg/L）	−	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.04
	22	クロロ酢酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	23	クロロホルム	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	26	臭素酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	27	総トリハロメタン	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	30	ブロモホルム	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	（mg/L）	−	2.9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2.9	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	38	塩化物イオン	（mg/L）	2.6	2.4	2.4	2.3	2.2	2.3	−	−	−	−	−	−	2.6	2.2	2.4	6	6	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	（mg/L）	−	36	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	36	1	1	1
	40	蒸発残留物	（mg/L）	−	53	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	53	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	（mg/L）	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	−	−	−	−	−	−	0.2	0.2	0.2	6	6	0.1
	47	pH値	−	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	−	−	−	−	−	−	7.5	7.3	7.4	−	6	−
	48	味	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	49	臭気	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	50	色度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.5
	51	濁度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	−	−	−	−	−	−	0.11	ND	ND	1	6	0.05

旭浄水場 着水井

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	15	農薬類	−	−	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	4	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	−	36	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	36	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	−	1.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1.8	1	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	23	臭気強度(TON)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	24	蒸発残留物	(mg/L)	−	53	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	53	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	−	−	−	−	−	−	0.11	ND	ND	1	6	0.05
	26	pH値	−	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	−	−	−	−	−	−	7.5	7.3	7.4	−	6	−
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−	-1.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	-1.5	−	1	−
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000005
独自項目		採水時刻	−	9:25	9:35	9:40	9:40	9:25	9:35	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	−
		気温	(℃)	12.0	21.4	19.0	28.0	29.2	29.6	−	−	−	−	−	−	29.6	12.0	23.2	−	6	−
		水温	(℃)	11.6	15.4	16.4	21.1	24.5	25.8	−	−	−	−	−	−	25.8	11.6	19.1	−	6	−
		アンモニア態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	−	37	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	37	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	4.8	4.6	4.2	3.9	4.0	4.3	−	−	−	−	−	−	4.8	3.9	4.3	6	6	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	9.0	8.9	8.7	9.4	9.5	10.0	−	−	−	−	−	−	10.0	8.7	9.2	6	6	0.1
		総窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	1
		生物総数	(n/mL)	1	0	0	1	0	1	−	−	−	−	−	−	1	0	0	−	6	−
		総酸度	(mg/L)	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	1	1	1
		カリウム	(mg/L)	−	0.4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.4	1	1	0.1
		マグネシウム	(mg/L)	−	1.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1.8	1	1	1.0
		カルシウム	(mg/L)	−	12.3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	12.3	1	1	1.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	1
		ジアルジア	(個/10L)	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0001
備考																					

旭浄水場 配水池

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	（個/mL）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	－
	3	カドミウム及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0003
	4	水銀及びその化合物	（mg/L）	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	6	鉛及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	8	六価クロム化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	9	亜硝酸態窒素	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg/L）	0.24	0.34	0.38	0.48	0.34	0.33	－	－	－	－	－	－	0.48	0.24	0.35	6	6	0.10
	12	フッ素及びその化合物	（mg/L）	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	－	－	－	－	－	－	0.05	0.04	0.04	6	6	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	（mg/L）	－	0.02	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	0.02	0.02	0.02	2	2	0.01
	14	四塩化炭素	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0004
	17	ジクロロメタン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	19	トリクロロエチレン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	20	ベンゼン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	21	塩素酸	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	0.04
	22	クロロ酢酸	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	23	クロロホルム	（mg/L）	0.0008	－	－	0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0008	0.0007	0.0008	2	2	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	（mg/L）	0.0004	－	－	0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0009	0.0004	0.0006	2	2	0.0002
	26	臭素酸	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	27	総トリハロメタン	（mg/L）	0.0019	－	－	0.0026	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0026	0.0019	0.0022	2	2	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	（mg/L）	0.0007	－	－	0.0010	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0010	0.0007	0.0008	2	2	0.0002
	30	ブロモホルム	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	（mg/L）	－	0.04	－	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.03	0.04	2	2	0.01
	34	鉄及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.009
	35	銅及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	（mg/L）	－	3.2	－	－	3.5	－	－	－	－	－	－	－	3.5	3.2	3.4	2	2	1.0
	37	マンガン及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	38	塩化物イオン	（mg/L）	3.1	2.9	2.9	2.8	2.7	2.7	－	－	－	－	－	－	3.1	2.7	2.8	6	6	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	（mg/L）	－	36	－	－	38	－	－	－	－	－	－	－	38	36	37	2	2	1
	40	蒸発残留物	（mg/L）	－	55	－	－	63	－	－	－	－	－	－	－	63	55	59	2	2	1
	41	陰イオン界面活性剤	（mg/L）	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	（mg/L）	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	（mg/L）	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	（mg/L）	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	（mg/L）	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	（mg/L）	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	－	－	－	－	－	－	0.2	0.2	0.2	6	6	0.1
	47	pH値	－	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	－	－	－	－	－	－	7.6	7.4	7.5	－	6	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	－
	50	色度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	0.5
	51	濁度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	0.05

旭浄水場 配水池

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	15	農薬類	−	−	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	4	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.43	0.40	0.43	0.46	0.46	0.43	−	−	−	−	−	−	0.46	0.40	0.44	−	6	−
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	−	36	−	−	38	−	−	−	−	−	−	−	38	36	37	2	2	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	−	ND	−	−	1.8	−	−	−	−	−	−	−	1.8	ND	0.9	1	2	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	23	臭気強度(TON)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	24	蒸発残留物	(mg/L)	−	55	−	−	63	−	−	−	−	−	−	−	63	55	59	2	2	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05
	26	pH値	−	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	−	−	−	−	−	−	7.6	7.4	7.5	−	6	−
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−	-1.4	−	−	-1.3	−	−	−	−	−	−	−	-1.3	-1.4	-1.4	−	2	−
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	ND	1	1	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	1	ND	ND	2	6	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	0.04	−	−	0.03	−	−	−	−	−	−	−	0.04	0.03	0.04	2	2	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000005
独自項目		採水時刻	−	9:35	9:45	9:50	9:55	9:35	9:45	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	−
		気温	(℃)	12.0	21.4	19.0	28.0	29.2	29.6	−	−	−	−	−	−	29.6	12.0	23.2	−	6	−
		水温	(℃)	11.7	15.6	16.8	21.8	25.0	26.1	−	−	−	−	−	−	26.1	11.7	19.5	−	6	−
		アンモニア態窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	−	36	−	−	38	−	−	−	−	−	−	−	38	36	37	2	2	1
		溶存酸素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	5.0	4.8	4.5	4.2	4.2	4.6	−	−	−	−	−	−	5.0	4.2	4.6	6	6	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	8.7	8.8	8.7	9.6	9.5	9.9	−	−	−	−	−	−	9.9	8.7	9.2	6	6	0.1
		総窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		生物総数	(n/mL)	0	0	0	0	0	0	−	−	−	−	−	−	0	0	0	−	6	−
		総酸度	(mg/L)	−	1	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	2	1	2	2	2	1
		カリウム	(mg/L)	−	0.4	−	−	0.5	−	−	−	−	−	−	−	0.5	0.4	0.4	2	2	0.1
		マグネシウム	(mg/L)	−	1.8	−	−	1.8	−	−	−	−	−	−	−	1.8	1.8	1.8	2	2	1.0
		カルシウム	(mg/L)	−	12.4	−	−	12.7	−	−	−	−	−	−	−	12.7	12.4	12.6	2	2	1.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	1
		ジアルジア	(個/10L)	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0001
備考																					

旭浄水場系 給水栓（一ツ橋町）

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	（個/mL）	ND	ND	ND	ND	ND	1	－	－	－	－	－	－	1	ND	ND	1	6	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	－
	3	カドミウム及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0003
	4	水銀及びその化合物	（mg/L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	6	鉛及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	8	六価クロム化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	9	亜硝酸態窒素	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg/L）	0.24	0.34	0.38	0.47	0.34	0.33	－	－	－	－	－	－	0.47	0.24	0.35	6	6	0.10
	12	フッ素及びその化合物	（mg/L）	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	－	－	－	－	－	－	0.05	0.04	0.04	6	6	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	（mg/L）	－	0.02	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	0.02	0.02	0.02	2	2	0.01
	14	四塩化炭素	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0004
	17	ジクロロメタン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	19	トリクロロエチレン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	20	ベンゼン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	21	塩素酸	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	0.04
	22	クロロ酢酸	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	23	クロロホルム	（mg/L）	0.0009	－	－	0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0009	0.0008	0.0008	2	2	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	（mg/L）	0.0004	－	－	0.0010	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0010	0.0004	0.0007	2	2	0.0002
	26	臭素酸	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	27	総トリハロメタン	（mg/L）	0.0021	－	－	0.0031	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0031	0.0021	0.0026	2	2	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	（mg/L）	0.0008	－	－	0.0011	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0011	0.0008	0.0010	2	2	0.0002
	30	ブロモホルム	（mg/L）	ND	－	－	0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002	ND	ND	1	2	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	（mg/L）	－	0.04	－	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.03	0.04	2	2	0.01
	34	鉄及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.009
	35	銅及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	（mg/L）	－	3.1	－	－	3.3	－	－	－	－	－	－	－	3.3	3.1	3.2	2	2	1.0
	37	マンガン及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	38	塩化物イオン	（mg/L）	3.1	2.9	2.9	2.8	2.6	2.7	－	－	－	－	－	－	3.1	2.6	2.8	6	6	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	（mg/L）	－	36	－	－	38	－	－	－	－	－	－	－	38	36	37	2	2	1
	40	蒸発残留物	（mg/L）	－	49	－	－	58	－	－	－	－	－	－	－	58	49	54	2	2	1
	41	陰イオン界面活性剤	（mg/L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	42	ジェオスミン	（mg/L）	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	（mg/L）	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	（mg/L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	45	フェノール類	（mg/L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	（mg/L）	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	－	－	－	－	－	－	0.2	0.1	0.2	6	6	0.1
	47	pH値	－	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	－	－	－	－	－	－	7.6	7.5	7.5	－	6	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	－
	50	色度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	0.5
	51	濁度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	0.05

旭浄水場系 給水栓（一ツ橋町）

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	15	農薬類	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.42	0.37	0.43	0.42	0.43	0.39	−	−	−	−	−	−	0.43	0.37	0.41	−	6	−
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	−	36	−	−	38	−	−	−	−	−	−	−	38	36	37	2	2	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	−	1.8	−	−	1.8	−	−	−	−	−	−	−	1.8	1.8	1.8	2	2	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	23	臭気強度（TON）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	24	蒸発残留物	(mg/L)	−	49	−	−	58	−	−	−	−	−	−	−	58	49	54	2	2	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05
	26	pH値	−	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	−	−	−	−	−	−	7.6	7.5	7.5	−	6	−
	27	腐食性（ランゲリア指数）	−	−	-1.4	−	−	-1.2	−	−	−	−	−	−	−	-1.2	-1.4	-1.3	−	2	−
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	ND	ND	3	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	3	ND	ND	1	6	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	0.04	−	−	0.03	−	−	−	−	−	−	−	0.04	0.03	0.04	2	2	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(mg/L)	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000005
独自項目		採水時刻	−	11:05	9:50	10:15	10:20	9:45	10:10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	−
		気温	(℃)	15.3	22.6	18.8	30.6	30.6	32.5	−	−	−	−	−	−	32.5	15.3	25.1	−	6	−
		水温	(℃)	12.0	16.4	17.7	23.0	25.2	26.4	−	−	−	−	−	−	26.4	12.0	20.1	−	6	−
		アンモニア態窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	−	37	−	−	38	−	−	−	−	−	−	−	38	37	38	2	2	1
		溶存酸素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		生物化学的酸素要求量（BOD）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	5.0	4.8	4.5	4.2	4.2	4.6	−	−	−	−	−	−	5.0	4.2	4.6	6	6	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	8.9	8.9	8.7	9.6	9.6	10.0	−	−	−	−	−	−	10.0	8.7	9.3	6	6	0.1
		総窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.010
		浮遊物質（SS）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		生物総数	(n/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		総酸度	(mg/L)	−	2	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	2	2	2	2	2	1
		カリウム	(mg/L)	−	0.4	−	−	0.5	−	−	−	−	−	−	−	0.5	0.4	0.4	2	2	0.1
		マグネシウム	(mg/L)	−	1.8	−	−	1.8	−	−	−	−	−	−	−	1.8	1.8	1.8	2	2	1.0
		カルシウム	(mg/L)	−	12.3	−	−	12.4	−	−	−	−	−	−	−	12.4	12.3	12.4	2	2	1.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		ジアルジア	(個/10L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		紫外線吸光度（253.7nm）	(abs.)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0001
備考																					

旭浄水場系 給水栓（宇津野）

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	（個/mL）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	－
	3	カドミウム及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0003
	4	水銀及びその化合物	（mg/L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	6	鉛及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	8	六価クロム化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	9	亜硝酸態窒素	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg/L）	0.27	0.34	0.41	0.38	0.37	0.31	－	－	－	－	－	－	0.41	0.27	0.35	6	6	0.10
	12	フッ素及びその化合物	（mg/L）	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	－	－	－	－	－	－	0.05	0.04	0.04	6	6	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	（mg/L）	－	0.02	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	0.02	0.02	0.02	2	2	0.01
	14	四塩化炭素	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0004
	17	ジクロロメタン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	19	トリクロロエチレン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	20	ベンゼン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	21	塩素酸	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	0.04
	22	クロロ酢酸	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	23	クロロホルム	（mg/L）	0.0019	－	－	0.0019	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0019	0.0019	0.0019	2	2	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	（mg/L）	0.0006	－	－	0.0016	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0016	0.0006	0.0011	2	2	0.0002
	26	臭素酸	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	27	総トリハロメタン	（mg/L）	0.0039	－	－	0.0059	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0059	0.0039	0.0049	2	2	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	（mg/L）	0.0014	－	－	0.0021	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0021	0.0014	0.0018	2	2	0.0002
	30	ブロモホルム	（mg/L）	ND	－	－	0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003	ND	ND	1	2	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	（mg/L）	－	0.04	－	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.03	0.04	2	2	0.01
	34	鉄及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.009
	35	銅及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	（mg/L）	－	3.2	－	－	3.5	－	－	－	－	－	－	－	3.5	3.2	3.4	2	2	1.0
	37	マンガン及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	38	塩化物イオン	（mg/L）	3.1	2.9	2.9	2.8	2.7	2.6	－	－	－	－	－	－	3.1	2.6	2.8	6	6	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	（mg/L）	－	36	－	－	38	－	－	－	－	－	－	－	38	36	37	2	2	1
	40	蒸発残留物	（mg/L）	－	54	－	－	59	－	－	－	－	－	－	－	59	54	56	2	2	1
	41	陰イオン界面活性剤	（mg/L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	42	ジェオスミン	（mg/L）	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	（mg/L）	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	（mg/L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	45	フェノール類	（mg/L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	（mg/L）	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	－	－	－	－	－	－	0.2	0.1	0.2	6	6	0.1
	47	pH値	－	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	－	－	－	－	－	－	7.6	7.5	7.5	－	6	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	－
	50	色度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	0.5
	51	濁度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	0.05

旭浄水場系 給水栓（宇津野）

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	15	農薬類	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.35	0.31	0.35	0.33	0.34	0.34	−	−	−	−	−	−	0.35	0.31	0.34	−	6	−
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	−	36	−	−	38	−	−	−	−	−	−	−	38	36	37	2	2	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	−	1.8	−	−	1.8	−	−	−	−	−	−	−	1.8	1.8	1.8	2	2	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	23	臭気強度（TON）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	24	蒸発残留物	(mg/L)	−	54	−	−	59	−	−	−	−	−	−	−	59	54	56	2	2	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05
	26	pH値	−	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	−	−	−	−	−	−	7.6	7.5	7.5	−	6	−
	27	腐食性（ランゲリア指数）	−	−	-1.3	−	−	-1.1	−	−	−	−	−	−	−	-1.1	-1.3	-1.2	−	2	−
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	ND	1	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	1	ND	ND	1	6	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	0.04	−	−	0.03	−	−	−	−	−	−	−	0.04	0.03	0.04	2	2	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(mg/L)	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000005
独自項目		採水時刻	−	10:45	10:20	9:50	11:15	10:15	9:50	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	−
		気温	(℃)	13.5	22.3	19.4	33.0	31.4	31.5	−	−	−	−	−	−	33.0	13.5	25.2	−	6	−
		水温	(℃)	16.9	21.7	23.2	29.5	30.1	31.3	−	−	−	−	−	−	31.3	16.9	25.4	−	6	−
		アンモニア態窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	−	37	−	−	38	−	−	−	−	−	−	−	38	37	38	2	2	1
		溶存酸素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		生物化学的酸素要求量（BOD）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	5.0	4.8	4.5	4.3	4.2	4.5	−	−	−	−	−	−	5.0	4.2	4.6	6	6	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	9.0	9.0	8.8	9.8	9.7	10.0	−	−	−	−	−	−	10.0	8.8	9.4	6	6	0.1
		総窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.010
		浮遊物質（SS）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		生物総数	(n/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		総酸度	(mg/L)	−	2	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	2	2	2	2	2	1
		カリウム	(mg/L)	−	0.4	−	−	0.5	−	−	−	−	−	−	−	0.5	0.4	0.4	2	2	0.1
		マグネシウム	(mg/L)	−	1.8	−	−	1.8	−	−	−	−	−	−	−	1.8	1.8	1.8	2	2	1.0
		カルシウム	(mg/L)	−	12.3	−	−	12.9	−	−	−	−	−	−	−	12.9	12.3	12.6	2	2	1.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		ジアルジア	(個/10L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		紫外線吸光度（253.7nm）	(abs.)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0001
備考																					

本宮町水源

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	（個/mL）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	－
	3	カドミウム及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	（mg/L）	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003	1	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg/L）	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg/L）	0.25	0.33	0.34	0.38	0.32	0.32	－	－	－	－	－	－	0.38	0.25	0.32	6	6	0.10
	12	フッ素及びその化合物	（mg/L）	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	－	－	－	－	－	－	0.05	0.04	0.04	6	6	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	（mg/L）	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	（mg/L）	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	（mg/L）	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg/L）	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	（mg/L）	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	（mg/L）	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	（mg/L）	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	（mg/L）	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	（mg/L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	22	クロロ酢酸	（mg/L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	23	クロロホルム	（mg/L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	（mg/L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	（mg/L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	26	臭素酸	（mg/L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	27	総トリハロメタン	（mg/L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	（mg/L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	（mg/L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	30	ブロモホルム	（mg/L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	（mg/L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	（mg/L）	－	3.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.0	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	38	塩化物イオン	（mg/L）	2.7	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	－	－	－	－	－	－	2.7	2.3	2.4	6	6	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	（mg/L）	－	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37	1	1	1
	40	蒸発残留物	（mg/L）	－	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	（mg/L）	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	（mg/L）	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	（mg/L）	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	（mg/L）	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	（mg/L）	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	（mg/L）	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	－	－	－	－	－	－	0.2	0.1	0.1	6	6	0.1
	47	pH値	－	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	－	－	－	－	－	－	7.6	7.4	7.5	－	6	－
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	－
	50	色度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	0.5
	51	濁度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	0.05

本宮町水源

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	15	農薬類	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	−	37	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	37	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	23	臭気強度(TON)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	24	蒸発残留物	(mg/L)	−	55	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	55	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05
	26	pH値	−	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	−	−	−	−	−	−	7.6	7.4	7.5	−	6	−
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−	-1.4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	-1.4	−	1	−
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000005
独自項目		採水時刻	−	10:35	10:00	10:10	9:25	10:50	10:35	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	−
		気温	(℃)	14.2	23.2	20.0	30.3	32.5	31.9	−	−	−	−	−	−	32.5	14.2	25.4	−	6	−
		水温	(℃)	12.6	14.8	15.7	20.6	22.4	24.0	−	−	−	−	−	−	24.0	12.6	18.4	−	6	−
		アンモニア態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	−	38	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	38	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	4.8	4.6	4.3	4.2	4.0	4.3	−	−	−	−	−	−	4.8	4.0	4.4	6	6	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	9.2	9.1	8.8	9.6	9.4	9.8	−	−	−	−	−	−	9.8	8.8	9.3	6	6	0.1
		総窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	1
		生物総数	(n/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		総酸度	(mg/L)	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	1	1
		カリウム	(mg/L)	−	0.4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.4	1	1	0.1
		マグネシウム	(mg/L)	−	1.9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1.9	1	1	1.0
		カルシウム	(mg/L)	−	12.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	12.8	1	1	1.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	1
		ジアルジア	(個/10L)	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0001
備考																					

本宮町水源　給水栓（本宮町）

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	（個/mL）	ND	ND	ND	ND	2	ND	－	－	－	－	－	－	2	ND	ND	1	6	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	－
	3	カドミウム及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0003
	4	水銀及びその化合物	（mg/L）	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	6	鉛及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	8	六価クロム化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	9	亜硝酸態窒素	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg/L）	0.25	0.33	0.34	0.38	0.31	0.32	－	－	－	－	－	－	0.38	0.25	0.32	6	6	0.10
	12	フッ素及びその化合物	（mg/L）	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	－	－	－	－	－	－	0.05	0.04	0.04	6	6	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	（mg/L）	－	0.02	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	0.02	0.02	0.02	2	2	0.01
	14	四塩化炭素	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0004
	17	ジクロロメタン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	19	トリクロロエチレン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	20	ベンゼン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	21	塩素酸	（mg/L）	ND	ND	0.05	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	0.05	ND	ND	1	6	0.04
	22	クロロ酢酸	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	23	クロロホルム	（mg/L）	0.0002	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002	ND	ND	1	2	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	（mg/L）	0.0003	－	－	0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003	0.0003	0.0003	2	2	0.0002
	26	臭素酸	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	27	総トリハロメタン	（mg/L）	0.0008	－	－	0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0008	0.0005	0.0006	2	2	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	（mg/L）	0.0003	－	－	0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003	0.0002	0.0002	2	2	0.0002
	30	ブロモホルム	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	34	鉄及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.009
	35	銅及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	（mg/L）	－	3.2	－	－	3.4	－	－	－	－	－	－	－	3.4	3.2	3.3	2	2	1.0
	37	マンガン及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	38	塩化物イオン	（mg/L）	2.9	2.7	2.7	2.6	2.4	2.5	－	－	－	－	－	－	2.9	2.4	2.6	6	6	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	（mg/L）	－	37	－	－	38	－	－	－	－	－	－	－	38	37	38	2	2	1
	40	蒸発残留物	（mg/L）	－	53	－	－	59	－	－	－	－	－	－	－	59	53	56	2	2	1
	41	陰イオン界面活性剤	（mg/L）	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	（mg/L）	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	（mg/L）	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	（mg/L）	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	（mg/L）	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	（mg/L）	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	－	－	－	－	－	－	0.2	0.1	0.1	6	6	0.1
	47	pH値	－	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	－	－	－	－	－	－	7.6	7.4	7.5	－	6	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	－
	50	色度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	0.5
	51	濁度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	0.05

本宮町水源　給水栓（本宮町）

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	15	農薬類	−	−	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	4	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.43	0.31	0.38	0.35	0.33	0.26	−	−	−	−	−	−	0.43	0.26	0.34	−	6	−
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	−	37	−	−	38	−	−	−	−	−	−	−	38	37	38	2	2	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	−	1.8	−	−	2.6	−	−	−	−	−	−	−	2.6	1.8	2.2	2	2	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	23	臭気強度（TON）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	24	蒸発残留物	(mg/L)	−	53	−	−	59	−	−	−	−	−	−	−	59	53	56	2	2	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05
	26	pH値	−	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	−	−	−	−	−	−	7.6	7.4	7.5	−	6	−
	27	腐食性（ランゲリア指数）	−	−	-1.3	−	−	-1.3	−	−	−	−	−	−	−	-1.3	-1.3	-1.3	−	2	−
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	ND	1	1	11	10	11	−	−	−	−	−	−	11	ND	6	5	6	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(mg/L)	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000005
独自項目		採水時刻	−	10:15	10:20	10:30	10:55	10:25	10:10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	−
		気温	(℃)	12.4	23.0	20.0	31.0	31.2	32.3	−	−	−	−	−	−	32.3	12.4	25.0	−	6	−
		水温	(℃)	13.4	15.7	16.8	21.5	24.4	25.4	−	−	−	−	−	−	25.4	13.4	19.5	−	6	−
		アンモニア態窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	−	37	−	−	38	−	−	−	−	−	−	−	38	37	38	2	2	1
		溶存酸素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		生物化学的酸素要求量（BOD）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	4.9	4.8	4.5	4.4	4.2	4.4	−	−	−	−	−	−	4.9	4.2	4.5	6	6	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	9.2	9.2	8.9	9.7	9.5	9.8	−	−	−	−	−	−	9.8	8.9	9.4	6	6	0.1
		総窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.010
		浮遊物質（SS）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		生物総数	(n/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		総酸度	(mg/L)	−	2	−	−	3	−	−	−	−	−	−	−	3	2	2	2	2	1
		カリウム	(mg/L)	−	0.4	−	−	0.5	−	−	−	−	−	−	−	0.5	0.4	0.4	2	2	0.1
		マグネシウム	(mg/L)	−	1.9	−	−	1.8	−	−	−	−	−	−	−	1.9	1.8	1.8	2	2	1.0
		カルシウム	(mg/L)	−	12.9	−	−	12.6	−	−	−	−	−	−	−	12.9	12.6	12.8	2	2	1.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		ジアルジア	(個/10L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		紫外線吸光度（253.7nm）	(abs.)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0001
備考																					

布師田水源

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	（個/mL）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	1
	2	大腸菌	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	3	カドミウム及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg/L）	0.59	0.65	0.80	0.82	0.77	0.69	−	−	−	−	−	−	0.82	0.59	0.72	6	6	0.10
	12	フッ素及びその化合物	（mg/L）	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	−	−	−	−	−	−	0.08	0.07	0.08	6	6	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	（mg/L）	−	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.04
	22	クロロ酢酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	23	クロロホルム	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	26	臭素酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	27	総トリハロメタン	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	30	ブロモホルム	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	（mg/L）	−	4.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4.8	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	38	塩化物イオン	（mg/L）	4.4	4.6	4.7	4.6	4.3	4.0	−	−	−	−	−	−	4.7	4.0	4.4	6	6	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	（mg/L）	−	52	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	52	1	1	1
	40	蒸発残留物	（mg/L）	−	81	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	81	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.1
	47	pH値	−	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.7	−	−	−	−	−	−	6.7	6.6	6.7	−	6	−
	48	味	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	49	臭気	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	50	色度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.5
	51	濁度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05

布師田水源

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	15	農薬類	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	−	52	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	52	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	21.1	20.2	19.4	18.5	16.7	20.2	−	−	−	−	−	−	21.1	16.7	19.4	6	6	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	23	臭気強度(TON)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	24	蒸発残留物	(mg/L)	−	81	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	81	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05
	26	pH値	−	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.7	−	−	−	−	−	−	6.7	6.6	6.7	−	6	−
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−	-1.9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	-1.9	−	1	−
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000005
独自項目		採水時刻	−	10:30	10:15	10:20	10:30	10:05	10:05	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	−
		気温	(℃)	14.6	27.0	28.7	33.3	30.8	26.9	−	−	−	−	−	−	33.3	14.6	26.9	−	6	−
		水温	(℃)	18.8	18.6	18.1	18.0	17.7	17.8	−	−	−	−	−	−	18.8	17.7	18.2	−	6	−
		アンモニア態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	−	51	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	51	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	6.9	6.8	6.9	7.1	7.1	7.1	−	−	−	−	−	−	7.1	6.8	7.0	6	6	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	13.1	12.9	13.1	13.2	13.2	13.4	−	−	−	−	−	−	13.4	12.9	13.2	6	6	0.1
		総窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	1
		生物総数	(n/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		総酸度	(mg/L)	24	23	22	21	19	23	−	−	−	−	−	−	24	19	22	6	6	1
		カリウム	(mg/L)	−	0.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.8	1	1	0.1
		マグネシウム	(mg/L)	−	3.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3.2	1	1	1.0
		カルシウム	(mg/L)	−	16.6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	16.6	1	1	1.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	1
		ジアルジア	(個/10L)	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0001
備考																					

布師田水源 滅菌室

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	（個/mL）	ND	ND	ND	ND	ND	1	−	−	−	−	−	−	1	ND	ND	1	6	1
	2	大腸菌	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	3	カドミウム及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0003
	4	水銀及びその化合物	（mg/L）	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	6	鉛及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	8	六価クロム化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	9	亜硝酸態窒素	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg/L）	0.61	0.65	0.81	0.81	0.76	0.68	−	−	−	−	−	−	0.81	0.61	0.72	6	6	0.10
	12	フッ素及びその化合物	（mg/L）	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	−	−	−	−	−	−	0.08	0.07	0.08	6	6	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	（mg/L）	−	0.02	−	−	0.02	−	−	−	−	−	−	−	0.02	0.02	0.02	2	2	0.01
	14	四塩化炭素	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0004
	17	ジクロロメタン	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	19	トリクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	20	ベンゼン	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	21	塩素酸	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.04
	22	クロロ酢酸	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.002
	23	クロロホルム	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	26	臭素酸	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	27	総トリハロメタン	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	30	ブロモホルム	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.01
	34	鉄及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.009
	35	銅及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	（mg/L）	−	8.3	−	−	8.6	−	−	−	−	−	−	−	8.6	8.3	8.4	2	2	1.0
	37	マンガン及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	38	塩化物イオン	（mg/L）	4.6	4.8	4.9	4.9	4.5	4.2	−	−	−	−	−	−	4.9	4.2	4.6	6	6	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	（mg/L）	−	52	−	−	53	−	−	−	−	−	−	−	53	52	52	2	2	1
	40	蒸発残留物	（mg/L）	−	88	−	−	89	−	−	−	−	−	−	−	89	88	88	2	2	1
	41	陰イオン界面活性剤	（mg/L）	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	（mg/L）	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	（mg/L）	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	（mg/L）	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	（mg/L）	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.1
	47	pH値	−	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	−	−	−	−	−	−	6.9	6.8	6.9	−	6	−
	48	味	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	49	臭気	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	50	色度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.5
	51	濁度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05

布師田水源 滅菌室

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	15	農薬類	−	−	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	1	4	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.48	0.42	0.40	0.45	0.48	0.46	−	−	−	−	−	−	0.48	0.40	0.45	−	6	−
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	−	52	−	−	53	−	−	−	−	−	−	−	53	52	52	2	2	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	15.0	13.2	11.4	12.3	12.3	12.3	−	−	−	−	−	−	15.0	11.4	12.8	6	6	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	23	臭気強度(TON)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	24	蒸発残留物	(mg/L)	−	88	−	−	89	−	−	−	−	−	−	−	89	88	88	2	2	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05
	26	pH値	−	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	−	−	−	−	−	−	6.9	6.8	6.9	−	6	−
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−	-1.6	−	−	-1.6	−	−	−	−	−	−	−	-1.6	-1.6	-1.6	−	2	−
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	1	ND	ND	ND	ND	2	−	−	−	−	−	−	2	ND	ND	2	6	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000005
独自項目		採水時刻	−	10:30	10:15	10:20	10:30	10:10	10:05	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	−
		気温	(℃)	14.6	27.0	28.7	33.3	30.8	26.9	−	−	−	−	−	−	33.3	14.6	26.9	−	6	−
		水温	(℃)	18.6	18.1	17.5	17.2	16.9	17.2	−	−	−	−	−	−	18.6	16.9	17.6	−	6	−
		アンモニア態窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	−	55	−	−	56	−	−	−	−	−	−	−	56	55	56	2	2	1
		溶存酸素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	7.1	7.1	7.0	7.2	7.2	7.3	−	−	−	−	−	−	7.3	7.0	7.2	6	6	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	14.2	14.2	14.7	14.7	14.7	14.9	−	−	−	−	−	−	14.9	14.2	14.6	6	6	0.1
		総窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		生物総数	(n/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		総酸度	(mg/L)	17	15	13	14	14	14	−	−	−	−	−	−	17	13	14	6	6	1
		カリウム	(mg/L)	−	0.8	−	−	0.7	−	−	−	−	−	−	−	0.8	0.7	0.8	2	2	0.1
		マグネシウム	(mg/L)	−	3.2	−	−	3.3	−	−	−	−	−	−	−	3.3	3.2	3.2	2	2	1.0
		カルシウム	(mg/L)	−	16.5	−	−	17.1	−	−	−	−	−	−	−	17.1	16.5	16.8	2	2	1.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		ジアルジア	(個/10L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0001
備考																					

弘岡上水源

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	（個/mL）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	1
	2	大腸菌	−	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	6	−
	3	カドミウム及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg/L）	0.28	0.45	0.37	0.42	0.39	0.38	−	−	−	−	−	−	0.45	0.28	0.38	6	6	0.10
	12	フッ素及びその化合物	（mg/L）	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	−	−	−	−	−	−	0.05	0.04	0.05	6	6	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	（mg/L）	−	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.04
	22	クロロ酢酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	23	クロロホルム	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	26	臭素酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	27	総トリハロメタン	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	30	ブロモホルム	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	（mg/L）	−	4.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4.0	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	38	塩化物イオン	（mg/L）	3.3	3.2	3.0	3.2	2.4	2.4	−	−	−	−	−	−	3.3	2.4	2.9	6	6	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	（mg/L）	−	41	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	41	1	1	1
	40	蒸発残留物	（mg/L）	−	60	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	60	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	（mg/L）	ND	ND	0.1	0.1	0.1	0.1	−	−	−	−	−	−	0.1	ND	ND	4	6	0.1
	47	pH値	−	7.2	7.1	7.1	7.1	6.9	7.1	−	−	−	−	−	−	7.2	6.9	7.1	−	6	−
	48	味	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	49	臭気	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	50	色度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.5
	51	濁度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05

弘岡上水源

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	15	農薬類	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	−	41	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	41	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	−	6.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6.2	1	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	23	臭気強度(TON)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	24	蒸発残留物	(mg/L)	−	60	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	60	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05
	26	pH値	−	7.2	7.1	7.1	7.1	6.9	7.1	−	−	−	−	−	−	7.2	6.9	7.1	−	6	−
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−	-1.7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	-1.7	−	1	−
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000005
独自項目		採水時刻	−	9:55	11:00	10:05	10:00	10:10	10:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	−
		気温	(℃)	12.9	16.1	19.0	30.9	30.7	31.4	−	−	−	−	−	−	31.4	12.9	23.5	−	6	−
		水温	(℃)	13.7	16.0	16.7	17.0	20.4	21.4	−	−	−	−	−	−	21.4	13.7	17.5	−	6	−
		アンモニア態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	−	39	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	39	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	6.0	6.2	5.9	6.0	5.4	5.3	−	−	−	−	−	−	6.2	5.3	5.8	6	6	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	9.5	10.3	9.8	10.2	10.2	9.6	−	−	−	−	−	−	10.3	9.5	9.9	6	6	0.1
		総窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	−	−	−	−	−	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	1.0	1	1	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	1
		生物総数	(n/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		総酸度	(mg/L)	−	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	7	1	1	1
		カリウム	(mg/L)	−	0.6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.6	1	1	0.1
		マグネシウム	(mg/L)	−	2.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2.1	1	1	1.0
		カルシウム	(mg/L)	−	14.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	14.2	1	1	1.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	1
		ジアルジア	(個/10L)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0001
備考																					

弘岡上水源 給水栓(弘岡上)

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	1
	2	大腸菌	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.29	0.43	0.39	0.41	0.35	0.39	−	−	−	−	−	−	0.43	0.29	0.38	6	6	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	−	−	−	−	−	−	0.05	0.04	0.05	6	6	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	−	0.02	−	−	0.02	−	−	−	−	−	−	−	0.02	0.02	0.02	2	2	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0002	−	−	0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0003	0.0002	0.0002	2	2	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0002	−	−	0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0005	0.0002	0.0004	2	2	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	ND	−	−	0.0002	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002	ND	ND	1	2	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	−	4.1	−	−	3.9	−	−	−	−	−	−	−	4.1	3.9	4.0	2	2	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	3.5	3.4	3.3	3.4	2.7	2.7	−	−	−	−	−	−	3.5	2.7	3.2	6	6	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	−	41	−	−	39	−	−	−	−	−	−	−	41	39	40	2	2	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	−	51	−	−	65	−	−	−	−	−	−	−	65	51	58	2	2	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	−	−	−	−	−	−	0.1	ND	ND	1	6	0.1
	47	pH値	−	7.2	7.1	7.2	7.1	7.0	7.1	−	−	−	−	−	−	7.2	7.0	7.1	−	6	−
	48	味	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	49	臭気	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.5
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05

弘岡上水源 給水栓(弘岡上)

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	15	農薬類	−	−	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	4	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.46	0.45	0.44	0.48	0.42	0.36	−	−	−	−	−	−	0.48	0.36	0.44	−	6	−
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	−	41	−	−	39	−	−	−	−	−	−	−	41	39	40	2	2	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	−	5.3	−	−	6.2	−	−	−	−	−	−	−	6.2	5.3	5.8	2	2	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	23	臭気強度(TON)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	24	蒸発残留物	(mg/L)	−	51	−	−	65	−	−	−	−	−	−	−	65	51	58	2	2	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05
	26	pH値	−	7.2	7.1	7.2	7.1	7.0	7.1	−	−	−	−	−	−	7.2	7.0	7.1	−	6	−
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−	-1.7	−	−	-1.7	−	−	−	−	−	−	−	-1.7	-1.7	-1.7	−	2	−
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	ND	ND	2	ND	ND	2	−	−	−	−	−	−	2	ND	ND	2	6	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000005
独自項目		採水時刻	−	10:15	10:35	9:30	9:30	9:15	10:20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	−
		気温	(℃)	13.0	24.6	19.6	30.8	29.0	32.1	−	−	−	−	−	−	32.1	13.0	24.8	−	6	−
		水温	(℃)	13.6	16.7	16.7	19.6	20.7	22.3	−	−	−	−	−	−	22.3	13.6	18.3	−	6	−
		アンモニア態窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	−	39	−	−	39	−	−	−	−	−	−	−	39	39	39	2	2	1
		溶存酸素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	6.2	6.5	6.1	6.2	5.6	5.5	−	−	−	−	−	−	6.5	5.5	6.0	6	6	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	9.5	10.3	9.9	10.3	10.0	9.8	−	−	−	−	−	−	10.3	9.5	10.0	6	6	0.1
		総窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		生物総数	(n/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		総酸度	(mg/L)	−	6	−	−	7	−	−	−	−	−	−	−	7	6	6	2	2	1
		カリウム	(mg/L)	−	0.6	−	−	0.7	−	−	−	−	−	−	−	0.7	0.6	0.6	2	2	0.1
		マグネシウム	(mg/L)	−	2.1	−	−	2.0	−	−	−	−	−	−	−	2.1	2.0	2.0	2	2	1.0
		カルシウム	(mg/L)	−	14.1	−	−	13.3	−	−	−	−	−	−	−	14.1	13.3	13.7	2	2	1.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		ジアルジア	(個/10L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0001
備考																					

森山水源2号ポンプ井　（令和7年2月25日から取水停止中ですが、水質確認のため検査を毎月実施しています。）

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	（個/mL）	ND	ND	ND	3	ND	ND	－	－	－	－	－	－	3	ND	ND	1	6	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	－
	3	カドミウム及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg/L）	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg/L）	1.40	2.01	2.33	2.29	1.32	2.03	－	－	－	－	－	－	2.33	1.32	1.90	6	6	0.10
	12	フッ素及びその化合物	（mg/L）	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	－	－	－	－	－	－	0.09	0.07	0.08	6	6	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	（mg/L）	－	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	（mg/L）	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	（mg/L）	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg/L）	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	（mg/L）	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	（mg/L）	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	（mg/L）	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	（mg/L）	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	（mg/L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	22	クロロ酢酸	（mg/L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	23	クロロホルム	（mg/L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	（mg/L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	（mg/L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	26	臭素酸	（mg/L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	27	総トリハロメタン	（mg/L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	（mg/L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	（mg/L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	30	ブロモホルム	（mg/L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	（mg/L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	（mg/L）	－	5.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.8	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	38	塩化物イオン	（mg/L）	5.9	5.4	5.4	5.5	4.3	4.9	－	－	－	－	－	－	5.9	4.3	5.2	6	6	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	（mg/L）	－	66	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	66	1	1	1
	40	蒸発残留物	（mg/L）	－	112	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	112	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	（mg/L）	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	（mg/L）	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	（mg/L）	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	（mg/L）	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	（mg/L）	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	（mg/L）	ND	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	－	－	－	－	－	－	0.2	ND	0.1	5	6	0.1
	47	pH値	－	6.6	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	－	－	－	－	－	－	6.6	6.5	6.5	－	6	－
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	－
	50	色度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	0.5
	51	濁度	（度）	ND	ND	ND	ND	0.09	ND	－	－	－	－	－	－	0.09	ND	ND	1	6	0.05

森山水源2号ポンプ井　（令和7年2月25日から取水停止中ですが、水質確認のため検査を毎月実施しています。）

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	15	農薬類	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	−	66	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	66	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	22.0	29.9	25.5	31.7	20.2	29.0	−	−	−	−	−	−	31.7	20.2	26.4	6	6	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	23	臭気強度(TON)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	24	蒸発残留物	(mg/L)	−	112	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	112	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	0.09	ND	−	−	−	−	−	−	0.09	ND	ND	1	6	0.05
	26	pH値	−	6.6	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	−	−	−	−	−	−	6.6	6.5	6.5	−	6	−
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−	-2.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	-2.0	−	1	−
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	−	0.000014	−	−	−	0.000012	−	−	−	−	−	−	0.000014	0.000012	0.000013	2	2	0.000005
独自項目		採水時刻	−	9:35	9:45	9:40	10:25	9:50	9:30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	−
		気温	(℃)	12.4	25.4	19.4	30.8	30.8	31.0	−	−	−	−	−	−	31.0	12.4	25.0	−	6	−
		水温	(℃)	18.2	18.9	17.8	18.0	19.6	19.4	−	−	−	−	−	−	19.6	17.8	18.6	−	6	−
		アンモニア態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	−	55	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	55	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	9.6	11.5	12.1	12.7	10.0	12.4	−	−	−	−	−	−	12.7	9.6	11.4	6	6	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	16.1	16.5	17.0	17.9	14.7	16.9	−	−	−	−	−	−	17.9	14.7	16.5	6	6	0.1
		総窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	1
		生物総数	(n/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		総酸度	(mg/L)	25	34	29	36	23	33	−	−	−	−	−	−	36	23	30	6	6	1
		カリウム	(mg/L)	−	1.3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1.3	1	1	0.1
		マグネシウム	(mg/L)	−	4.4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4.4	1	1	1.0
		カルシウム	(mg/L)	−	19.9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	19.9	1	1	1.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	1
		ジアルジア	(個/10L)	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	0.0021	0.0028	0.0047	0.0033	0.0075	0.0038	−	−	−	−	−	−	0.0075	0.0021	0.0040	6	6	0.0001
備考																					

森山水源 給水栓（仁ノ）（森山2号ポンプ井が取水停止中のため、弘岡上水源系の浄水を森山配水池を経由して配水したものになります。）

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	（個/mL）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	1
	2	大腸菌	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	3	カドミウム及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0003
	4	水銀及びその化合物	（mg/L）	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	6	鉛及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	8	六価クロム化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	9	亜硝酸態窒素	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg/L）	0.29	0.41	0.43	0.43	0.31	0.40	−	−	−	−	−	−	0.43	0.29	0.38	6	6	0.10
	12	フッ素及びその化合物	（mg/L）	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	−	−	−	−	−	−	0.05	0.04	0.05	6	6	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	（mg/L）	−	0.02	−	−	0.02	−	−	−	−	−	−	−	0.02	0.02	0.02	2	2	0.01
	14	四塩化炭素	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0004
	17	ジクロロメタン	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	19	トリクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	20	ベンゼン	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	21	塩素酸	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.04
	22	クロロ酢酸	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.002
	23	クロロホルム	（mg/L）	0.0003	−	−	0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0005	0.0003	0.0004	2	2	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	（mg/L）	0.0005	−	−	0.0007	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0007	0.0005	0.0006	2	2	0.0002
	26	臭素酸	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	27	総トリハロメタン	（mg/L）	0.0015	−	−	0.0022	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0022	0.0015	0.0018	2	2	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	（mg/L）	0.0005	−	−	0.0007	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0007	0.0005	0.0006	2	2	0.0002
	30	ブロモホルム	（mg/L）	0.0002	−	−	0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0003	0.0002	0.0002	2	2	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	（mg/L）	−	0.005	−	−	0.006	−	−	−	−	−	−	−	0.006	0.005	0.006	2	2	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.01
	34	鉄及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.009
	35	銅及びその化合物	（mg/L）	−	0.011	−	−	0.013	−	−	−	−	−	−	−	0.013	0.011	0.012	2	2	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	（mg/L）	−	4.0	−	−	3.8	−	−	−	−	−	−	−	4.0	3.8	3.9	2	2	1.0
	37	マンガン及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	38	塩化物イオン	（mg/L）	3.6	3.4	3.3	3.4	2.8	2.7	−	−	−	−	−	−	3.6	2.7	3.2	6	6	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	（mg/L）	−	41	−	−	37	−	−	−	−	−	−	−	41	37	39	2	2	1
	40	蒸発残留物	（mg/L）	−	61	−	−	75	−	−	−	−	−	−	−	75	61	68	2	2	1
	41	陰イオン界面活性剤	（mg/L）	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	（mg/L）	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	（mg/L）	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	（mg/L）	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	（mg/L）	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	（mg/L）	ND	ND	ND	0.1	ND	0.1	−	−	−	−	−	−	0.1	ND	ND	2	6	0.1
	47	pH値	−	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	−	−	−	−	−	−	7.4	7.3	7.3	−	6	−
	48	味	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	49	臭気	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	50	色度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.5
	51	濁度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05

森山水源 給水栓（仁ノ）（森山2号ポンプ井が取水停止中のため、弘岡上水源系の浄水を森山配水池を経由して配水したものになります。）

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	15	農薬類	−	−	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	4	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.36	0.38	0.37	0.45	0.34	0.32	−	−	−	−	−	−	0.45	0.32	0.37	−	6	−
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	−	41	−	−	37	−	−	−	−	−	−	−	41	37	39	2	2	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	1.8	4.4	2.6	3.5	3.5	3.5	−	−	−	−	−	−	4.4	1.8	3.2	6	6	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	23	臭気強度（TON）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	24	蒸発残留物	(mg/L)	−	61	−	−	75	−	−	−	−	−	−	−	75	61	68	2	2	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05
	26	pH値	−	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	−	−	−	−	−	−	7.4	7.3	7.3	−	6	−
	27	腐食性（ランゲリア指数）	−	−	-1.4	−	−	-1.4	−	−	−	−	−	−	−	-1.4	-1.4	-1.4	−	2	−
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	ND	ND	2	ND	10	9	−	−	−	−	−	−	10	ND	4	3	6	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(mg/L)	−	ND	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.000005
独自項目		採水時刻	−	10:40	10:15	10:40	10:45	10:30	10:55	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	−
		気温	(℃)	14.5	23.3	18.5	30.6	29.0	29.3	−	−	−	−	−	−	30.6	14.5	24.2	−	6	−
		水温	(℃)	16.1	20.7	21.7	26.2	27.3	28.1	−	−	−	−	−	−	28.1	16.1	23.4	−	6	−
		アンモニア態窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	−	40	−	−	37	−	−	−	−	−	−	−	40	37	38	2	2	1
		溶存酸素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		生物化学的酸素要求量（BOD）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	6.3	6.5	6.3	6.3	5.6	5.7	−	−	−	−	−	−	6.5	5.6	6.1	6	6	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	9.5	10.4	10.1	10.4	9.7	10.0	−	−	−	−	−	−	10.4	9.5	10.0	6	6	0.1
		総窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.010
		浮遊物質（SS）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		生物総数	(n/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		総酸度	(mg/L)	2	5	3	4	4	4	−	−	−	−	−	−	5	2	4	6	6	1
		カリウム	(mg/L)	−	0.6	−	−	0.6	−	−	−	−	−	−	−	0.6	0.6	0.6	2	2	0.1
		マグネシウム	(mg/L)	−	2.0	−	−	1.8	−	−	−	−	−	−	−	2.0	1.8	1.9	2	2	1.0
		カルシウム	(mg/L)	−	13.7	−	−	12.3	−	−	−	−	−	−	−	13.7	12.3	13.0	2	2	1.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		ジアルジア	(個/10L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		紫外線吸光度（253.7nm）	(abs.)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0001
備考																					

鏡小浜浄水場

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	（個/mL）	35	16	37	45	51	52	−	−	−	−	−	−	52	16	39	6	6	1
	2	大腸菌	−	検出	検出	検出	検出	検出	検出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	6	−
	3	カドミウム及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg/L）	0.25	0.27	0.24	0.26	0.42	0.26	−	−	−	−	−	−	0.42	0.24	0.28	6	6	0.10
	12	フッ素及びその化合物	（mg/L）	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	−	−	−	−	−	−	0.08	0.07	0.08	6	6	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	（mg/L）	−	0.09	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.09	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.04
	22	クロロ酢酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	23	クロロホルム	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	26	臭素酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	27	総トリハロメタン	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	30	ブロモホルム	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	（mg/L）	−	3.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3.5	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	（mg/L）	−	0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002	1	1	0.001
	38	塩化物イオン	（mg/L）	2.5	2.2	2.3	2.3	2.1	2.1	−	−	−	−	−	−	2.5	2.1	2.2	6	6	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	（mg/L）	−	35	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	35	1	1	1
	40	蒸発残留物	（mg/L）	−	56	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	56	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	（mg/L）	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5	0.3	−	−	−	−	−	−	0.5	0.2	0.3	6	6	0.1
	47	pH値	−	7.7	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	−	−	−	−	−	−	7.7	7.5	7.6	−	6	−
	48	味	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	49	臭気	−	藻臭	微藻臭	藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	6	−
	50	色度	（度）	0.9	1.0	0.8	0.9	1.4	0.8	−	−	−	−	−	−	1.4	0.8	1.0	6	6	0.5
	51	濁度	（度）	0.40	0.36	0.27	0.24	0.28	0.23	−	−	−	−	−	−	0.40	0.23	0.30	6	6	0.05

鏡小浜浄水場

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	15	農薬類	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	−	35	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	35	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002	1	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	−	1.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1.8	1	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	23	臭気強度(TON)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	24	蒸発残留物	(mg/L)	−	56	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	56	1	1	1
	25	濁度	(度)	0.40	0.36	0.27	0.24	0.28	0.23	−	−	−	−	−	−	0.40	0.23	0.30	6	6	0.05
	26	pH値	−	7.7	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	−	−	−	−	−	−	7.7	7.5	7.6	−	6	−
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−	-1.3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	-1.3	−	1	−
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000005
独自項目		採水時刻	−	9:45	9:35	9:55	9:40	9:40	9:55	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	−
		気温	(℃)	11.5	20.5	19.0	28.2	28.1	28.6	−	−	−	−	−	−	28.6	11.5	22.6	−	6	−
		水温	(℃)	11.7	16.6	17.8	21.2	23.3	22.5	−	−	−	−	−	−	23.3	11.7	18.8	−	6	−
		アンモニア態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	−	37	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	37	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	4.7	3.6	3.7	3.5	3.3	3.1	−	−	−	−	−	−	4.7	3.1	3.6	6	6	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	10.7	8.9	9.6	9.4	9.6	9.0	−	−	−	−	−	−	10.7	8.9	9.5	6	6	0.1
		総窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	26.5	7.5	5.2	16.1	7.3	9.8	−	−	−	−	−	−	26.5	5.2	12.1	6	6	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	1
		生物総数	(n/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		総酸度	(mg/L)	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	1	1	1
		カリウム	(mg/L)	−	0.4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.4	1	1	0.1
		マグネシウム	(mg/L)	−	1.6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1.6	1	1	1.0
		カルシウム	(mg/L)	−	12.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	12.8	1	1	1.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	1
		ジアルジア	(個/10L)	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0001
備考																					

鏡小浜浄水場 給水栓(鏡小浜)

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	1
	2	大腸菌	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.37	0.25	0.24	0.28	0.26	0.30	−	−	−	−	−	−	0.37	0.24	0.28	6	6	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	−	−	−	−	−	−	0.08	0.06	0.07	6	6	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	−	0.08	−	−	0.08	−	−	−	−	−	−	−	0.08	0.08	0.08	2	2	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	0.04	0.04	0.05	0.07	0.09	−	−	−	−	−	−	0.09	ND	0.05	5	6	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.0051	−	−	0.0060	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0060	0.0051	0.0056	2	2	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	−	−	0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	0.003	0.002	0.002	2	2	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0004	−	−	0.0007	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0007	0.0004	0.0006	2	2	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0075	−	−	0.0096	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0096	0.0075	0.0086	2	2	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	−	−	0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	0.003	0.002	0.002	2	2	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0020	−	−	0.0029	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0029	0.0020	0.0024	2	2	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	−	0.006	−	−	0.009	−	−	−	−	−	−	−	0.009	0.006	0.008	2	2	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	−	3.7	−	−	4.0	−	−	−	−	−	−	−	4.0	3.7	3.8	2	2	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	2.8	2.6	2.6	2.5	2.6	2.4	−	−	−	−	−	−	2.8	2.4	2.6	6	6	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	−	36	−	−	40	−	−	−	−	−	−	−	40	36	38	2	2	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	−	61	−	−	79	−	−	−	−	−	−	−	79	61	70	2	2	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	−	−	−	−	−	−	0.3	0.2	0.2	6	6	0.1
	47	pH値	−	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	−	−	−	−	−	−	7.7	7.6	7.6	−	6	−
	48	味	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	49	臭気	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.5
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05

鏡小浜浄水場 給水栓（鏡小浜）

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	15	農薬類	−	−	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	4	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.46	0.48	0.38	0.45	0.36	0.37	−	−	−	−	−	−	0.48	0.36	0.42	−	6	−
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	−	36	−	−	40	−	−	−	−	−	−	−	40	36	38	2	2	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	−	1.8	−	−	1.8	−	−	−	−	−	−	−	1.8	1.8	1.8	2	2	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	23	臭気強度（TON）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	24	蒸発残留物	(mg/L)	−	61	−	−	79	−	−	−	−	−	−	−	79	61	70	2	2	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05
	26	pH値	−	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	−	−	−	−	−	−	7.7	7.6	7.6	−	6	−
	27	腐食性（ランゲリア指数）	−	−	-1.2	−	−	-1.0	−	−	−	−	−	−	−	-1.0	-1.2	-1.1	−	2	−
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	1	1	1	1	2	3	−	−	−	−	−	−	3	1	2	6	6	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(mg/L)	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000005
独自項目		採水時刻	−	9:25	9:25	9:40	9:20	9:20	9:40	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	−
		気温	(℃)	10.8	19.0	19.1	27.8	28.0	29.2	−	−	−	−	−	−	29.2	10.8	22.3	−	6	−
		水温	(℃)	13.3	17.9	19.6	23.0	26.5	24.9	−	−	−	−	−	−	26.5	13.3	20.9	−	6	−
		アンモニア態窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	−	37	−	−	41	−	−	−	−	−	−	−	41	37	39	2	2	1
		溶存酸素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		生物化学的酸素要求量（BOD）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	4.8	3.9	3.8	3.6	3.7	3.2	−	−	−	−	−	−	4.8	3.2	3.8	6	6	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	10.3	8.9	9.0	8.9	10.0	8.4	−	−	−	−	−	−	10.3	8.4	9.2	6	6	0.1
		総窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.010
		浮遊物質（SS）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		生物総数	(n/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		総酸度	(mg/L)	−	2	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	2	2	2	2	2	1
		カリウム	(mg/L)	−	0.4	−	−	0.4	−	−	−	−	−	−	−	0.4	0.4	0.4	2	2	0.1
		マグネシウム	(mg/L)	−	1.6	−	−	1.7	−	−	−	−	−	−	−	1.7	1.6	1.6	2	2	1.0
		カルシウム	(mg/L)	−	12.6	−	−	13.5	−	−	−	−	−	−	−	13.5	12.6	13.0	2	2	1.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		ジアルジア	(個/10L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		紫外線吸光度（253.7nm）	(abs.)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0001
備考																					

領家浄水場（着水井）

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	（個/mL）	ND	4	10	15	1	4	−	−	−	−	−	−	15	ND	6	5	6	1
	2	大腸菌	−	検出	不検出	不検出	検出	不検出	検出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	6	−
	3	カドミウム及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg/L）	0.43	0.50	0.31	0.41	0.32	0.43	−	−	−	−	−	−	0.50	0.31	0.40	6	6	0.10
	12	フッ素及びその化合物	（mg/L）	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	−	−	−	−	−	−	0.07	0.07	0.07	6	6	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	（mg/L）	−	0.04	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.04	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.04
	22	クロロ酢酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	23	クロロホルム	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	26	臭素酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	27	総トリハロメタン	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	30	ブロモホルム	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	（mg/L）	−	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01	1	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	（mg/L）	−	0.017	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.017	1	1	0.009
	35	銅及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	（mg/L）	−	3.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3.5	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	（mg/L）	−	0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002	1	1	0.001
	38	塩化物イオン	（mg/L）	2.8	2.5	2.6	2.4	2.5	2.4	−	−	−	−	−	−	2.8	2.4	2.5	6	6	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	（mg/L）	−	55	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	55	1	1	1
	40	蒸発残留物	（mg/L）	−	76	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	76	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	（mg/L）	ND	0.1	ND	0.2	ND	0.1	−	−	−	−	−	−	0.2	ND	ND	3	6	0.1
	47	pH値	−	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.0	−	−	−	−	−	−	8.2	8.0	8.1	−	6	−
	48	味	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	49	臭気	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	50	色度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.5
	51	濁度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05

領家浄水場（着水井）

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	15	農薬類	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	−	55	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	55	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002	1	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	23	臭気強度（TON）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	24	蒸発残留物	(mg/L)	−	76	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	76	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05
	26	pH値	−	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.0	−	−	−	−	−	−	8.2	8.0	8.1	−	6	−
	27	腐食性（ランゲリア指数）	−	−	-0.4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	-0.4	−	1	−
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01	1	1	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000005
独自項目		採水時刻	−	10:00	10:35	10:10	10:15	10:40	10:05	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	−
		気温	(℃)	16.0	17.7	23.5	26.5	27.8	28.0	−	−	−	−	−	−	28.0	16.0	23.2	−	6	−
		水温	(℃)	15.7	15.0	15.5	15.9	16.2	16.6	−	−	−	−	−	−	16.6	15.0	15.8	−	6	−
		アンモニア態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	−	57	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	57	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		生物化学的酸素要求量（BOD）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	3.5	2.7	2.6	2.4	2.6	2.5	−	−	−	−	−	−	3.5	2.4	2.7	6	6	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	14.2	12.4	11.9	12.6	13.6	13.2	−	−	−	−	−	−	14.2	11.9	13.0	6	6	0.1
		総窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.010
		浮遊物質（SS）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	ND	ND	ND	2.0	2.0	2.0	−	−	−	−	−	−	2.0	ND	1.0	3	6	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	1
		生物総数	(n/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		総酸度	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	1
		カリウム	(mg/L)	−	0.3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.3	1	1	0.1
		マグネシウム	(mg/L)	−	2.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2.0	1	1	1.0
		カルシウム	(mg/L)	−	17.9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	17.9	1	1	1.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	1
		ジアルジア	(個/10L)	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	1
		紫外線吸光度（253.7nm）	(abs.)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0001
備考																					

領家浄水場 給水栓（領家）

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	（個/mL）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	－
	3	カドミウム及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0003
	4	水銀及びその化合物	（mg/L）	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	6	鉛及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	0.001	ND	ND	1	2	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	8	六価クロム化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	9	亜硝酸態窒素	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg/L）	0.41	0.45	0.32	0.30	0.33	0.45	－	－	－	－	－	－	0.45	0.30	0.38	6	6	0.10
	12	フッ素及びその化合物	（mg/L）	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	－	－	－	－	－	－	0.07	0.06	0.07	6	6	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	（mg/L）	－	0.05	－	－	0.04	－	－	－	－	－	－	－	0.05	0.04	0.04	2	2	0.01
	14	四塩化炭素	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0004
	17	ジクロロメタン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	19	トリクロロエチレン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	20	ベンゼン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	21	塩素酸	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	0.04
	22	クロロ酢酸	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	23	クロロホルム	（mg/L）	0.0003	－	－	0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0006	0.0003	0.0004	2	2	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	（mg/L）	0.0007	－	－	0.0010	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0010	0.0007	0.0008	2	2	0.0002
	26	臭素酸	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	27	総トリハロメタン	（mg/L）	0.0018	－	－	0.0027	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0027	0.0018	0.0022	2	2	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	（mg/L）	0.0004	－	－	0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0007	0.0004	0.0006	2	2	0.0002
	30	ブロモホルム	（mg/L）	0.0004	－	－	0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0004	0.0004	0.0004	2	2	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	34	鉄及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.009
	35	銅及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	（mg/L）	－	3.9	－	－	3.9	－	－	－	－	－	－	－	3.9	3.9	3.9	2	2	1.0
	37	マンガン及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	38	塩化物イオン	（mg/L）	2.9	2.8	2.8	2.7	2.8	2.7	－	－	－	－	－	－	2.9	2.7	2.8	6	6	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	（mg/L）	－	59	－	－	59	－	－	－	－	－	－	－	59	59	59	2	2	1
	40	蒸発残留物	（mg/L）	－	80	－	－	83	－	－	－	－	－	－	－	83	80	82	2	2	1
	41	陰イオン界面活性剤	（mg/L）	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	（mg/L）	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	（mg/L）	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	（mg/L）	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	（mg/L）	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	－	－	－	－	－	－	0.1	ND	ND	1	6	0.1
	47	pH値	－	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	－	－	－	－	－	－	8.2	8.1	8.1	－	6	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	－
	50	色度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	0.5
	51	濁度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	0.05

領家浄水場 給水栓（領家）

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	15	農薬類	−	−	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	4	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.38	0.31	0.38	0.31	0.33	0.28	−	−	−	−	−	−	0.38	0.28	0.33	−	6	−
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	−	59	−	−	59	−	−	−	−	−	−	−	59	59	59	2	2	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	23	臭気強度（TON）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	24	蒸発残留物	(mg/L)	−	80	−	−	83	−	−	−	−	−	−	−	83	80	82	2	2	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05
	26	pH値	−	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	−	−	−	−	−	−	8.2	8.1	8.1	−	6	−
	27	腐食性（ランゲリア指数）	−	−	-0.3	−	−	-0.1	−	−	−	−	−	−	−	-0.1	-0.3	-0.2	−	2	−
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	1	2	ND	5	ND	27	−	−	−	−	−	−	27	ND	6	4	6	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(mg/L)	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000005
独自項目		採水時刻	−	9:50	10:20	10:00	10:00	10:10	9:50	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	−
		気温	(℃)	17.4	15.1	19.2	24.7	26.3	28.8	−	−	−	−	−	−	28.8	15.1	21.9	−	6	−
		水温	(℃)	16.8	19.1	21.6	26.0	29.1	29.2	−	−	−	−	−	−	29.2	16.8	23.6	−	6	−
		アンモニア態窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	−	62	−	−	61	−	−	−	−	−	−	−	62	61	62	2	2	1
		溶存酸素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		生物化学的酸素要求量（BOD）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	3.7	3.2	2.7	2.7	2.7	2.7	−	−	−	−	−	−	3.7	2.7	3.0	6	6	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	14.3	13.3	11.9	13.1	13.7	13.6	−	−	−	−	−	−	14.3	11.9	13.3	6	6	0.1
		総窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.010
		浮遊物質（SS）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		生物総数	(n/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		総酸度	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	1
		カリウム	(mg/L)	−	0.3	−	−	0.3	−	−	−	−	−	−	−	0.3	0.3	0.3	2	2	0.1
		マグネシウム	(mg/L)	−	2.2	−	−	2.2	−	−	−	−	−	−	−	2.2	2.2	2.2	2	2	1.0
		カルシウム	(mg/L)	−	19.9	−	−	20.8	−	−	−	−	−	−	−	20.8	19.9	20.4	2	2	1.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		ジアルジア	(個/10L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		紫外線吸光度（253.7nm）	(abs.)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0001
備考																					

行川吉井浄水場

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	（個/mL）	ND	3	5	8	2	1	−	−	−	−	−	−	8	ND	3	5	6	1
	2	大腸菌	−	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	6	−
	3	カドミウム及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	（mg/L）	−	0.007	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.007	1	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg/L）	1.70	2.10	2.64	2.03	1.93	1.95	−	−	−	−	−	−	2.64	1.70	2.06	6	6	0.10
	12	フッ素及びその化合物	（mg/L）	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	−	−	−	−	−	−	0.05	0.04	0.04	6	6	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	（mg/L）	−	0.22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.22	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.04
	22	クロロ酢酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	23	クロロホルム	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	26	臭素酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	27	総トリハロメタン	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	30	ブロモホルム	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	（mg/L）	−	4.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4.0	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	38	塩化物イオン	（mg/L）	3.6	3.5	3.7	3.1	3.3	3.3	−	−	−	−	−	−	3.7	3.1	3.4	6	6	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	（mg/L）	−	65	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	65	1	1	1
	40	蒸発残留物	（mg/L）	−	94	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	94	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	（mg/L）	0.1	0.2	ND	0.2	ND	0.1	−	−	−	−	−	−	0.2	ND	0.1	4	6	0.1
	47	pH値	−	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	−	−	−	−	−	−	7.7	7.6	7.7	−	6	−
	48	味	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	49	臭気	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	50	色度	（度）	ND	ND	0.5	0.6	ND	ND	−	−	−	−	−	−	0.6	ND	ND	2	6	0.5
	51	濁度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05

行川吉井浄水場

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	15	農薬類	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	−	65	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	65	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	23	臭気強度(TON)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	24	蒸発残留物	(mg/L)	−	94	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	94	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05
	26	pH値	−	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	−	−	−	−	−	−	7.7	7.6	7.7	−	6	−
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−	-0.9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	-0.9	−	1	−
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000005
独自項目		採水時刻	−	10:50	9:30	9:35	9:35	9:25	10:45	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	−
		気温	(℃)	19.2	16.8	23.7	25.9	27.3	29.6	−	−	−	−	−	−	29.6	16.8	23.8	−	6	−
		水温	(℃)	16.0	13.7	17.8	21.5	19.4	23.0	−	−	−	−	−	−	23.0	13.7	18.6	−	6	−
		アンモニア態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	−	55	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	55	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	8.2	8.0	8.6	6.8	7.0	7.0	−	−	−	−	−	−	8.6	6.8	7.6	6	6	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	14.3	14.8	15.6	14.5	15.0	14.7	−	−	−	−	−	−	15.6	14.3	14.8	6	6	0.1
		総窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	ND	ND	ND	1.0	ND	2.0	−	−	−	−	−	−	2.0	ND	ND	2	6	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	1
		生物総数	(n/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		総酸度	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	1
		カリウム	(mg/L)	−	0.4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.4	1	1	0.1
		マグネシウム	(mg/L)	−	6.9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6.9	1	1	1.0
		カルシウム	(mg/L)	−	15.4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	15.4	1	1	1.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	1
		ジアルジア	(個/10L)	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0001
備考																					

行川吉井浄水場 給水栓（行川吉井）

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	（個/mL）	ND	ND	ND	3	ND	ND	−	−	−	−	−	−	3	ND	ND	1	6	1
	2	大腸菌	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	3	カドミウム及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0003
	4	水銀及びその化合物	（mg/L）	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	6	鉛及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	8	六価クロム化合物	（mg/L）	−	0.005	−	−	0.007	−	−	−	−	−	−	−	0.007	0.005	0.006	2	2	0.001
	9	亜硝酸態窒素	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg/L）	1.71	1.55	2.65	1.81	1.94	1.72	−	−	−	−	−	−	2.65	1.55	1.90	6	6	0.10
	12	フッ素及びその化合物	（mg/L）	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05	−	−	−	−	−	−	0.05	0.04	0.04	6	6	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	（mg/L）	−	0.19	−	−	0.27	−	−	−	−	−	−	−	0.27	0.19	0.23	2	2	0.01
	14	四塩化炭素	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0004
	17	ジクロロメタン	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	19	トリクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	20	ベンゼン	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	21	塩素酸	（mg/L）	ND	0.06	0.07	0.06	0.09	0.14	−	−	−	−	−	−	0.14	ND	0.07	5	6	0.04
	22	クロロ酢酸	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.002
	23	クロロホルム	（mg/L）	0.0004	−	−	0.0015	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0015	0.0004	0.0010	2	2	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	（mg/L）	0.0014	−	−	0.0036	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0036	0.0014	0.0025	2	2	0.0002
	26	臭素酸	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	27	総トリハロメタン	（mg/L）	0.0035	−	−	0.0093	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0093	0.0035	0.0064	2	2	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	（mg/L）	0.0007	−	−	0.0025	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0025	0.0007	0.0016	2	2	0.0002
	30	ブロモホルム	（mg/L）	0.0010	−	−	0.0017	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0017	0.0010	0.0014	2	2	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.01
	34	鉄及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.009
	35	銅及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	（mg/L）	−	4.2	−	−	4.1	−	−	−	−	−	−	−	4.2	4.1	4.2	2	2	1.0
	37	マンガン及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	38	塩化物イオン	（mg/L）	3.9	3.6	4.0	3.5	3.6	3.7	−	−	−	−	−	−	4.0	3.5	3.7	6	6	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	（mg/L）	−	61	−	−	64	−	−	−	−	−	−	−	64	61	62	2	2	1
	40	蒸発残留物	（mg/L）	−	89	−	−	96	−	−	−	−	−	−	−	96	89	92	2	2	1
	41	陰イオン界面活性剤	（mg/L）	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	（mg/L）	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	（mg/L）	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	（mg/L）	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	（mg/L）	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	（mg/L）	ND	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	−	−	−	−	−	−	0.3	ND	0.2	5	6	0.1
	47	pH値	−	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	−	−	−	−	−	−	8.0	7.9	7.9	−	6	−
	48	味	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	49	臭気	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	50	色度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.5
	51	濁度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05

行川吉井浄水場 給水栓（行川吉井）

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	15	農薬類	−	−	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	4	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.41	0.43	0.45	0.39	0.38	0.38	−	−	−	−	−	−	0.45	0.38	0.41	−	6	−
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	−	61	−	−	64	−	−	−	−	−	−	−	64	61	62	2	2	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	23	臭気強度（TON）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	24	蒸発残留物	(mg/L)	−	89	−	−	96	−	−	−	−	−	−	−	96	89	92	2	2	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05
	26	pH値	−	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	−	−	−	−	−	−	8.0	7.9	7.9	−	6	−
	27	腐食性（ランゲリア指数）	−	−	-0.7	−	−	-0.5	−	−	−	−	−	−	−	-0.5	-0.7	-0.6	−	2	−
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	4	10	3	14	8	9	−	−	−	−	−	−	14	3	8	6	6	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(mg/L)	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000005
独自項目		採水時刻	−	10:30	11:00	10:30	10:45	11:00	10:30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	−
		気温	(℃)	19.5	18.7	24.6	26.9	31.5	31.7	−	−	−	−	−	−	31.7	18.7	25.5	−	6	−
		水温	(℃)	15.3	17.5	22.0	25.3	27.9	28.2	−	−	−	−	−	−	28.2	15.3	22.7	−	6	−
		アンモニア態窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	−	55	−	−	56	−	−	−	−	−	−	−	56	55	56	2	2	1
		溶存酸素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		生物化学的酸素要求量（BOD）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	8.3	7.3	8.7	7.0	7.1	6.9	−	−	−	−	−	−	8.7	6.9	7.6	6	6	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	14.4	14.1	15.7	15.0	15.1	14.6	−	−	−	−	−	−	15.7	14.1	14.8	6	6	0.1
		総窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.010
		浮遊物質（SS）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		生物総数	(n/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		総酸度	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	1
		カリウム	(mg/L)	−	0.4	−	−	0.5	−	−	−	−	−	−	−	0.5	0.4	0.4	2	2	0.1
		マグネシウム	(mg/L)	−	6.6	−	−	6.7	−	−	−	−	−	−	−	6.7	6.6	6.6	2	2	1.0
		カルシウム	(mg/L)	−	15.1	−	−	15.4	−	−	−	−	−	−	−	15.4	15.1	15.2	2	2	1.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		ジアルジア	(個/10L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		紫外線吸光度（253.7nm）	(abs.)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0001
備考																					

土佐山平石浄水場

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	（個/mL）	6	8	12	79	14	17	−	−	−	−	−	−	79	6	23	6	6	1
	2	大腸菌	−	不検出	不検出	不検出	検出	検出	検出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	6	−
	3	カドミウム及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg/L）	ND	ND	ND	0.15	0.16	0.17	−	−	−	−	−	−	0.17	ND	ND	3	6	0.10
	12	フッ素及びその化合物	（mg/L）	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	−	−	−	−	−	−	0.05	0.04	0.05	6	6	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	14	四塩化炭素	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.04
	22	クロロ酢酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	23	クロロホルム	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	26	臭素酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	27	総トリハロメタン	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	30	ブロモホルム	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	（mg/L）	−	0.006	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.006	1	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	（mg/L）	−	2.6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2.6	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	38	塩化物イオン	（mg/L）	2.2	2.0	2.1	2.0	2.1	2.0	−	−	−	−	−	−	2.2	2.0	2.1	6	6	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	（mg/L）	−	20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	20	1	1	1
	40	蒸発残留物	（mg/L）	−	36	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	36	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	（mg/L）	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	−	−	−	−	−	−	0.3	0.2	0.3	6	6	0.1
	47	pH値	−	7.6	7.4	7.6	7.5	7.4	7.4	−	−	−	−	−	−	7.6	7.4	7.5	−	6	−
	48	味	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	49	臭気	−	微藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	6	−
	50	色度	（度）	0.6	0.9	0.7	1.1	0.9	0.8	−	−	−	−	−	−	1.1	0.6	0.8	6	6	0.5
	51	濁度	（度）	0.11	0.27	0.29	0.53	0.31	0.30	−	−	−	−	−	−	0.53	0.11	0.30	6	6	0.05

土佐山平石浄水場

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	15	農薬類	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	−	20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	20	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	−	1.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1.8	1	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	23	臭気強度(TON)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	24	蒸発残留物	(mg/L)	−	36	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	36	1	1	1
	25	濁度	(度)	0.11	0.27	0.29	0.53	0.31	0.30	−	−	−	−	−	−	0.53	0.11	0.30	6	6	0.05
	26	pH値	−	7.6	7.4	7.6	7.5	7.4	7.4	−	−	−	−	−	−	7.6	7.4	7.5	−	6	−
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−	-2.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	-2.0	−	1	−
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000005
独自項目		採水時刻	−	10:55	10:20	10:25	10:30	10:20	10:25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	−
		気温	(℃)	14.8	14.7	19.4	24.1	25.1	26.3	−	−	−	−	−	−	26.3	14.7	20.7	−	6	−
		水温	(℃)	9.7	13.3	15.2	20.8	21.6	22.2	−	−	−	−	−	−	22.2	9.7	17.1	−	6	−
		アンモニア態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	−	23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	23	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	3.1	2.4	2.4	2.0	2.3	2.2	−	−	−	−	−	−	3.1	2.0	2.4	6	6	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	6.9	5.4	5.9	5.2	6.3	5.9	−	−	−	−	−	−	6.9	5.2	5.9	6	6	0.1
		総窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	1.0	1.0	ND	27.5	4.1	7.2	−	−	−	−	−	−	27.5	ND	6.8	5	6	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	1
		生物総数	(n/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		総酸度	(mg/L)	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	1	1	1
		カリウム	(mg/L)	−	0.3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.3	1	1	0.1
		マグネシウム	(mg/L)	−	1.4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1.4	1	1	1.0
		カルシウム	(mg/L)	−	6.3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6.3	1	1	1.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	1
		ジアルジア	(個/10L)	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0001
備考																					

土佐山平石浄水場 給水栓（土佐山平石）

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	（個/mL）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	－
	3	カドミウム及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0003
	4	水銀及びその化合物	（mg/L）	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	6	鉛及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	8	六価クロム化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	9	亜硝酸態窒素	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg/L）	ND	ND	0.10	0.18	0.17	0.23	－	－	－	－	－	－	0.23	ND	0.11	4	6	0.10
	12	フッ素及びその化合物	（mg/L）	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	－	－	－	－	－	－	0.05	0.05	0.05	6	6	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	14	四塩化炭素	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0004
	17	ジクロロメタン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	19	トリクロロエチレン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	20	ベンゼン	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	21	塩素酸	（mg/L）	ND	ND	ND	0.05	0.08	0.07	－	－	－	－	－	－	0.08	ND	ND	3	6	0.04
	22	クロロ酢酸	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.002
	23	クロロホルム	（mg/L）	0.0035	－	－	0.0076	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0076	0.0035	0.0056	2	2	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	（mg/L）	ND	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003	ND	ND	1	2	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	（mg/L）	0.0002	－	－	0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0008	0.0002	0.0005	2	2	0.0002
	26	臭素酸	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	27	総トリハロメタン	（mg/L）	0.0049	－	－	0.0115	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0115	0.0049	0.0082	2	2	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	（mg/L）	ND	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	ND	ND	1	2	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	（mg/L）	0.0012	－	－	0.0031	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0031	0.0012	0.0022	2	2	0.0002
	30	ブロモホルム	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	（mg/L）	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	（mg/L）	－	0.005	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	0.005	ND	ND	1	2	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.01
	34	鉄及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.009
	35	銅及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	0.006	ND	ND	1	2	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	（mg/L）	－	3.1	－	－	3.2	－	－	－	－	－	－	－	3.2	3.1	3.2	2	2	1.0
	37	マンガン及びその化合物	（mg/L）	－	ND	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	0.001
	38	塩化物イオン	（mg/L）	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	－	－	－	－	－	－	2.4	2.3	2.4	6	6	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	（mg/L）	－	22	－	－	23	－	－	－	－	－	－	－	23	22	22	2	2	1
	40	蒸発残留物	（mg/L）	－	44	－	－	46	－	－	－	－	－	－	－	46	44	45	2	2	1
	41	陰イオン界面活性剤	（mg/L）	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	（mg/L）	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	（mg/L）	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	（mg/L）	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	（mg/L）	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	（mg/L）	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	－	－	－	－	－	－	0.3	0.1	0.2	6	6	0.1
	47	pH値	－	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	－	－	－	－	－	－	7.7	7.5	7.6	－	6	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	－
	50	色度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	0.5
	51	濁度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	6	0.05

土佐山平石浄水場 給水栓（土佐山平石）

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	−	−	−	0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001	1	1	0.001
	15	農薬類	−	−	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	4	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.41	0.40	0.41	0.34	0.38	0.41	−	−	−	−	−	−	0.41	0.34	0.39	−	6	−
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	−	22	−	−	23	−	−	−	−	−	−	−	23	22	22	2	2	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	−	ND	−	−	1.8	−	−	−	−	−	−	−	1.8	ND	0.9	1	2	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	23	臭気強度（TON）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	24	蒸発残留物	(mg/L)	−	44	−	−	46	−	−	−	−	−	−	−	46	44	45	2	2	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05
	26	pH値	−	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	−	−	−	−	−	−	7.7	7.5	7.6	−	6	−
	27	腐食性（ランゲリア指数）	−	−	-1.6	−	−	-1.6	−	−	−	−	−	−	−	-1.6	-1.6	-1.6	−	2	−
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	24	8	12	6	ND	140	−	−	−	−	−	−	140	ND	32	5	6	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(mg/L)	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000005
独自項目		採水時刻	−	11:20	10:35	10:40	10:40	10:30	10:35	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	−
		気温	(℃)	17.7	17.3	24.9	26.5	29.4	29.5	−	−	−	−	−	−	29.5	17.3	24.2	−	6	−
		水温	(℃)	12.8	16.9	19.0	24.5	25.5	26.1	−	−	−	−	−	−	26.1	12.8	20.8	−	6	−
		アンモニア態窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	−	25	−	−	25	−	−	−	−	−	−	−	25	25	25	2	2	1
		溶存酸素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		生物化学的酸素要求量（BOD）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	3.3	2.8	2.5	2.5	2.5	2.4	−	−	−	−	−	−	3.3	2.4	2.7	6	6	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	6.7	6.0	5.8	6.4	6.4	6.2	−	−	−	−	−	−	6.7	5.8	6.2	6	6	0.1
		総窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.010
		浮遊物質（SS）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		生物総数	(n/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		総酸度	(mg/L)	−	ND	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	2	ND	1	1	2	1
		カリウム	(mg/L)	−	0.3	−	−	0.3	−	−	−	−	−	−	−	0.3	0.3	0.3	2	2	0.1
		マグネシウム	(mg/L)	−	1.5	−	−	1.5	−	−	−	−	−	−	−	1.5	1.5	1.5	2	2	1.0
		カルシウム	(mg/L)	−	7.4	−	−	7.2	−	−	−	−	−	−	−	7.4	7.2	7.3	2	2	1.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		ジアルジア	(個/10L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		紫外線吸光度（253.7nm）	(abs.)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0001
備考																					

土佐山弘瀬浄水場

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	（個/mL）	5	18	4	10	2	8	−	−	−	−	−	−	18	2	8	6	6	1
	2	大腸菌	−	不検出	検出	不検出	検出	不検出	検出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	6	−
	3	カドミウム及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg/L）	0.48	0.41	0.30	0.33	0.38	0.41	−	−	−	−	−	−	0.48	0.30	0.38	6	6	0.10
	12	フッ素及びその化合物	（mg/L）	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	−	−	−	−	−	−	0.08	0.07	0.07	6	6	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	（mg/L）	−	0.06	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.06	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.04
	22	クロロ酢酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	23	クロロホルム	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	26	臭素酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	27	総トリハロメタン	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	30	ブロモホルム	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	（mg/L）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	（mg/L）	−	3.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3.5	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	38	塩化物イオン	（mg/L）	2.5	2.4	2.4	2.2	2.3	2.3	−	−	−	−	−	−	2.5	2.2	2.4	6	6	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	（mg/L）	−	28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	28	1	1	1
	40	蒸発残留物	（mg/L）	−	48	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	48	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	（mg/L）	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	（mg/L）	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	（mg/L）	ND	0.5	0.3	0.4	0.2	0.3	−	−	−	−	−	−	0.5	ND	0.3	5	6	0.1
	47	pH値	−	7.6	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	−	−	−	−	−	−	7.6	7.3	7.4	−	6	−
	48	味	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	49	臭気	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	50	色度	（度）	ND	1.3	0.9	1.2	0.8	1.1	−	−	−	−	−	−	1.3	ND	0.9	5	6	0.5
	51	濁度	（度）	0.16	0.09	0.05	0.09	0.06	0.07	−	−	−	−	−	−	0.16	0.05	0.09	6	6	0.05

土佐山弘瀬浄水場

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.001
	15	農薬類	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	−	28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	28	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	23	臭気強度(TON)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	24	蒸発残留物	(mg/L)	−	48	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	48	1	1	1
	25	濁度	(度)	0.16	0.09	0.05	0.09	0.06	0.07	−	−	−	−	−	−	0.16	0.05	0.09	6	6	0.05
	26	pH値	−	7.6	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	−	−	−	−	−	−	7.6	7.3	7.4	−	6	−
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−	-1.7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	-1.7	−	1	−
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000005
独自項目		採水時刻	−	10:40	10:00	10:05	10:10	10:05	10:55	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	−
		気温	(℃)	17.4	19.2	22.6	28.7	27.6	26.7	−	−	−	−	−	−	28.7	17.4	23.7	−	6	−
		水温	(℃)	16.3	16.1	19.0	23.1	23.1	24.9	−	−	−	−	−	−	24.9	16.1	20.4	−	6	−
		アンモニア態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	−	32	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	32	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	2.6	2.2	2.1	2.0	2.1	2.1	−	−	−	−	−	−	2.6	2.0	2.2	6	6	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	8.6	7.3	7.3	7.0	8.2	7.8	−	−	−	−	−	−	8.6	7.0	7.7	6	6	0.1
		総窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	ND	5.1	ND	2.0	ND	2.0	−	−	−	−	−	−	5.1	ND	1.5	3	6	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	1
		生物総数	(n/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		総酸度	(mg/L)	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	1	1
		カリウム	(mg/L)	−	0.4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.4	1	1	0.1
		マグネシウム	(mg/L)	−	1.7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1.7	1	1	1.0
		カルシウム	(mg/L)	−	8.6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	8.6	1	1	1.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	1
		ジアルジア	(個/10L)	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0001
備考																					

土佐山弘瀬浄水場 給水栓（土佐山弘瀬）

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	（個/mL）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	1
	2	大腸菌	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	3	カドミウム及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0003
	4	水銀及びその化合物	（mg/L）	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	6	鉛及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	8	六価クロム化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	9	亜硝酸態窒素	（mg/L）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg/L）	0.51	0.49	0.29	0.48	0.39	0.50	−	−	−	−	−	−	0.51	0.29	0.44	6	6	0.10
	12	フッ素及びその化合物	（mg/L）	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	−	−	−	−	−	−	0.07	0.07	0.07	6	6	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	（mg/L）	−	0.06	−	−	0.05	−	−	−	−	−	−	−	0.06	0.05	0.06	2	2	0.01
	14	四塩化炭素	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0004
	17	ジクロロメタン	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	19	トリクロロエチレン	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	20	ベンゼン	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	21	塩素酸	（mg/L）	ND	0.05	0.05	0.06	0.09	0.08	−	−	−	−	−	−	0.09	ND	0.06	5	6	0.04
	22	クロロ酢酸	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.002
	23	クロロホルム	（mg/L）	0.0008	−	−	0.0121	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0121	0.0008	0.0064	2	2	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	（mg/L）	ND	−	−	0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	0.005	ND	0.002	1	2	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	（mg/L）	0.0011	−	−	0.0009	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0011	0.0009	0.0010	2	2	0.0002
	26	臭素酸	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	27	総トリハロメタン	（mg/L）	0.0033	−	−	0.0175	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0175	0.0033	0.0104	2	2	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	（mg/L）	ND	−	−	0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	0.005	ND	0.002	1	2	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	（mg/L）	0.0012	−	−	0.0045	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0045	0.0012	0.0028	2	2	0.0002
	30	ブロモホルム	（mg/L）	0.0002	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0002	ND	ND	1	2	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	（mg/L）	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.01
	34	鉄及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.009
	35	銅及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	（mg/L）	−	3.8	−	−	4.6	−	−	−	−	−	−	−	4.6	3.8	4.2	2	2	1.0
	37	マンガン及びその化合物	（mg/L）	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	38	塩化物イオン	（mg/L）	2.8	2.7	2.8	2.6	2.7	2.7	−	−	−	−	−	−	2.8	2.6	2.7	6	6	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	（mg/L）	−	28	−	−	30	−	−	−	−	−	−	−	30	28	29	2	2	1
	40	蒸発残留物	（mg/L）	−	54	−	−	62	−	−	−	−	−	−	−	62	54	58	2	2	1
	41	陰イオン界面活性剤	（mg/L）	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	（mg/L）	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	（mg/L）	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	（mg/L）	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	（mg/L）	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	（mg/L）	ND	0.5	0.3	0.5	0.2	0.3	−	−	−	−	−	−	0.5	ND	0.3	5	6	0.1
	47	pH値	−	7.7	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	−	−	−	−	−	−	7.7	7.4	7.5	−	6	−
	48	味	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	49	臭気	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	−
	50	色度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.5
	51	濁度	（度）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05

土佐山弘瀬浄水場 給水栓（土佐山弘瀬）

令和7年度

		採水月	（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	−	−	−	0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.002	1	1	0.001
	15	農薬類	−	−	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	4	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.50	0.43	0.42	0.42	0.40	0.38	−	−	−	−	−	−	0.50	0.38	0.42	−	6	−
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	−	28	−	−	30	−	−	−	−	−	−	−	30	28	29	2	2	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	−	1.8	−	−	2.6	−	−	−	−	−	−	−	2.6	1.8	2.2	2	2	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	23	臭気強度（TON）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	24	蒸発残留物	(mg/L)	−	54	−	−	62	−	−	−	−	−	−	−	62	54	58	2	2	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	6	0.05
	26	pH値	−	7.7	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	−	−	−	−	−	−	7.7	7.4	7.5	−	6	−
	27	腐食性（ランゲリア指数）	−	−	-1.5	−	−	-1.5	−	−	−	−	−	−	−	-1.5	-1.5	-1.5	−	2	−
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	ND	7	2	ND	ND	2	−	−	−	−	−	−	7	ND	2	3	6	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(mg/L)	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	0	1	0.000005
独自項目		採水時刻	−	10:15	9:45	9:55	9:45	9:45	11:05	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	−
		気温	(℃)	18.4	18.6	25.3	29.0	28.1	31.0	−	−	−	−	−	−	31.0	18.4	25.1	−	6	−
		水温	(℃)	12.8	18.3	19.2	26.1	24.9	26.2	−	−	−	−	−	−	26.2	12.8	21.2	−	6	−
		アンモニア態窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	−	32	−	−	33	−	−	−	−	−	−	−	33	32	32	2	2	1
		溶存酸素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		生物化学的酸素要求量（BOD）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	2.8	2.4	2.3	2.2	2.3	2.3	−	−	−	−	−	−	2.8	2.2	2.4	6	6	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	8.8	7.5	7.3	7.5	8.3	7.9	−	−	−	−	−	−	8.8	7.3	7.9	6	6	0.1
		総窒素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		総リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.010
		浮遊物質（SS）	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		生物総数	(n/mL)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		総酸度	(mg/L)	−	2	−	−	3	−	−	−	−	−	−	−	3	2	2	2	2	1
		カリウム	(mg/L)	−	0.4	−	−	0.4	−	−	−	−	−	−	−	0.4	0.4	0.4	2	2	0.1
		マグネシウム	(mg/L)	−	1.7	−	−	1.8	−	−	−	−	−	−	−	1.8	1.7	1.8	2	2	1.0
		カルシウム	(mg/L)	−	8.8	−	−	9.3	−	−	−	−	−	−	−	9.3	8.8	9.0	2	2	1.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	0	2	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		ジアルジア	(個/10L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		紫外線吸光度（253.7nm）	(abs.)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0001
備考																					