

# 入札時積算数量書

工事名： 松田みどり改良住宅11号棟子育て世帯向け改修電気設備工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は工事請負契約書第18条の2に規定する入札時積算数量書です。
- 2 入札に際して本数量書の活用を義務付けるものではありません。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の  
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による  
建設工事における端数処理について』  
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

# 入札時積算数量書説明書

## 1 入札時積算数量書について

入札時積算数量書とは、発注者が入札時において積算数量として、公共建築工事積算基準第4に定める「公共建築工事内訳書標準書式」に基づき作成した種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳の名称、数量及び単位を取りまとめて示す書面（電磁的記録に記録されたものを含む。）をいう。

入札時積算数量書は、入札公告等の添付資料として、交付し公開するものである。

## 2 提供する電子データについて

提供する電子データは「入札時積算数量書」（PDF形式）とする。

## 3 入札時積算数量書の細目別内訳について

### （1）構成

構成及び項目は、次の基準に基づき作成している。

- ①建築工事「公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）」
- ②設備工事「公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）」

### （2）適用基準


数量は、次の基準に基づき算出している。

- ①建築工事「公共建築数量積算基準」
- ②設備工事「公共建築設備数量積算基準」

### （3）共通費

- ①共通費積算は、「公共建築数量積算基準」に定められた工事費構成により、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等に区分して、各費用を算定している。

### 『工事費の構成』



②共通費（共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等）については、「公共建築工事共通費積算基準」（以下「共通費基準」という。）に基づき各費用を算定している。共通費基準においては、共通費の各費用の算定にあたり、必要となる費用を積み上げにより算定するか、共通仮設费率、現場管理費率及び一般管理費等率により算定することとされている。一般的には共通費基準に定められた共通費の率により各自の費用

を算定しているが、率に含まれない内容については、必要に応じ積み上げにより算定し加算することになる。例えば共通仮設費率においては、共通的に使用する揚重機械器具に要する費用が含まれないため、当該費用を積み上げにより算定し、共通仮設費率により算定した費用に加算する必要がある。

③建設技能労働者や交通誘導警備員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、これらを直接工事費、共通仮設費及び現場管理費の一部として計上している。

『共通費の算定』(算定の内容)

共通仮設費＝直接工事費に対する比率(共通仮設費率)により算定する費用

　＋共通仮設費率に含まれない内容について、必要に応じ積上げ算定した費用

現場管理費＝純工事費に対する比率(現場管理費率)により算定する費用

　＋現場管理費率に含まれない内容について、必要に応じ積上げ算定した費用

一般管理費等＝工事原価に対する比率(一般管理費等率)により算定する費用

　＋一般管理費等率に含まれない内容について、必要に応じ積上げ算定した費用

## 工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 領	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

## 電気設備工事 種目別内訳

## 電気設備工事 科目別内訳

松田みどり改良住宅

## 電気設備工事 細目別内訳

松田みどり改良住宅 電灯設備						
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 領	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0001
ケーブル		1	式			別紙 00-0002
電線管		1	式			別紙 00-0003
ボックス類		1	式			別紙 00-0004
照明器具	図示A	8	個			
照明器具	図示B	2	個			
照明器具	図示C	4	個			
照明器具	図示D	2	個			
照明器具	図示E	2	個			
照明器具	図示F	2	個			
分電盤		2	面			
電源接続		8	か所			
撤去		1	式			別紙 00-0005
計						







## 電気設備工事 別紙明細

松田みどり改良住宅 電灯設備						
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 領	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0001
引掛けシーリング*	丸形	8	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	2	個			
ワイドハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム有	1P 15A × 1	8	個			
ワイドハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム有	1P 15A × 2	2	個			
ワイドハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム有	1P 15A × 1 1P L 15A × 1	4	個			
ワイドハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム有	1P 15A × 2 1P L 15A × 1	2	個			
ワイドハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム有	3W 15A × 1	2	個			
ワイドハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム有	1P 15A × 1 3W 15A × 1	2	個			
ワイドハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム有	3W 15A × 2	2	個			
計						

## 電気設備工事 別紙明細

松田みどり改良住宅 電灯設備						
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 頓	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0002
600Vホリエレン絶縁 耐燃性ホリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	14	m			
600Vホリエレン絶縁 耐燃性ホリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ピット・天井	40	m			
600Vホリエレン絶縁 耐燃性ホリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	22	m			
600Vホリエレン絶縁 耐燃性ホリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ピット・天井	96	m			
600Vホリエレン絶縁 耐燃性ホリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	4	m			
600Vホリエレン絶縁 耐燃性ホリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ピット・天井	10	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C FEP内(PF・CD)	4	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ピット・天井	14	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0003
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	40	m			
計						

## 電氣設備工事 別紙明細

## 電気設備工事 別紙明細

松田みどり改良住宅 電灯設備						
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 領	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0005
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	288	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	36	m			
600V絶縁電線 撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	30	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	105	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	22	m			
コンセント(防雨形)	2P15A × 2 (抜止め 接地極 × 2 接地端子付) 125V	2	個			
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A × 1 (引掛形プラグ共) 125V	2	個			
ワイヤーハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム有	1P 15A × 1 - -	8	個			
ワイヤーハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム有	3W H 15A × 1 - -	2	個			
ワイヤーハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム有	1P 15A × 2 -	2	個			
ワイヤーハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム有	1P 15A × 1 3W 15A × 1 -	2	個			
ワイヤーハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム有	3W H 15A × 1 3W 15A × 1 -	2	個			
照明器具	図示B	2	個			
照明器具	図示C	2	個			

## 電気設備工事 別紙明細

松田みどり改良住宅 電灯設備						
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 領	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0005
照明器具	図示D	2	個			
照明器具	図示E	2	個			
照明器具	図示F	2	個			
照明器具	図示G	2	個			
照明器具	図示H	2	個			
照明器具	図示I	2	個			
照明器具	図示J	2	個			
照明器具	図示K	2	個			
照明器具	図示L	2	個			
アутレットボックス	中形 54	2	個			
引掛けシーリング	丸形	6	個			
引掛けシーリング	角形	2	個			
分電盤		2	面			
計						

## 電気設備工事 別紙明細

松田みどり改良住宅 コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 領	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0006
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	22	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	8	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	10	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	2	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0007
600Vホリエレン絶縁 耐燃性ホリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ピット・天井	60	m			
600Vホリエレン絶縁 耐燃性ホリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	22	m			
600Vホリエレン絶縁 耐燃性ホリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ピット・天井	72	m			
600Vホリエレン絶縁 耐燃性ホリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	26	m			
計						

## 電気設備工事 別紙明細

松田みどり改良住宅 コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 領	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0008
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	16	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	48	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 16mm	6	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 22mm	6	m			
計						
金属線び		1	式			別紙 00-0009
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	8	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーポックス	6	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	4	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	2	個			
計						

## 電気設備工事 別紙明細

松田みどり改良住宅 コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 領	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0010
合成樹脂製 アットレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	22	個			
金属製 露出スイッチボックス (塗装共)	25(22) 1個用1方出	2	個			
プロボックス SS-V形 防水 (硬質ビニル 製)	100×100×100	2	個			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0011
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	22	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	6	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	8	個			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	270	m			
計						

## 電気設備工事 別紙明細

弱電設備						
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 領	備 考
金属線び		1	式			別紙 00-0012
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	4	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
計						
弱電器具		1	式			別紙 00-0013
直列ユニット (樹脂フレート)	CS- 7F- 7W	4	個			
直列ユニット (樹脂フレート)	CS- 7F- RW	4	個			
ノスルフレート		4	個			
分配器ボックス		2	個			
計						

## 電気設備工事 別紙明細

弱電設備						
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 領	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0014
EM-EBTケーブル	0.4mm- 2P 管内	24	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ピット・天井	34	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	4	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ピット・天井	14	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 管内	2	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0015
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	4	個			
計						

