

2025年度 4月～12月 自動水質監視装置による水質検査結果集計表

残留塩素 【水道法施行規則：0.1mg/L以上，水質管理目標値：1mg/L以下】

| 場所名           | 浦戸<br>(桂浜公園) | 一ツ橋町<br>(落合公園) | 介良丙<br>(西部児童遊園) | 一宮西町<br>(せんだん公園) | 宇津野<br>(城見ヶ丘1号公園) | 種崎<br>(津波避難センター) |
|---------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 最高値 (mg/L)    | 0.34         | 0.46           | 0.40            | 0.43             | 0.40              | 0.38             |
| 最低値 (mg/L)    | 0.13         | 0.28           | 0.25            | 0.15             | 0.21              | 0.24             |
| 平均値 (mg/L)    | 0.26         | 0.40           | 0.34            | 0.36             | 0.34              | 0.33             |
| 0.5mg/L以上 (日) | 0            | 0              | 0               | 0                | 0                 | 0                |
| 0.1mg/L未満 (日) | 0            | 0              | 0               | 0                | 0                 | 0                |

濁度 【基準値：2度以下，水質管理目標値：1度以下】

| 場所名     | 浦戸<br>(桂浜公園) | 一ツ橋町<br>(落合公園) | 介良丙<br>(西部児童遊園) | 一宮西町<br>(せんだん公園) | 宇津野<br>(城見ヶ丘1号公園) | 種崎<br>(津波避難センター) |
|---------|--------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 最高値 (度) | 0.15         | 0.12           | 0.08            | 0.43             | 0.33              | 0.31             |
| 最低値 (度) | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00              | 0.00             |
| 平均値 (度) | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.01             | 0.00              | 0.00             |

色度 【基準値：5度以下】

| 場所名     | 浦戸<br>(桂浜公園) | 一ツ橋町<br>(落合公園) | 介良丙<br>(西部児童遊園) | 一宮西町<br>(せんだん公園) | 宇津野<br>(城見ヶ丘1号公園) | 種崎<br>(津波避難センター) |
|---------|--------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 最高値 (度) | 0.62         | 0.47           | 0.87            | 0.70             | 0.52              | 1.18             |
| 最低値 (度) | 0.00         | 0.02           | 0.00            | 0.00             | 0.00              | 0.00             |
| 平均値 (度) | 0.19         | 0.22           | 0.17            | 0.13             | 0.23              | 0.16             |

水圧

| 場所名       | 浦戸<br>(桂浜公園) | 一ツ橋町<br>(落合公園) | 介良丙<br>(西部児童遊園) | 一宮西町<br>(せんだん公園) | 宇津野<br>(城見ヶ丘1号公園) | 種崎<br>(津波避難センター) |
|-----------|--------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 最高値 (Mpa) | 0.47         | 0.44           | 0.50            | 0.42             | 0.61              | 0.45             |
| 最低値 (Mpa) | 0.30         | 0.36           | 0.33            | 0.27             | 0.38              | 0.36             |
| 平均値 (Mpa) | 0.38         | 0.41           | 0.43            | 0.34             | 0.50              | 0.41             |

備考

高知市内6か所の自動水質監視装置で、水道水の残留塩素濃度、濁度、色度の3項目について常時監視による水質検査を行いました。  
2025（令和7）年4～12月の検査の結果、全地点において3項目すべて水道法に適合していました。  
種崎において、色度の最高値が他の計器と比べて高くなっていますが、一時的なものであり、平均値も他の計器と大差ないため、水質に異常はありません。