

# 質 疑 回 答 書

令和 8 年 4 月 14日

入札参加者各位

高知市長 桑名 龍吾

工事名 旭東小学校南舎防水改修工事

上の工事について、下のとおり回答いたします。

番号	図書番号	質 疑 事 項	回 答
1	4	既存防水立上り(S-F2)撤去後、下地調整は必要ないのでしょうか。	図面のとおりとしてください。 なお、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)1.1.8によります。
2	-	この度の情勢による価格変動分は既に加味されていますか。またされていない場合は入札後に価格変動分の差額の協議はできますでしょうかご教授いただきたいです。	予定価格は実勢価格や現場実態を的確に反映した形の設定に努めていますが、工事完成に向けた経費の積算は業者間で異なっておりますので、それぞれの実情での積算をお願いします。 また、契約締結後の急激な物価変動については工事請負契約書第26条及び運用マニュアルによります。
3	-	この度の世界情勢での材料が入手できない場合は工期を延長することは可能でしょうかご教授いただきたいです。	受注者の責めに帰すことができない事由による工期の延長については、工事請負契約書第22条によります。