

質 疑 回 答 書

令和8年5月15日

入札参加者各位

高知市長 桑名 龍吾

工事名 第四小学校西舎・屋内運動場外壁改修工事

上の工事について、下のとおり回答いたします。

番号	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1	AA-06 AN-03	鋼材搬入時のユニック車、吊込のレッカー等吊り込み重機は西舎南・北面に進入可能でしょうか。	施工方法等については、工事請負契約書第1条第3項によります。
2	AN-01	撤去・復旧する袖壁の高さは200mmということでしょうか。	袖壁の高さは地盤面から340mmであり、撤去・復旧は袖壁天端から200mmの範囲です。
3	AA-04	あと施工アンカー工事における鉄筋探査の可否を教えてください。	必要です。
4		昨今、製品メーカーから納期及び製品代金の急な変更通知があります。契約締結後の発生通知も認められますか。	契約締結後の急激な物価変動については、工事請負契約書第26条及び運用マニュアルによります。
5		単品スライドは適用されると考えてよいですか。	