質　疑　回　答　書

令和８年５月26日

入札参加者各位

高知市長　　桑名　龍吾

工事名　　愛宕中学校南舎トイレ改修工事

上の工事について、下のとおり回答いたします。

番号	図面番号	質　疑　事　項	回　　答
1	A-01 A-05	石綿含有建材の調査について、図面・目視調査で含有しているか確認できなかった場合、分析調査をする必要があると思います。 その場合の費用は追加で出ますでしょうか。	監督職員と協議を行い、分析調査を行う必要がある場合は、設計変更の対象となります。
2	A-16 A-19	２階・３階の汚垂石タイルの長さ、幅、詳しい寸法をご教示ください。	入札における汚垂石タイルの総量は3.8㎡としてください。なお、工事請負契約書第18条の２によります。