

質疑回答書

高知市長 桑名龍吾

質問事項							回答
No	グループ	資料名称(※)	ページ(※)	項目	記述内容	質問内容	
1	2	別紙1 照明器具等一覧(参考資料)、図面	2、E-02	オートリフター、昇降装置	オートリフター、昇降装置	オートリフターは国内の照明器具メーカーでは生産中止となっており、各所からオートリフターの撤去を勧める案内が出ています。オートリフターを交換せずに撤去する変更は可能でしょうか。	本業務におけるオートリフターの取り扱い、既存設備の撤去のみとなります。
2	5	仕様書	8	③-(6)	絶縁測定を実施し、作業による絶縁劣化がないことを測定結果として報告	交換前の絶縁測定の際に、絶縁不良を発見し、原因が既設照明器具以外であった場合、絶縁不良の是正作業に係る費用は受託者負担になりますか。	既存設備に起因する事項につきましては、別途協議の上、その対応を決定するものとなります。
3	1	仕様書	3	8.(1).⑧	既存器具の重量、受圧面積よりも小さい器具を選定すること	既存器具の以下重量を教えてください。 ・投光器 ・ルーバー ・ランプ ・安定器 ・電撃殺虫器	詳細は別添の仕様書をご参照ください。なお、ランプにつきましては、別紙1照明器具等一覧(参考資料)の「既設光源」によります。 ※電撃殺虫器は取替対象外ですが、参考として仕様書を添付しております。
4	1	公告	10	日程一覧		提案内容の検討や積算のため、現地調査が必須な部分が多数あります。入札前の現地調査をお願いいたします。	本業務における現地調査は、本仕様書「6 業務概要」に記載のとおり、契約後に、受託者において実施していただくものとしており、契約前の調査等は認めません。
5	1	照明器具等一覧	1			予定価格積算のため、各数量は確認しております。記載がありませんが、本件に共通仮設費、現場管理費、一般管理費等は含んでいますか	予定価格には諸経費が含まれておりますので、入札書にはこれら諸経費を算入した総額をご記載くださいますよう、お願いいたします。
6	1	公告	2		最低制限価格は対象契約の内容等を勘案し、予定価格の100分の65から100分の85までの範囲で定めるものとする。	最低制限価格の算定方法について、高知市HPで建設工事、委託業務それぞれで算定式が公表されております。本件はどちらを参考に考えればよいでしょうか	本件は、業務委託契約になります。最低制限価格につきましては、公告に記載のとおり、予定価格の100分の65から100分の85までの範囲で定めるものとなります。