

令和8年度 維持管理の状況に関する情報（施設名：高知市三里最終処分場）

1 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量【規則第4条の5の2第4号イ】

	不燃物 (t)	土砂・美化ごみ (t)	災害廃棄物 (t)	焼却灰 (t)	覆土類 (t)	埋立量(t)
4月	93.215	23.845	3.620	0	0.000	120.680
5月	94.235	99.125	26.200	0	296.100	515.660
6月	88.990	55.230	0.000	0	853.050	997.270
7月						
8月						
9月						
10月						
11月						
12月						
1月						
2月						
3月						
合計	276.440	178.200	29.820	0.000	1149.150	1,633.610

2 施設の点検【規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ】

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁	点検年月日	令和8年4月20日	令和8年5月11日	令和8年6月1日									
	点検の結果	○	○	○									
	措置を講じた年月日												
	措置の内容												
遮水工	点検年月日	令和8年4月20日	令和8年5月11日	令和8年6月1日									
	点検の結果	○	○	○									
	措置を講じた年月日												
	措置の内容												
調整池	点検年月日	令和8年4月20日	令和8年5月11日	令和8年6月1日									
	点検の結果	○	○	○									
	措置を講じた年月日												
	措置の内容												
浸出水処理設備	点検年月日	令和8年4月20日	令和8年5月11日	令和8年6月1日									
	点検の結果	○	○	○									
	措置を講じた年月日												
	措置の内容												
導水管等の有効な防凍 措置の点検	点検年月日												
	点検の結果												
	措置を講じた年月日												
	措置の内容												

※ 点検日の「毎日」に土、日、祝日及び12/29～1/3は含まない。
※ 点検の結果の「○」は異状なしを示し、「×」は異状ありを示す。

3 残余の埋立容量【規則第4条の5の2第4号リ】

	測定年月日	総埋立容量	埋立残余容量
三里最終処分場	令和8年6月30日	698,000㎡	112,505㎡

令和8年度 維持管理の状況に関する情報（施設名：高知市三里最終処分場）

(1) 地下水 a

				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料採水した場所				別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照
試料採水した年月日				令和8年4月20日	令和8年5月11日	令和8年6月1日									
検査結果の得られた年月日				令和8年4月20日	令和8年5月11日	令和8年6月1日									
水 質 検 査 の 結 果	項 目	単位	法に定める基準												
	電気伝導率	mS/cm	—	0.85	0.74	0.85									
	塩化物イオン	mg/L	—	104	82	98									
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	—	—	—									
	総水銀	mg/L	0.0005以下	—	—	—									
	カドミウム	mg/L	0.003以下	—	—	—									
	鉛	mg/L	0.01以下	—	—	—									
	六価クロム	mg/L	0.05以下	—	—	—									
	ひ素	mg/L	0.01以下	—	—	—									
	全シアン	mg/L	検出されないこと	—	—	—									
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	—	—	—									
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—									
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—									
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—									
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—									
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	—	—	—									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	—									
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	—	—	—									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	—	—	—									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	—	—	—									
	チウラム	mg/L	0.006以下	—	—	—									
	シマジン	mg/L	0.003以下	—	—	—									
	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	—	—	—									
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—									
	セレン	mg/L	0.01以下	—	—	—									
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—									
	クロロレチレン	mg/L	0.002以下	—	—	—									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	—	—	—									
	ふっ素	mg/L	0.8以下	—	—	—									
	ほう素	mg/L	1以下	—	—	—									
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	—	—	—									

令和8年度 維持管理の状況に関する情報（施設名：高知市三里最終処分場）

(2) 地下水 c

				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料採水した場所				別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照
試料採水した年月日				令和8年4月20日	令和8年5月11日	令和8年6月1日									
検査結果の得られた年月日				令和8年4月20日	令和8年5月11日	令和8年6月1日									
水質検査の結果	項 目	単位	法に定める基準												
	電気伝導率	mS/cm	—	0.83	0.81	0.69									
	塩化物イオン	mg/L	—	25	20	28									
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	—	—	—									
	総水銀	mg/L	0.0005以下	—	—	—									
	カドミウム	mg/L	0.003以下	—	—	—									
	鉛	mg/L	0.01以下	—	—	—									
	六価クロム	mg/L	0.05以下	—	—	—									
	ひ素	mg/L	0.01以下	—	—	—									
	全シアン	mg/L	検出されないこと	—	—	—									
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	—	—	—									
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—									
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—									
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—									
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—									
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	—	—	—									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	—									
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	—	—	—									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	—	—	—									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	—	—	—									
	チウラム	mg/L	0.006以下	—	—	—									
	シマジン	mg/L	0.003以下	—	—	—									
	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	—	—	—									
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—									
	セレン	mg/L	0.01以下	—	—	—									
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—									
	クロロレチレン	mg/L	0.002以下	—	—	—									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	—	—	—									
	ふっ素	mg/L	0.8以下	—	—	—									
	ほう素	mg/L	1以下	—	—	—									
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	—	—	—									

令和8年度 維持管理の状況に関する情報（施設名：高知市三里最終処分場）

(3) 放流水

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料採取した場所			別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照
試料採取した年月日			令和8年4月20日	令和8年5月11日	令和8年6月1日									
検査結果の得られた年月日			令和8年4月25日	令和8年5月16日	令和8年6月6日									
水質検査の結果	単位	法に定める基準												
水素イオン濃度	—	5.8～8.6	7.70	7.70	7.80									
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	60以下	0.1	0.2	0.4									
浮遊物質（SS）	mg/L	60以下	<0.1	0.1	2.2									
窒素含有量	mg/L	120（日平均60）以下	4.76	3.45	8.13									
燐含有量	mg/L	16（日平均8）以下	<0.01	<0.01	0.02									
大腸菌群数	個/mL	日平均3,000以下	0	0	0									
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	—	—	—									
水銀及び7449水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下	—	—	—									
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	—	—	—									
鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	—									
有機リン化合物	mg/L	1以下	—	—	—									
六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	—	—	—									
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	—									
シアン化合物	mg/L	1以下	—	—	—									
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	—	—	—									
トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	—									
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	—									
ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	—	—	—									
四塩化炭素	mg/L	0.02以下	—	—	—									
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	—	—	—									
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	—	—	—									
1,1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	—	—	—									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	—	—	—									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	—	—	—									
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	—	—	—									
チウラム	mg/L	0.06以下	—	—	—									
シマジン	mg/L	0.03以下	—	—	—									
チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	—	—	—									
ベンゼン	mg/L	0.1以下	—	—	—									
セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	—									
1,4-ジオキサン	mg/L	10以下	—	—	—									
ほう素及びその化合物	mg/L	50以下	—	—	—									
ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下	—	—	—									
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200以下	—	—	—									
ノルマル抽出物質含有量（鉱油類含有量）	mg/L	5以下	—	—	—									
ノルマル抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	mg/L	30以下	—	—	—									
フェノール類含有量	mg/L	5以下	—	—	—									
銅含有量	mg/L	3以下	—	—	—									
亜鉛含有量	mg/L	2以下	—	—	—									
溶解性鉄含有量	mg/L	10以下	—	—	—									
溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下	—	—	—									
クロム含有量	mg/L	2以下	—	—	—									
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	—	—	—									

高知市三里最終処分場

