

予定最大需要電力

仕様書別紙2-4

No.	施設 グループ	需要場所	自動検針 装置	予定最大需要電力(kW)											
		施設名		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	A	本庁舎	有	786	778	646	529	571	735	767	771	772	632	436	688
2	A	たかじょう庁舎	有	156	140	108	123	140	174	204	213	213	149	90	112
3	A	土佐山公民館	有	32	18	14	13	11	26	26	23	18	13	25	22
4	A	三里文化会館	有	160	170	46	115	101	74	137	141	132	116	139	135
5	A	南ヶ丘コミュニティセンター	有	36	34	16	12	7	31	35	48	35	23	12	18
6	A	朝倉総合市民会館	有	44	50	24	29	35	45	55	57	57	40	30	40
7	A	下知コミュニティセンター	有	34	36	24	19	19	30	36	39	36	23	19	28
8	A	初月ふれあいセンター	有	18	16	12	12	10	15	22	25	26	14	8	13
9	A	五台山ふれあいセンター	有	14	16	10	10	10	14	15	21	25	19	7	11
10	A	介良ふれあいセンター	有	14	18	10	7	6	17	22	29	28	11	7	10
11	A	長浜ふれあいセンター	有	26	28	18	14	9	19	24	27	27	21	14	19
12	A	木村会館	有	58	52	34	30	20	34	50	50	43	32	31	42
13	A	斎場	有	184	212	128	133	125	170	172	185	175	154	130	143
14	A	鏡生活支援ハウスほほえみ	有	46	38	34	32	19	30	33	37	37	31	28	39
15	A	西部健康福祉センター	有	82	72	58	36	60	65	80	85	83	61	36	60
16	A	保健福祉センター	有	74	74	50	47	45	57	65	75	69	57	61	53
17	A	東部健康福祉センター	有	88	96	72	59	49	68	78	78	84	68	57	70
18	A	春野あじさい会館	有	66	72	66	61	46	89	88	85	83	73	62	66
19	A	南部健康福祉センター	有	94	100	70	54	62	88	103	111	105	78	58	78
20	A	障害者福祉センター	有	38	32	28	17	21	30	42	41	36	26	22	35
21	A	土佐山健康福祉センター	有	64	52	44	40	38	39	47	45	41	40	40	53
22	A	宮前保育園	有	68	68	48	34	37	46	53	58	53	47	39	64
23	A	大津保育園	有	50	52	38	33	37	46	54	51	50	43	29	44
24	A	旭保育園	有	40	48	32	23	26	38	53	53	59	35	25	35
25	A	中野保育園	有	46	46	32	24	31	47	62	56	54	43	24	34
26	A	愛善保育園	有	60	60	44	32	29	46	53	50	48	44	41	47
27	A	春野弘岡中保育園	有	46	48	34	29	24	36	50	43	45	29	29	38
28	A	長浜保育園	有	42	44	30	28	28	44	55	62	63	39	24	30
29	A	さえんば保育園	有	76	70	56	41	47	69	76	80	73	64	50	73
30	A	若葉保育園	有	84	82	52	46	44	77	83	85	86	63	55	70

予定最大需要電力

仕様書別紙2-4

No.	施設 グループ	需要場所	自動検針 装置	予定最大需要電力(kW)											
		施設名		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
31	A	秦中央保育園	有	56	56	42	31	35	48	61	59	55	41	36	55
32	D	菖蒲谷プラスチック減容工場	有	142	134	118	109	104	114	113	118	116	107	112	132
33	D	三里最終処分場	有	30	28	32	33	40	39	43	35	40	30	29	34
34	D	クリーンセンター	有	68	64	62	44	43	54	64	65	61	52	50	65
35	D	東部環境センター	有	316	318	326	333	342	344	356	346	342	324	310	326
36	D	望海ヶ丘団地下水道污水处理施設	有	28	28	28	28	30	29	28	29	27	26	28	29
37	D	桂浜污水处理施設	有	18	18	18	18	18	17	17	18	17	18	17	17
38	A	中山間地域構造改善センター	有	52	46	20	18	18	36	34	46	43	28	18	33
39	A	土佐山夢産地パーク交流館	有	40	32	26	23	27	37	36	40	44	49	37	49
40	A	土佐山庁舎	有	20	22	18	15	7	20	15	15	16	12	16	19
41	B	高知市卸売市場	有	472	450	404	428	461	582	647	674	646	574	418	473
42	C	下知排水機場	有	46	48	48	51	163	51	153	50	159	60	52	51
43	C	太田川排水機場	有	48	50	58	58	58	57	58	45	56	57	49	43
44	C	東石立排水機場	有	2	2	2	2	2	2	36	2	2	1	1	2
45	C	竹島第一排水機場	有	90	94	92	93	92	92	91	93	141	90	90	92
46	C	新田東排水機場	有	16	10	84	51	86	59	78	6	86	60	12	7
47	C	福井第二排水機場	有	6	2	2	2	1	4	49	1	4	1	2	2
48	C	上本宮排水機場	有	4	4	4	5	46	3	42	10	20	4	3	4
49	C	米田排水機場	有	2	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1
50	C	北吸江排水機場	有	2	2	4	6	6	4	3	3	4	2	3	2
51	C	新木排水機場	有	2	24	2	3	35	27	36	22	29	23	6	1
52	C	種崎排水機場	有	16	22	34	15	43	17	45	12	48	33	14	6
53	C	横浜東排水機場	有	4	40	42	26	46	29	45	25	50	32	27	24
54	C	長浜産業団地排水機場	有	4	8	8	4	6	6	7	3	40	6	3	3
55	C	宇賀谷排水機場	有	4	24	30	29	38	36	60	28	38	27	28	2
56	C	東秦泉寺排水機場	有	4	4	4	3	3	2	3	2	3	2	2	2
57	B	わんぱーくこうち	有	142	136	130	114	87	94	98	97	92	85	114	131
58	B	はりまや橋公園	有	64	68	68	72	67	71	72	71	62	65	69	69
59	B	城西公園	有	16	16	10	23	25	23	23	23	22	15	19	15
60	B	消防団本部	有	18	14	8	6	4	9	13	19	12	9	8	17

予定最大需要電力

仕様書別紙2-4

No.	施設 グループ	需要場所	自動検針 装置	予定最大需要電力 (kW)											
		施設名		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
61	B	北消防署	有	56	38	32	30	49	51	45	52	49	50	38	42
62	B	東消防署	有	20	22	24	19	27	25	25	25	26	22	22	20
63	B	東消防署東部出張所	有	14	12	10	8	8	11	13	12	12	8	6	11
64	B	中央消防署	有	40	40	34	32	27	33	35	37	36	29	34	38
65	B	中央消防署西出張所	有	30	26	24	17	16	19	20	20	21	19	19	24
66	B	南消防署	有	46	44	40	31	33	46	49	55	50	38	36	39
67	C	針木給食センター	有	164	174	156	194	198	253	261	250	268	230	206	159
68	C	長浜給食センター	有	172	172	154	209	249	269	312	282	311	263	178	206
69	A	第六小学校	有	38	38	30	33	51	65	69	33	56	45	30	32
70	A	第四小学校	有	44	52	36	32	38	54	62	33	67	64	38	41
71	A	はりまや橋小学校	有	98	120	72	63	72	120	121	64	131	106	69	73
72	A	昭和小学校	有	88	98	80	75	79	113	132	53	128	99	74	79
73	A	江陽小学校	有	106	118	102	99	108	141	145	74	144	132	96	109
74	A	小高坂小学校	有	58	62	46	43	56	77	81	41	80	62	45	47
75	A	潮江南小学校	有	62	62	54	41	49	56	73	40	67	55	50	59
76	A	潮江東小学校	有	56	54	48	45	54	62	77	43	82	72	45	53
77	A	潮江小学校	有	74	80	62	47	58	81	87	57	86	71	51	61
78	A	神田小学校	有	96	96	78	71	77	127	157	61	165	124	76	77
79	A	横内小学校	有	124	132	90	100	149	183	193	91	208	145	91	101
80	A	旭東小学校	有	76	78	64	51	71	112	123	62	111	88	55	65
81	A	旭小学校	有	78	86	66	52	73	101	128	71	105	79	55	65
82	A	朝倉小学校	有	88	92	60	54	86	121	136	63	120	93	52	65
83	A	鴨田小学校	有	100	94	98	70	91	113	113	48	120	109	90	98
84	A	朝倉第二小学校	有	78	86	48	62	83	97	118	60	111	98	76	71
85	A	一ツ橋小学校	有	66	76	62	39	49	89	104	42	89	71	48	63
86	A	初月小学校	有	140	142	90	77	138	196	209	71	198	167	88	91
87	A	泉野小学校	有	92	128	58	47	126	159	179	102	178	94	50	60
88	A	秦小学校	有	90	96	62	49	71	132	151	48	141	102	51	72
89	A	江ノ口小学校	有	52	58	36	30	36	63	71	43	69	63	34	42
90	A	久重小学校	有	74	72	58	48	34	70	68	34	61	38	51	58

予定最大需要電力

仕様書別紙2-4

No.	施設 グループ	需要場所	自動検針 装置	予定最大需要電力 (kW)											
		施設名		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
91	A	五台山小学校	有	46	54	32	26	34	61	74	44	72	52	30	33
92	A	介良小学校	有	114	86	68	48	90	148	162	71	168	117	60	73
93	A	介良潮見台小学校	有	104	114	86	60	68	141	161	56	165	123	74	80
94	A	大津小学校	有	116	118	94	73	111	166	165	62	172	125	83	97
95	A	高須小学校	有	100	100	84	74	76	103	112	49	105	85	77	84
96	A	布師田小学校	有	46	44	36	22	22	50	61	36	60	43	21	35
97	A	一宮小学校	有	118	106	92	56	63	137	156	124	158	103	58	84
98	A	一宮東小学校	有	90	92	62	46	59	117	135	63	125	93	54	63
99	A	十津小学校	有	66	74	54	46	60	95	100	55	104	87	49	51
100	A	三里小学校	有	54	62	44	35	49	82	99	42	95	63	34	42
101	A	横浜小学校	有	64	84	44	37	89	126	143	114	138	105	34	77
102	A	横浜新町小学校	有	162	156	116	65	79	177	192	141	196	144	79	128
103	A	長浜小学校	有	74	82	64	49	86	119	130	52	137	95	55	76
104	A	浦戸小学校	有	32	34	26	19	30	45	67	36	50	44	18	27
105	A	鏡小学校	有	34	38	22	21	24	32	40	17	35	19	13	27
106	A	春野東小学校	有	114	106	56	53	102	148	169	69	166	120	54	76
107	A	春野西小学校	有	84	82	62	36	58	101	118	73	114	88	32	55
108	A	旧御畳瀬小学校	有	24	36	36	26	22	24	25	24	23	24	24	25
109	A	朝倉中学校	有	78	88	42	38	53	86	99	72	102	65	30	64
110	A	大津中学校	有	60	66	40	27	52	81	93	70	97	70	24	43
111	A	城西中学校	有	48	54	36	36	51	72	91	59	78	56	41	44
112	A	城東中学校	有	46	54	36	31	66	78	91	60	84	69	37	41
113	A	潮江中学校	有	70	74	58	39	66	88	88	64	86	62	42	58
114	A	旭中学校	有	56	62	36	35	44	68	75	63	71	56	30	45
115	A	西部中学校	有	66	70	52	38	55	80	95	55	83	62	39	57
116	A	城北中学校	有	62	56	40	39	53	73	84	49	85	62	40	53
117	A	愛宕中学校	有	72	78	50	36	67	89	102	74	105	81	43	58
118	A	青柳中学校	有	52	52	50	31	39	69	86	73	84	68	29	44
119	A	介良中学校	有	68	62	40	35	49	84	94	76	99	69	31	49
120	A	一宮中学校	有	96	96	62	42	90	119	148	130	141	99	45	69

予定最大需要電力

仕様書別紙2-4

No.	施設 グループ	需要場所	自動検針 装置	予定最大需要電力(kW)											
		施設名		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
121	A	三里中学校	有	72	78	40	32	66	94	120	68	108	66	36	51
122	A	横浜中学校	有	70	78	48	30	59	104	118	104	122	76	26	42
123	A	南海中学校	有	74	74	52	30	48	66	94	102	107	63	37	60
124	A	鏡中学校	有	38	30	20	14	13	18	27	26	27	20	16	23
125	A	春野中学校	有	74	78	58	41	60	85	104	101	120	86	36	60
126	A	春野中学校夜間照明	有	60	60	60	60	60	60	59	59	59	60	59	58
127	A	行川学園	有	56	54	40	25	24	42	58	28	50	35	31	45
128	A	土佐山学舎	有	78	78	60	31	34	57	62	42	58	39	50	71
129	A	高知特別支援学校	有	96	106	66	59	81	107	117	73	96	80	60	70
130	A	高知商業高等学校	有	228	218	170	161	164	273	316	228	329	222	207	216
131	A	潮江市民図書館	有	36	32	26	15	15	28	30	31	26	19	14	24
132	A	オーテピア高知図書館	有	362	358	340	389	403	456	464	475	459	447	392	353
133	C	一宮雨水ポンプ場	有	64	187	190	166	198	183	195	186	204	192	161	115
134	C	潮江水再生センター雨水ポンプ場	有	161	294	289	301	292	295	297	295	294	288	285	189
135	C	潮江南ポンプ場	有	49	182	181	149	205	185	202	137	206	156	134	32
136	C	江ノ口雨水貯留管排水施設	有	11	176	173	156	336	174	343	176	341	174	168	11
137	C	大津雨水ポンプ場	有	99	87	97	89	101	93	102	94	101	88	42	90
138	C	小石木ポンプ場	有	19	16	109	22	109	71	106	76	94	36	16	17
139	C	神田ポンプ場	有	59	213	221	201	258	209	252	186	225	203	174	71
140	C	五台山ポンプ場	有	60	78	85	65	98	84	104	73	101	83	69	86
141	C	関雨水ポンプ場	有	20	52	53	46	64	60	65	33	64	47	27	16
142	C	瀬戸水再生センター水中ポンプ棟	有	6	87	237	119	225	206	254	90	252	132	65	39
143	C	高須雨水ポンプ場	有	89	138	142	125	144	142	147	125	141	122	125	79
144	C	徳谷第二雨水ポンプ場	有	10	13	43	9	65	42	63	28	60	54	7	9
145	C	長浜雨水ポンプ場	有	76	125	214	193	214	177	208	173	217	186	178	85
146	C	塩谷ポンプ場	有	25	29	27	28	28	28	29	26	27	28	29	27
147	C	南地ポンプ場	有	31	66	64	58	60	59	62	38	60	38	35	32
148	C	長浜原ポンプ場	有	50	54	62	52	71	62	64	56	77	65	53	49
149	C	仁井田ポンプ場	有	10	38	40	40	41	41	43	39	43	38	37	30
150	C	秦ポンプ場	有	11	64	53	51	85	76	90	65	88	82	53	12

予定最大需要電力

仕様書別紙2-4

No.	施設グループ	需要場所	自動検針装置	予定最大需要電力(kW)											
		施設名		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
151	C	針木ポンプ場	有	6	26	22	5	50	34	63	6	42	23	6	7
152	C	初月ポンプ場	有	66	127	130	122	135	119	132	121	129	132	121	111
153	C	米田古川ポンプ場	有	16	56	56	54	59	55	57	54	56	55	13	17

施設グループ別集計

施設グループ		最大需要電力(kW)											
記号	グループ概要	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
A	業務用	8,032	8,222	5,984	5,103	6,277	9,021	10,207	7,428	10,090	7,757	5,294	6,639
B	業務用季節別時間帯別	918	866	784	780	804	964	1,040	1,085	1,028	914	783	879
C	産業用	1,524	2,790	3,214	2,803	3,911	3,308	4,158	2,912	4,083	3,114	2,475	1,731
D	産業用季節別時間帯別	602	590	584	565	577	597	621	611	603	557	546	603