

質疑回答書

令和 8 年 7 月 24 日

入札参加者各位

高知市長 桑名 龍吾

工事名 高知市文化プラザ温水ヒーター更新工事

上の工事について、下のとおり回答いたします。

番号	図書 番号	質 疑 事 項	回 答
1	M-05	BH-01について、記載の能力・仕様及び設置スペース等の条件を満たすものであれば、他社同等品を選定しても施工上の差し支えはないでしょうか？	図面番号M-02メーカーリスト、小型鋼板ボイラー内のメーカーであれば、差し支えありません。