

質 疑 回 答 書

令和 8 年 8 月 31 日

入札参加者 各位

高知市長 桑名 龍吾

工 事 名 錦功橋補修工事

上記工事の質疑について、以下のとおり回答します。

番 号	図面 番号	仕様書 ページ	質 疑 事 項	回 答
1	6/20		鋼材補修工において、主桁部材等の塗膜剥離が施工手順に記載されていますが、設計書に塗膜試験の費用が計上されていませんが、事前に塗膜試験の数値は確認されているのでしょうか。	主桁部材等については、「鉛」「六価クロム」「ポリ塩化ビフェニル」の塗膜試験（溶出試験・含有量試験）を実施しており、鉛の含有を確認しています。 なお、高欄部については、塗膜試験を実施していないため、明細表第9号の とおり試験費を計上しています。
2			入札公告 第3項に週休2日制工事（月単位）であると記載されていますが、見積参考資料 P.30～31の諸経費計算情報に週休2日制の記載がありません。 本工事は、週休2日制の対象となっているのでしょうか。ご教授願います。	本工事は、「週休2日制工事（月単位）」としています。 なお、令和8年7月1日付の『高知市「週休2日制工事」実施要領』の一部改訂により、土木工事について経費等の補正を廃止しています。詳細は、高知市技術監理課のホームページを御参照ください。