

令和8年度 維持管理の状況に関する情報（施設名：高知市三里最終処分場）

1 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量【規則第4条の5の2第4号イ】

|     | 不燃物<br>(t) | 土砂・美化ごみ<br>(t) | 災害廃棄物<br>(t) | 焼却灰<br>(t) | 覆土類<br>(t) | 埋立量 (t)   |
|-----|------------|----------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 4月  | 93.215     | 23.845         | 3.620        | 0.00       | 0.000      | 120.680   |
| 5月  | 94.235     | 99.125         | 26.200       | 0.00       | 296.100    | 515.660   |
| 6月  | 88.990     | 55.230         | 0.000        | 0.00       | 853.050    | 997.270   |
| 7月  | 82.820     | 16.245         | 0.000        | 0.00       | 0.000      | 99.065    |
| 8月  | 83.515     | 7.965          | 0.000        | 0.00       | 0.000      | 91.480    |
| 9月  |            |                |              |            |            |           |
| 10月 |            |                |              |            |            |           |
| 11月 |            |                |              |            |            |           |
| 12月 |            |                |              |            |            |           |
| 1月  |            |                |              |            |            |           |
| 2月  |            |                |              |            |            |           |
| 3月  |            |                |              |            |            |           |
| 合計  | 442.775    | 202.410        | 29.820       | 0.000      | 1149.150   | 1,824.155 |

2 施設の点検【規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ】

|                     |           | 4月        | 5月        | 6月       | 7月       | 8月       | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 擁壁                  | 点検年月日     | 令和8年4月20日 | 令和8年5月11日 | 令和8年6月1日 | 令和8年7月6日 | 令和8年8月3日 |    |     |     |     |    |    |    |
|                     | 点検の結果     | ○         | ○         | ○        | ○        | ○        |    |     |     |     |    |    |    |
|                     | 措置を講じた年月日 |           |           |          |          |          |    |     |     |     |    |    |    |
|                     | 措置の内容     |           |           |          |          |          |    |     |     |     |    |    |    |
| 遮水工                 | 点検年月日     | 令和8年4月20日 | 令和8年5月11日 | 令和8年6月1日 | 令和8年7月6日 | 令和8年8月3日 |    |     |     |     |    |    |    |
|                     | 点検の結果     | ○         | ○         | ○        | ○        | ○        |    |     |     |     |    |    |    |
|                     | 措置を講じた年月日 |           |           |          |          |          |    |     |     |     |    |    |    |
|                     | 措置の内容     |           |           |          |          |          |    |     |     |     |    |    |    |
| 調整池                 | 点検年月日     | 令和8年4月20日 | 令和8年5月11日 | 令和8年6月1日 | 令和8年7月6日 | 令和8年8月3日 |    |     |     |     |    |    |    |
|                     | 点検の結果     | ○         | ○         | ○        | ○        | ○        |    |     |     |     |    |    |    |
|                     | 措置を講じた年月日 |           |           |          |          |          |    |     |     |     |    |    |    |
|                     | 措置の内容     |           |           |          |          |          |    |     |     |     |    |    |    |
| 浸出水処理設備             | 点検年月日     | 令和8年4月20日 | 令和8年5月11日 | 令和8年6月1日 | 令和8年7月6日 | 令和8年8月3日 |    |     |     |     |    |    |    |
|                     | 点検の結果     | ○         | ○         | ○        | ○        | ○        |    |     |     |     |    |    |    |
|                     | 措置を講じた年月日 |           |           |          |          |          |    |     |     |     |    |    |    |
|                     | 措置の内容     |           |           |          |          |          |    |     |     |     |    |    |    |
| 導水管等の有効な防凍<br>措置の点検 | 点検年月日     |           |           |          |          |          |    |     |     |     |    |    |    |
|                     | 点検の結果     |           |           |          |          |          |    |     |     |     |    |    |    |
|                     | 措置を講じた年月日 |           |           |          |          |          |    |     |     |     |    |    |    |
|                     | 措置の内容     |           |           |          |          |          |    |     |     |     |    |    |    |

※ 点検日の「毎日」に土、日、祝日及び12/29～1/3は含まない。  
※ 点検の結果の「○」は異状なしを示し、「×」は異状ありを示す。

3 残余の埋立容量【規則第4条の5の2第4号リ】

|         | 測定年月日     | 総埋立容量                  | 埋立残余容量                 |
|---------|-----------|------------------------|------------------------|
| 三里最終処分場 | 令和8年8月31日 | 698,000 m <sup>3</sup> | 112,343 m <sup>3</sup> |

令和8年度 維持管理の状況に関する情報（施設名：高知市三里最終処分場）

(1) 地下水 a

|                                 |                |          |          | 4月        | 5月        | 6月       | 7月       | 8月       | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   |
|---------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 試料採水した場所                        |                |          |          | 別図参照      | 別図参照      | 別図参照     | 別図参照     | 別図参照     | 別図参照 | 別図参照 | 別図参照 | 別図参照 | 別図参照 | 別図参照 | 別図参照 |
| 試料採水した年月日                       |                |          |          | 令和8年4月20日 | 令和8年5月11日 | 令和8年6月1日 | 令和8年7月6日 | 令和8年8月3日 |      |      |      |      |      |      |      |
| 検査結果の得られた年月日                    |                |          |          | 令和8年4月20日 | 令和8年5月11日 | 令和8年6月1日 | 令和8年7月6日 | 令和8年8月3日 |      |      |      |      |      |      |      |
| 水<br>質<br>検<br>査<br>の<br>結<br>果 | 項 目            | 単位       | 法に定める基準  |           |           |          |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | 電気伝導率          | mS/cm    | —        | 0.85      | 0.74      | 0.85     | 0.53     | 0.74     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | 塩化物イオン         | mg/L     | —        | 104       | 82        | 98       | 45       | 92       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | アルキル水銀         | mg/L     | 検出されないこと | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | 総水銀            | mg/L     | 0.0005以下 | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | カドミウム          | mg/L     | 0.003以下  | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | 鉛              | mg/L     | 0.01以下   | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | 六価クロム          | mg/L     | 0.05以下   | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | ひ素             | mg/L     | 0.01以下   | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | 全シアン           | mg/L     | 検出されないこと | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | ポリ塩化ビフェニル      | mg/L     | 検出されないこと | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | トリクロロエチレン      | mg/L     | 0.01以下   | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | テトラクロロエチレン     | mg/L     | 0.01以下   | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | ジクロロメタン        | mg/L     | 0.02以下   | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | 四塩化炭素          | mg/L     | 0.002以下  | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | 1,2-ジクロロエタン    | mg/L     | 0.004以下  | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | 1,1-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.1以下    | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | 1,2-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.04以下   | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L     | 1以下      | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L     | 0.006以下  | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | 1,3-ジクロロプロペン   | mg/L     | 0.002以下  | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | チウラム           | mg/L     | 0.006以下  | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | シマジン           | mg/L     | 0.003以下  | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | チオベンカルブ        | mg/L     | 0.02以下   | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | ベンゼン           | mg/L     | 0.01以下   | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | セレン            | mg/L     | 0.01以下   | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | 1,4-ジオキサン      | mg/L     | 0.05以下   | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | クロロレチレン        | mg/L     | 0.002以下  | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  | mg/L     | 10以下     | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | ふっ素            | mg/L     | 0.8以下    | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | ほう素            | mg/L     | 1以下      | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | ダイオキシン類        | pg-TEQ/L | 1以下      | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |

令和8年度 維持管理の状況に関する情報（施設名：高知市三里最終処分場）

(2) 地下水 c

|              |                |          |          | 4月        | 5月        | 6月       | 7月       | 8月       | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   |
|--------------|----------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 試料採水した場所     |                |          |          | 別図参照      | 別図参照      | 別図参照     | 別図参照     | 別図参照     | 別図参照 | 別図参照 | 別図参照 | 別図参照 | 別図参照 | 別図参照 | 別図参照 |
| 試料採水した年月日    |                |          |          | 令和8年4月20日 | 令和8年5月11日 | 令和8年6月1日 | 令和8年7月6日 | 令和8年8月3日 |      |      |      |      |      |      |      |
| 検査結果の得られた年月日 |                |          |          | 令和8年4月20日 | 令和8年5月11日 | 令和8年6月1日 | 令和8年7月6日 | 令和8年8月3日 |      |      |      |      |      |      |      |
| 水質検査の結果      | 項目             | 単位       | 法に定める基準  |           |           |          |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
|              | 電気伝導率          | mS/cm    | —        | 0.83      | 0.81      | 0.69     | 0.67     | 0.55     |      |      |      |      |      |      |      |
|              | 塩化物イオン         | mg/L     | —        | 25        | 20        | 28       | 19       | 20       |      |      |      |      |      |      |      |
|              | アルキル水銀         | mg/L     | 検出されないこと | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|              | 総水銀            | mg/L     | 0.0005以下 | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|              | カドミウム          | mg/L     | 0.003以下  | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|              | 鉛              | mg/L     | 0.01以下   | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|              | 六価クロム          | mg/L     | 0.05以下   | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|              | ひ素             | mg/L     | 0.01以下   | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|              | 全シアン           | mg/L     | 検出されないこと | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|              | ポリ塩化ビフェニル      | mg/L     | 検出されないこと | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|              | トリクロロエチレン      | mg/L     | 0.01以下   | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|              | テトラクロロエチレン     | mg/L     | 0.01以下   | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|              | ジクロロメタン        | mg/L     | 0.02以下   | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|              | 四塩化炭素          | mg/L     | 0.002以下  | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|              | 1,2-ジクロロエタン    | mg/L     | 0.004以下  | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|              | 1,1-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.1以下    | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|              | 1,2-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.04以下   | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|              | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L     | 1以下      | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|              | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L     | 0.006以下  | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|              | 1,3-ジクロロプロペン   | mg/L     | 0.002以下  | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|              | チウラム           | mg/L     | 0.006以下  | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|              | シマジン           | mg/L     | 0.003以下  | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|              | チオベンカルブ        | mg/L     | 0.02以下   | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|              | ベンゼン           | mg/L     | 0.01以下   | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|              | セレン            | mg/L     | 0.01以下   | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|              | 1,4-ジオキサン      | mg/L     | 0.05以下   | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|              | クロロレチレン        | mg/L     | 0.002以下  | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|              | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  | mg/L     | 10以下     | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|              | ふっ素            | mg/L     | 0.8以下    | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|              | ほう素            | mg/L     | 1以下      | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |
|              | ダイオキシン類        | pg-TEQ/L | 1以下      | —         | —         | —        | —        | —        |      |      |      |      |      |      |      |

令和8年度 維持管理の状況に関する情報（施設名：高知市三里最終処分場）

(3) 放流水

|                               |          |              | 4月        | 5月        | 6月       | 7月        | 8月       | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   |
|-------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 試料採取した場所                      |          |              | 別図参照      | 別図参照      | 別図参照     | 別図参照      | 別図参照     | 別図参照 | 別図参照 | 別図参照 | 別図参照 | 別図参照 | 別図参照 | 別図参照 |
| 試料採取した年月日                     |          |              | 令和8年4月20日 | 令和8年5月11日 | 令和8年6月1日 | 令和8年7月6日  | 令和8年8月3日 |      |      |      |      |      |      |      |
| 検査結果の得られた年月日                  |          |              | 令和8年4月25日 | 令和8年5月16日 | 令和8年6月6日 | 令和8年7月11日 | 令和8年8月8日 |      |      |      |      |      |      |      |
| 水質検査の結果                       | 単位       | 法に定める基準      |           |           |          |           |          |      |      |      |      |      |      |      |
| 水素イオン濃度                       | —        | 5.8～8.6      | 7.70      | 7.70      | 7.80     | 7.80      | 8.00     |      |      |      |      |      |      |      |
| 生物化学的酸素要求量（BOD）               | mg/L     | 60以下         | 0.1       | 0.2       | 0.4      | 0.6       | 1.2      |      |      |      |      |      |      |      |
| 浮遊物質（SS）                      | mg/L     | 60以下         | <0.1      | 0.1       | 2.2      | 2.8       | 0.2      |      |      |      |      |      |      |      |
| 窒素含有量                         | mg/L     | 120（日平均60）以下 | 4.76      | 3.45      | 8.13     | 5.88      | 9.47     |      |      |      |      |      |      |      |
| 燐含有量                          | mg/L     | 16（日平均8）以下   | <0.01     | <0.01     | 0.02     | 0.03      | 0.02     |      |      |      |      |      |      |      |
| 大腸菌群数                         | 個/mL     | 日平均3,000以下   | 0         | 0         | 0        | 0         | 0        |      |      |      |      |      |      |      |
| アルキル水銀化合物                     | mg/L     | 検出されないこと     | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| 水銀及び7種水銀その他の水銀化合物             | mg/L     | 0.005以下      | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| カドミウム及びその化合物                  | mg/L     | 0.03以下       | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| 鉛及びその化合物                      | mg/L     | 0.1以下        | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| 有機リン化合物                       | mg/L     | 1以下          | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| 六価クロム化合物                      | mg/L     | 0.5以下        | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| ヒ素及びその化合物                     | mg/L     | 0.1以下        | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| シアン化合物                        | mg/L     | 1以下          | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| ポリ塩化ビフェニル                     | mg/L     | 0.003以下      | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| トリクロロエチレン                     | mg/L     | 0.1以下        | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| テトラクロロエチレン                    | mg/L     | 0.1以下        | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| ジクロロメタン                       | mg/L     | 0.2以下        | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| 四塩化炭素                         | mg/L     | 0.02以下       | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| 1,2-ジクロロエタン                   | mg/L     | 0.04以下       | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| 1,1-ジクロロエチレン                  | mg/L     | 1以下          | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| 1,1,2-ジクロロエチレン                | mg/L     | 0.4以下        | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| 1,1,1-トリクロロエタン                | mg/L     | 3以下          | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| 1,1,2-トリクロロエタン                | mg/L     | 0.06以下       | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| 1,3-ジクロロプロペン                  | mg/L     | 0.02以下       | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| チウラム                          | mg/L     | 0.06以下       | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| シマジン                          | mg/L     | 0.03以下       | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| チオベンカルブ                       | mg/L     | 0.2以下        | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| ベンゼン                          | mg/L     | 0.1以下        | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| セレン及びその化合物                    | mg/L     | 0.1以下        | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| 1,4-ジオキサン                     | mg/L     | 10以下         | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| ほう素及びその化合物                    | mg/L     | 50以下         | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| ふっ素及びその化合物                    | mg/L     | 15以下         | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L     | 200以下        | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| ノルマル抽出物質含有量（鉱油類含有量）           | mg/L     | 5以下          | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| ノルマル抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）        | mg/L     | 30以下         | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| フェノール類含有量                     | mg/L     | 5以下          | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| 銅含有量                          | mg/L     | 3以下          | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| 亜鉛含有量                         | mg/L     | 2以下          | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| 溶解性鉄含有量                       | mg/L     | 10以下         | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| 溶解性マンガン含有量                    | mg/L     | 10以下         | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| クロム含有量                        | mg/L     | 2以下          | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |
| ダイオキシン類                       | pg-TEQ/L | 10以下         | —         | —         | —        | —         | —        |      |      |      |      |      |      |      |

# 高知市三里最終処分場

