

質 疑 回 答 書

令和 8 年 9 月 16 日

入札参加者 各位

高知市長 桑名 龍吾

工 事 名 鴨部北城山線（第 2 工区）舗装工事

上記工事の質疑について、以下のとおり回答します。

番 号	図面 番号	仕様書 ページ	質 疑 事 項	回 答
1	9/15		見積参考資料 明細表第6号 路側工 施工P第27号について積算条件でのブロックの規格、(各種(600mm以下、50kg未満)、各種(600mm以下、50kg以上100kg未満))、についてご教示ください。	積算条件は「ブロック各種(600mm以下、50kg未満)」、ブロックの規格は「歩車道境界ブロックB(両面R) 水抜付」です。
2	9/15	P. 13	路側工(明細表第6号)の施工P第26号、施工P第27号、施工P第28号に使用する歩車道境界ブロックについて、設計図面および数量総括表で規格寸法を確認できません。積算上の正しい規格寸法をご教示ください。	施工P第26号は「歩車道境界ブロックB(両面R) 180/230×250×600mm」、施工P第27号は「歩車道境界ブロックB(両面R) 水抜付」、施工P第28号は「歩車道境界ブロック 乗入B 200×205×70/100×600mm」です。