

質 疑 回 答 書

令和 8 年 9 月 25 日

入札参加者各位

高知市長 桑名 龍吾

工事名 愛善保育園北園舎外廊下庇設置工事

上の工事への質疑について、下のとおり回答致します。

番号	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1	A-03 内訳21	D P 耐候性塗料とありますが、何級でしょうか。ご教示願います。	図面番号A-01 II 建築工事仕様 2. 適用基準等にある公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（令和 7 年版）の表18. 7. 3のとおりです。
2	A-08 内訳13	雨除けのカラーガルバリウム鋼板張りですが、平板でしょうか。または角波でしょうか。ご教示願います。	平板としてください。