# 2026年度 4月～9月 自動水質監視装置による水質検査結果集計表

残留塩素　　【水道法施行規則：0.1mg/L以上，水質管理目標値：1mg/L以下】

| 場所名 | 浦戸<br>（桂浜公園） | 一ツ橋町<br>（落合公園） | 介良丙<br>（西部児童遊園） | 一宮西町<br>（せんだん公園） | 宇津野<br>（城見ヶ丘1号公園） | 種崎<br>（津波避難センター） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高値(mg/L) | 0.30 | 0.49 | 0.43 | 0.47 | 0.42 | 0.36 |
| 最低値(mg/L) | 0.14 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.21 |
| 平均値(mg/L) | 0.24 | 0.43 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.31 |
| 0.5mg/L以上(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1mg/L未満(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

濁度　　【基準値：2度以下，水質管理目標値：1度以下】

| 場所名 | 浦戸<br>（桂浜公園） | 一ツ橋町<br>（落合公園） | 介良丙<br>（西部児童遊園） | 一宮西町<br>（せんだん公園） | 宇津野<br>（城見ヶ丘1号公園） | 種崎<br>（津波避難センター） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高値(度) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| 最低値(度) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均値(度) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

色度　　【基準値：5度以下】

| 場所名 | 浦戸<br>（桂浜公園） | 一ツ橋町<br>（落合公園） | 介良丙<br>（西部児童遊園） | 一宮西町<br>（せんだん公園） | 宇津野<br>（城見ヶ丘1号公園） | 種崎<br>（津波避難センター） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高値(度) | 0.40 | 0.50 | 0.31 | 0.33 | 0.41 | 0.30 |
| 最低値(度) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| 平均値(度) | 0.18 | 0.22 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.17 |

水圧

| 場所名 | 浦戸<br>（桂浜公園） | 一ツ橋町<br>（落合公園） | 介良丙<br>（西部児童遊園） | 一宮西町<br>（せんだん公園） | 宇津野<br>（城見ヶ丘1号公園） | 種崎<br>（津波避難センター） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高値(Mpa) | 0.49 | 0.44 | 0.50 | 0.42 | 0.61 | 0.45 |
| 最低値(Mpa) | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.27 | 0.40 | 0.36 |
| 平均値(Mpa) | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.34 | 0.51 | 0.41 |

備考

高知市内６か所の自動水質監視装置で、水道水の残留塩素濃度、濁度、色度の３項目について常時監視による水質検査を行いました。
2026（令和８）年４～９月の検査の結果、全地点において３項目すべて水道法に適合していました。