質　疑　回　答　書

令和　８年　11月　４日

入札参加者各位

高知市長　　桑名　龍吾

工事名　　介良中学校駐輪場設置工事

上の工事について、下のとおり回答いたします。

番号	図面番号	質　疑　事　項	回　答
1	A-10	数量明細P13 外構 ｽﾁｰﾙ両開き門扉W4000×H2000はﾒｰｶｰに確認したところ柱φ89.1上吊でﾌﾞﾚｰｽが入るとの事で図面と異なりますがかまわないでしょうか。	ｽﾁｰﾙ両開き門扉は、ﾒｰｶｰ仕様によります。ﾌﾞﾚｰｽ位置の指定はありません。