

## 質疑回答書

各社担当者 様

高知市長 岡崎 誠也

令和元年11月5日付31財策第396号で公告した高知市南部及び東部健康福祉センター空調機設備更新・保守等業務に係る公募型プロポーザルの質疑について次のとおり回答します。

番号	質疑事項	回答																																																												
1	仕様書 別紙3 1 電気使用量の表における「昼間」および「夜間」の時間帯は具体的には何時から何時を指しているかご教示願います。また、「ピーク」はどのような定義の値でしょうか。	<p>「昼間」及び「夜間」の時間帯、並びに「ピーク」の定義については以下のとおりです。</p> <p>○「昼間」の時間帯 毎日8時から22時までの時間。ただし、ピーク時間<sup>※1</sup>及び休日に定める日<sup>※2</sup>の該当する時間を除く。</p> <p>○「夜間」の時間帯 ピーク時間<sup>※1</sup>及び昼間以外の時間。</p> <p>○ピーク 毎日13時から16時までの電気使用量。ただし、休日に定める日<sup>※2</sup>の該当する時間を除く。</p> <p>※1 毎日13時から16時まで</p> <p>※2 日曜日、「国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日及び12月31日</p>																																																												
2	その他 南部健康福祉センター2階ホール及び東部健康福祉センター3階ホールの平成30年度の使用日数をご教示願います。（年間の使用日数で、出来れば月別で）	<p>南部健康福祉センター2階ホール及び東部健康福祉センター3階ホールの平成30年度の使用日数は以下のとおりです。</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>4月</td> <td>5月</td> <td>6月</td> </tr> <tr> <td>南部</td> <td>28</td> <td>27</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>東部</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7月</td> <td>8月</td> <td>9月</td> </tr> <tr> <td>南部</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>東部</td> <td>25</td> <td>27</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10月</td> <td>11月</td> <td>12月</td> </tr> <tr> <td>南部</td> <td>30</td> <td>28</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>東部</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1月</td> <td>2月</td> <td>3月</td> </tr> <tr> <td>南部</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>東部</td> <td>25</td> <td>23</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合計</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>南部</td> <td>338</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>東部</td> <td>302</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		4月	5月	6月	南部	28	27	30	東部	24	25	26		7月	8月	9月	南部	30	30	25	東部	25	27	25		10月	11月	12月	南部	30	28	26	東部	25	26	25		1月	2月	3月	南部	27	27	30	東部	25	23	26		合計			南部	338			東部	302		
	4月	5月	6月																																																											
南部	28	27	30																																																											
東部	24	25	26																																																											
	7月	8月	9月																																																											
南部	30	30	25																																																											
東部	25	27	25																																																											
	10月	11月	12月																																																											
南部	30	28	26																																																											
東部	25	26	25																																																											
	1月	2月	3月																																																											
南部	27	27	30																																																											
東部	25	23	26																																																											
	合計																																																													
南部	338																																																													
東部	302																																																													
3	仕様書 南部及び東部健康福祉センターの動力盤、受電設備及び中央監視（空調）設備の機器仕様が分かる完成図書の閲覧は可能でしょうか。	南部及び東部健康福祉センター建設時の完成図及びその後行われた改修工事の完成図を閲覧可能です。																																																												