

高知市文化プラザ長寿命化整備事業 要求水準書等 正誤表 令和2年11月13日

対象箇所	令和2年10月9日公表内容（誤）	令和2年11月13日訂正内容（正）
要求水準書 p.13 第2 2 (2) 実施設計業務	(2) 実施設計業務 ・ ・ ・特定事業者は、諸室レイアウトの変更や意匠に関わる計画方針については、実施設計着手後速やかに市と協議し確認を得ること。	(2) 実施設計業務 ・ ・ ・特定事業者は、諸室レイアウトの変更が必要となった場合や意匠に関わる計画方針については、実施設計着手後速やかに市と協議し確認を得ること。
要求水準書 添付資料6 整備水準 p.7 表ア 各諸室の改修内容 「数量」列, 「3階」「共用」「ギャラリー・市民サロン」行	3階軒天 218.5 m ² 5階軒天 478.8 m ²	3階 軒天 218.5 m ² 5階 軒天 478.8 m ²
要求水準書 添付資料6 整備水準 p.12 表ア 各諸室の改修内容 「改修仕様」列, 「2階」「文化プラザ」「小ホール」「舞台照明全撤去・更新」「フラッドライト関係」行	利用状況を踏まえ、照度、演出効果を充分検証の上、ボーダーライト・天井反射板・ Horizont ライトの LED 化すること（ハロゲンの演出同等に対応できる機材が望ましい）。	利用状況を踏まえ、照度、演出効果を充分検証の上、 ボーダーライト・天井反射板 トラスダウンライト・ Horizont ライトの LED 化すること（ハロゲンの演出同等に対応できる機材が望ましい）。



高知市文化プラザ長寿命化整備事業 要求水準書等 正誤表 令和2年11月13日

対象箇所	令和2年10月9日公表内容（誤）	令和2年11月13日訂正内容（正）
要求水準書 添付資料6整備水準 p.16 表ア 各諸室の改修内容 「1階」「共用」「車路」行	—	「改修内容」列：・車両検知器撤去・更新 「既設仕様」列：車両検知器／アマノ：PD1、PD2 「数量」列：3台 「改修仕様」列：現状と同様のオペレーションが円滑にできる機器を整備すること。
要求水準書 添付資料6整備水準 p.16 表ア 各諸室の改修内容 「改修内容」列 「地下1階」「共用」 「料金所」	駐車場管制装置（入口発券機，出口精算機，カーゲート，台数監視盤，料金計算機，割引認証機）撤去・更新	駐車場管制装置（入口発券機（車両検知器），出口精算機，カーゲート，台数監視盤，料金計算機，割引認証機）撤去・更新
要求水準書 添付資料6整備水準 p.17 表ア 各諸室の改修内容 「改修内容」「既設仕様」列 「地下2階」「共用」 「車路」	「改修内容」列：駐車場管制装置（台数監視盤）撤去・更新 「既設仕様」列：台数監視盤／アマノ：TF-9420	「改修内容」列：車両検知器撤去・更新 「既設仕様」列：車両検知器／アマノ：PD1、PD2
要求水準書 添付資料6整備水準 p.18	既設仕様と同等以上（ただし，現行法令に準拠したものとするこ と）	既設仕様と同等以上（ ただし，現行法令に準拠したものとするこ と ）制御盤・制御ケーブル・各種スイッチ・電子部品、巻上ロープ、





高知市文化プラザ長寿命化整備事業 要求水準書等 正誤表 令和2年11月13日

対象箇所	令和2年10月9日公表内容（誤）	令和2年11月13日訂正内容（正）
<p>表イ その他の共用部の改修内容 「改修仕様」列、 「昇降機」「制御更新」「EV6」「EV7」「EV8」「EV9」行</p>		<p>巻上機モーター、ドア装置モーターの更新)</p>
<p>要求水準書 添付資料6整備水準p.21 表イ その他の共用部の改修内容 「対象箇所」「既設仕様」「数量」列 「防火シャッター撤去・更新(挟まれ防止装置新規設置)」「2階大ホール EV 横 ホワイエ西 EV 横」行</p>	<p>「対象箇所」列：2階 大ホール EV 横 ホワイエ西 EV 横 「既設仕様」列： 防火シャッター202（甲 S 遮煙）／鈴木シャッター：LPK40 幅 2320 高さ 2390 手動 防火シャッターM201（甲 S 遮煙）／鈴木シャッター：APK40 幅 2910 高さ 2390 手動 「数量」列：2箇所</p>	<p>「対象箇所」列：2階 大ホール EV 横 ホワイエ西 EV 横 「既設仕様」列： 防火シャッター202（甲 S 遮煙）／鈴木シャッター：LPK40 幅 2320 高さ 2390 手動 防火シャッターM201（甲 S 遮煙）／鈴木シャッター：APK40 幅 2910 高さ 2390 手動 「数量」列：1箇所</p>
<p>要求水準書 添付資料6整備水準p.21 表イ その他の共用部の改修内容 「対象箇所」「既設仕様」「数量」列 「防火シャッター撤</p>	<p>「対象箇所」列：3階 大ホール EV 横 「既設仕様」列： 防火シャッターM202（甲 S 遮煙）／鈴木シャッター：APK40 幅 2320 高さ 2390 手動 「数量」列：1箇所</p>	<p>「対象箇所」列：3階 大ホール EV 横 ホワイエ西階段前 「既設仕様」列： 防火シャッターM202（甲 S 遮煙）／鈴木シャッター：APK40 幅 2320 高さ 2390 手動 防火シャッターM201（甲 S 遮煙）／鈴木シャッター：APK40 幅 2910 高さ 2390 手動</p>





高知市文化プラザ長寿命化整備事業 要求水準書等 正誤表 令和2年11月13日

対象箇所	令和2年10月9日公表内容（誤）	令和2年11月13日訂正内容（正）
去・更新（挟まれ防止装置新規設置）「3階大ホールEV横」行		「数量」列：2箇所
要求水準書 添付資料6 整備水準 p.22 表イ その他の共用部の改修内容 「対象箇所」列 「防火シャッター撤去・更新（挟まれ防止装置新規設置）」行	4,5階 まんが館大階段前	4,5階 まんが館大階段前、 展示室前
要求水準書 添付資料7 整備対象箇所の図示 地下1階平面図 防火シャッターの位置（数量修正）		

高知市文化プラザ長寿命化整備事業 要求水準書等 正誤表 令和2年11月13日

対象箇所	令和2年10月9日公表内容（誤）	令和2年11月13日訂正内容（正）
<p>要求水準書 添付資料7 整備対象箇所の図示</p> <p>地下1階平面図</p> <p>防火シャッターの位置（位置修正）</p>	 <p>防火シャッター撤去・更新 (挟まれ防止装置新規設置)</p>	 <p>防火シャッター撤去・更新 (挟まれ防止装置新規設置)</p>
<p>要求水準書 添付資料7 整備対象箇所の図示</p> <p>地下2階平面図</p> <p>駐車場管制設備</p>	 <p>駐車場精算機撤去・更新</p> <p>防火シャッター撤去・更新 (挟まれ防止装置新規設置)</p> <p>駐車場管制装置更新 (台股監視盤)</p>	 <p>駐車場精算機撤去・更新</p> <p>防火シャッター撤去・更新 (挟まれ防止装置新規設置)</p> <p>車両検知器撤去・更新</p>





高知市文化プラザ長寿命化整備事業 要求水準書等 正誤表 令和2年11月13日

対象箇所	令和2年10月9日公表内容（誤）	令和2年11月13日訂正内容（正）
<p>要求水準書 添付資料7 整備対象箇所の図示</p> <p>地下1階平面図</p> <p>駐車場管制設備</p>		
<p>要求水準書 添付資料7 整備対象箇所の図示</p> <p>1階平面図</p> <p>駐車場管制設備</p>		

高知市文化プラザ長寿命化整備事業 要求水準書等 正誤表 令和2年11月13日

対象箇所	令和2年10月9日公表内容（誤）	令和2年11月13日訂正内容（正）
<p>要求水準書 添付資料7 整備対象箇所の図示</p> <p>1階平面図</p> <p>厨房床防水工事の範囲</p>		
<p>要求水準書 添付資料7 整備対象箇所の図示</p> <p>5階平面図</p> <p>軒天特定天井落下防止対策</p>		
<p>要求水準書 添付資料7 整備対象箇所の図示</p> <p>6階平面図</p> <p>軒天特定天井落下防止対策</p>		

高知市文化プラザ長寿命化整備事業 要求水準書等 正誤表 令和2年11月13日

対象箇所	令和2年10月9日公表内容（誤）	令和2年11月13日訂正内容（正）
<p>要求水準書 添付資料7 整備対象箇所の図示</p> <p>7階平面図</p> <p>軒天特定天井落下防止対策</p>	 <p>音響設備撤去・更新</p> <p>エンジン引戸</p>	 <p>音響設備撤去・更新</p> <p>軒天特定天井落下防止対策</p>
<p>要求水準書 添付資料7 整備対象箇所の図示</p> <p>7階平面図</p> <p>第2展示室・倉庫1</p>	 <p>天井撤去・更新</p> <p>特殊建具及び仕上(パネル)の撤去・更新</p> <p>床仕上げ撤去・更新</p> <p>音響設備撤去・更新</p> <p>ライトコート</p> <p>天井撤去・更新</p> <p>特殊建具及び仕上の撤去・更新</p>	 <p>天井撤去・更新</p> <p>特殊建具及び仕上(パネル)の撤去・更新</p> <p>床仕上げ撤去・更新</p> <p>音響設備撤去・更新</p> <p>※倉庫1は展示室の可動間仕切り更新に伴う補修等</p> <p>ライトコート</p> <p>天井撤去・更新</p> <p>特殊建具及び仕上の撤去・更新</p>

高知市文化プラザ長寿命化整備事業 要求水準書等 正誤表 令和2年11月13日

対象箇所	令和2年10月9日公表内容（誤）	令和2年11月13日訂正内容（正）
<p>要求水準書 添付資料7 整備対象箇所の図示</p> <p>9階平面図</p> <p>屋上防水</p>		
<p>要求水準書 添付資料7 整備対象箇所の図示</p> <p>9階平面図</p> <p>畳・仕切りの撤去・更新</p>		