










いつの間にか消防法違反になっていませんか！？

消防用設備等は、建物の使用用途及び面積などにより必要な設備が変わります。また、その設置は棟単位となる場合があります。

物品販売店舗、飲食店及び福祉施設などの不特定多数の者が利用する用途があると最新の消防法が適用されるため、新築時のほか既存の建物に入居した場合など、入居した棟に新たな消防用設備等の設置が必要になる場合があります。

所有、管理又は占有している建物が、以下の行為により消防法違反になる可能性がありますのでご注意ください。

要素	具体的な行為												
面積の増加	 <p>床又は階の増築</p>	 <p>棟の接続</p>	 <p>増築</p>										
開口部に対する障害	 <p>窓又は扉の前に物品存置</p>	 <p>窓又は扉を網入りガラスに変更</p>	 <p>開口部の屋外側の空地の未確保</p>										
耐火・準耐火構造からその他構造（木造）化	 <p>木材などで屋根又は床などを増改築</p>	 <p>その他構造（木造）棟との接続</p>											
特定一階段	<table border="1" data-bbox="171 1491 385 1750"> <tr><td>事務所</td><td>4階</td></tr> <tr><td>飲食店</td><td>3階</td></tr> <tr><td>事務所</td><td>2階</td></tr> <tr><td>事務所</td><td>1階</td></tr> <tr><td>飲食店</td><td>B 1階</td></tr> </table>	事務所	4階	飲食店	3階	事務所	2階	事務所	1階	飲食店	B 1階	<p>屋内階段が1つしかない建物で、地下又は3階以上の階に物品販売店舗、飲食店又は福祉施設などの不特定多数の者が利用する用途が入居</p>	
事務所	4階												
飲食店	3階												
事務所	2階												
事務所	1階												
飲食店	B 1階												

新たに事業を開始する、テナントの入替え、建物の増改築、店内のレイアウトの変更などの予定がある場合、事前に最寄の消防署又は消防局予防課までご相談ください。

【連絡先】

消防局予防課	088-871-7504
中央消防署	088-856-9902
北消防署	088-802-6031
東消防署	088-866-3119
南消防署	088-821-9560