

過去3か年度に電力を購入するに至ったトラブルの状況

年 月 日	時 間	事 由
令和元年 10月24日	9時40分頃	1号炉及び2号炉がごみブリッジによる燃焼悪化によりボイラー出力低下。その際約31kWh購入。
令和2年 8月7日	14時41分～ 17時00分頃	発電機電圧異常高によりタービンが停止した。 復旧までの間に約5,521kWh購入。
令和2年 9月12日	11時11分～ 13時53分頃	タービン排気圧力異常高によりタービンが停止した。 復旧までの間に約6,197kWh購入。
令和2年 10月16日～ 10月29日	10月16日 21時00分～ 10月29日 11時35分頃	ごみの残量が少なくなったため、1号炉を停止し2号炉のみの運転を行った。その間約260kWh購入。
令和2年 11月14日	8時00分	工場の自立運転のため系統から切り離しを行った際に約5kWh購入。
令和2年 11月15日	11時00分	工場の自立運転終了のため系統に接続した際に約24kWh購入。

上記トラブルは、仕様書別紙に記載している過去3か年度に相対したものと
なっております。過去3か年度の6月、7月、12月及び1月については、計画的な
休炉整備作業に伴う電力の購入となりますので、記載しておりません。