

公表対象物一覧表

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	公表対象違反内容			公表日	管轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
おびや町小路 東棟	高知市帯屋町一丁目 9番19号	自動火災報知設備未設置	消防法第17条第1項	建物全体	令和7年8月6日	中央消防署
おびや町小路 西棟	高知市帯屋町一丁目 9番18号	自動火災報知設備未設置	消防法第17条第1項	建物全体	令和7年8月27日	中央消防署
崎岡歯科医院	高知市瀬戸南町一丁目 2番3号	自動火災報知設備未設置	消防法第17条第1項	建物全体	令和7年12月4日	南消防署
くるみビル	高知市追手筋一丁目 8番8号	自動火災報知設備未設置	消防法第17条第1項	建物全体	令和8年1月21日	中央消防署