

消防用設備等点検業務対象一覧表(自動火災報知設備数量明細)

(1) 市営住宅

No.	施設名	住戸		住戸内熱感知機			住戸以外	熱感知器		煙感知器	非常警報	複合受信機					
		タイプ	戸数	差動式 スポット	定温式 スポット	GP3 受信機		差動式 スポット	定温式 スポット	煙感知器 2種・3種	発信機 P-1・P-2	P-1	P-2	P-3	GP3		
1	比島町 市住	1DK-A	24	24	24	24	EVシャフト			1							
		2DK-A	8	16	8	8	屋上			1	1						
		2DK-B	8	16	8	8	倉庫	16									
		2DK-C	8	16	8	8	玄関					1					
		3DK-A	8	24	8	8	EVホール										
		3DK-B	8	24	8	8	階段／踊り場	18									
		1DK(車)	4	8	4	4	廊下					18					
		2DK(車)	3	6	3	3											
計		71	134	71	71		34	0	2	19	1	0	0	0	0		

No.	施設名	住戸		住戸内熱感知機			住戸以外	熱感知器		煙感知器	非常警報	複合受信機				
		タイプ	戸数	差動式 スポット	定温式 スポット	GP3 受信機		差動式 スポット	定温式 スポット	煙感知器 2種・3種	発信機 P-1・P-2	P-1	P-2	P-3	GP3	
5	小高坂三ノ 丸市住 4号棟	3DK+作	24	144	48		階段室			3	12					
							階段1F						3			
計		24	144	48	0		0	0	3	12	0	3	0	0	0	

No.	施設名	住戸		住戸内熱感知機			住戸以外	熱感知器		煙感知器	非常警報	複合受信機				
		タイプ	戸数	差動式 スポット	定温式 スポット	GP3 受信機		差動式 スポット	定温式 スポット	2種・3種	発信機 P-1・P-2	P-1	P-2	P-3	GP3	
6	潮江 市住	1DK-K1	1	2	1	1	EVホール	2		10	1	1				
		1DK-K2	1	2	1	1	EVシャフト			1						
		2DK-K1	1	3	1	1	階段室			2						
		2DK-K2	2	8	2	2	倉庫	1				1				
		2DK-K3	2	8	2	2										
		2K	16	32	16	16										
		2DK	13	39	13	13										
		3DK	6	18	6	6										
計		42	112	42	42		3	0	13	1	2	0	0	0		

No.	施設名	住戸		住戸内熱感知機			住戸以外	熱感知器		煙感知器	非常警報	複合受信機				
		タイプ	戸数	差動式 スポット	定温式 スポット	GP3 受信機		差動式 スポット	定温式 スポット	2種・3種	発信機 P-1・P-2	P-1	P-2	P-3	GP3	
7	鏡川町 市住 北棟	2K	10	30	10	10	EVホール								1	
		2DK	10	40	10	10	EVシャフト			1						
		3DK	6	30	6	6										
		1DK(車)	4	8	4	4										
		2DK(車)	2	8	2	2										
計		32	116	32	32		0	0	1	0	0	0	0	1	0	

No.	施設名	住戸		住戸内熱感知機			住戸以外	熱感知器		煙感知器	非常警報	複合受信機				
		タイプ	戸数	差動式 スポット	定温式 スポット	GP3 受信機		差動式 スポット	定温式 スポット	2種・3種	発信機 P-1・P-2	P-1	P-2	P-3	GP3	
11	百石町 市住	1DK	30	30	30	30	高架水槽室	2							1	
		2DK	35	70	35	35	EV機械室			1					1	
		3DK	50	150	50	50	EVホール			12						
		1DK(車)	1	2	1	1	玄関					1				
		2DK(車)	4	12	4	4	階段室									
								パイプシャフト	10							10
計		120	264	120	120		12	0	13	27	1	0	12	0		

No.	施設名	住戸		住戸内熱感知機			住戸以外	熱感知器		煙感知器 煙感知器 2種・3種	非常警報 発信機 P-1・P-2	複合受信機			
		タイプ	戸数	差動式 スポット	定温式 スポット	GP3 受信機		差動式 スポット	定温式 スポット			P-1	P-2	P-3	GP3
12	北竹島町 市住 1号棟 (11階のみ)	2DK	4				玄関 廊下(1~10F) 廊下11F			5	20	1			
		3DK	4												
		4DK	1												
		計	9	34	52	0		0	0			5	20	1	0

No.	施設名	住戸		住戸内熱感知機			住戸以外	熱感知器		煙感知器 煙感知器 2種・3種	非常警報 発信機 P-1・P-2	複合受信機			
		タイプ	戸数	差動式 スポット	定温式 スポット	GP3 受信機		差動式 スポット	定温式 スポット			P-1	P-2	P-3	GP3
13	北竹島町 市住 2号棟 (11階のみ)	2DK	2				玄関 廊下(1~10F) 廊下11F			5	20	1			
		3DK	5												
		4DK	1												
		計	8	32	47	0		0	0			5	20	1	0

No.	施設名	住戸		住戸内熱感知機			住戸以外	熱感知器		煙感知器 煙感知器 2種・3種	非常警報 発信機 P-1・P-2	複合受信機			
		タイプ	戸数	差動式 スポット	定温式 スポット	GP3 受信機		差動式 スポット	定温式 スポット			P-1	P-2	P-3	GP3
18	若草町 市住 1号棟	2DK(車)	3	12		3				0	0				
		3DK	9	36		9									
		計	12	48	0	12		0	0			0	0	0	0

No.	施設名	住戸		住戸内熱感知機			住戸以外	熱感知器		煙感知器 煙感知器 2種・3種	非常警報 発信機 P-1・P-2	複合受信機			
		タイプ	戸数	差動式 スポット	定温式 スポット	GP3 受信機		差動式 スポット	定温式 スポット			P-1	P-2	P-3	GP3
19	若草町 市住 2号棟	1DK	13	26		13	倉庫			0	0				
		2DK	12	36		12		1							
		3DK	15	58		15									
		1DK(車)	3	6		3									
		計	43	126	0	43		1	0			0	0	0	0

No.	施設名	住戸		住戸内熱感知機			住戸以外	熱感知器		煙感知器 煙感知器 2種・3種	非常警報 発信機 P-1・P-2	複合受信機			
		タイプ	戸数	差動式 スポット	定温式 スポット	GP3 受信機		差動式 スポット	定温式 スポット			P-1	P-2	P-3	GP3
56	潮江第二 コミ住	1DK	50	50	50	50	電気室 ポンプ室 EVシャフト 倉庫(階段下) 玄関 EVホール 階段室 廊下	1		10	7				
		2DK	20	40	14	14		1							
		3DK	13	39	19	19									
		1DK(車)	1	1	1	1									
		2DK(車)	1	2	1	1									
												7			
													7		
計	85	132	85	85	2	1	10	7	1	0	0	0			

No.	施設名	住戸		住戸内熱感知機			住戸以外	熱感知器		煙感知器 煙感知器 2種・3種	非常警報 発信機 P-1・P-2	複合受信機			
		タイプ	戸数	差動式 スポット	定温式 スポット	GP3 受信機		差動式 スポット	定温式 スポット			P-1	P-2	P-3	GP3
57	潮江第三 コミ住	1DK	14	14	14	14	EVシャフト 1Fホール 機械室 廊下			2	5				
		2DK	14	28	14	14		1							
		3DK	3	9	3	3									
		計	31	51	31	31		2	0			2	5	1	0

No.	施設名	住戸		住戸内熱感知機			住戸以外	熱感知器		煙感知器 2種・3種	非常警報 発信機 P-1・P-2	複合受信機						
		タイプ	戸数	差動式 スポット	定温式 スポット	GP3 受信機		差動式 スポット	定温式 スポット			P-1	P-2	P-3	GP3			
58	昭和町 コミ住	1DK	36	36	36	36	電気室	1									1	
		2DK	36	72	36	36	ポンプ室	1									1	
		3DK	16	54	16	16	EVシャフト	2		1							1	
		車椅子	2	4	2	2	高架タンク室	3										1
								倉庫	1									
								玄関	1					1				
								階段室 廊下			2				13			
計		90	166	90	90		9	0	3		13	1	0	0	0	4		

No.	施設名	住戸		住戸内熱感知機			住戸以外	熱感知器		煙感知器 2種・3種	非常警報 発信機 P-1・P-2	複合受信機					
		タイプ	戸数	差動式 スポット	定温式 スポット	GP3 受信機		差動式 スポット	定温式 スポット			P-1	P-2	P-3	GP3		
59	栄田町 コミ住 1号棟	1DK	20	20	20	20	EVシャフト			1							
		2DK	19	38	19	19	玄関	4					1				
		3DK	4	12	4	4	廊下							10			
		2DK(車)	1	3	1	1											
		計		44	73	44	44		4	0	1		10	1	0	0	0

No.	施設名	住戸		住戸内熱感知機			住戸以外	熱感知器		煙感知器 2種・3種	非常警報 発信機 P-1・P-2	複合受信機					
		タイプ	戸数	差動式 スポット	定温式 スポット	GP3 受信機		差動式 スポット	定温式 スポット			P-1	P-2	P-3	GP3		
60	栄田町 コミ住 2号棟	1DK	17	17	17	17	EVシャフト		1								
		2DK	5	10	5	5	玄関	3					1				
		3DK	2	6	2	2	廊下							5			
		2DK(車)	1	3	1	1											
		計		25	36	25	25		3	1	0		5	1	0	0	0

No.	施設名	住戸		住戸内熱感知機			住戸以外	熱感知器		煙感知器 2種・3種	非常警報 発信機 P-1・P-2	複合受信機				消防 通報用 電話	
		タイプ	戸数	差動式 スポット	定温式 スポット	GP3 受信機		差動式 スポット	定温式 スポット			P-1	P-2	P-3	GP3		
61	旭町2丁目 コミ住 1号棟	1DK	30	30	30	30	EVシャフト			1							
		2DK	20	40	20	20	廊下			18							
		3DK	5	15	5	5	ホール	1		12			1				1
		2DK(車)	4	8	4	4	階段 駐輪・機械室	3		2							
		計		59	93	63	59		4	0	33		0	1	0	0	0

No.	施設名	住戸		住戸内熱感知機			住戸以外	熱感知器		煙感知器 2種・3種	非常警報 発信機 P-1・P-2	複合受信機				消防 通報用 電話	
		タイプ	戸数	差動式 スポット	定温式 スポット	GP3 受信機		差動式 スポット	定温式 スポット			P-1	P-2	P-3	GP3		
62	旭町2丁目 コミ住 2号棟	1DK	21	42	84	21	EVシャフト			1							
		2DK	7	21	35	7	廊下		42								
		3DK	20	80	120	20	階段	1									1
							PS	47		2							
		計		48	143	239	48		48	89	3		0	0	0	0	0

No.	施設名	住戸		住戸内熱感知機			住戸以外	熱感知器		煙感知器 2種・3種	非常警報 発信機 P-1・P-2	複合受信機				消防 通報用 電話	
		タイプ	戸数	差動式 スポット	定温式 スポット	GP3 受信機		差動式 スポット	定温式 スポット			P-1	P-2	P-3	GP3		
63	東石立町 市住 1号棟	2K電気	28	56	28	28	EVシャフト			1							
		2Kガス	7	14	7	7	階段室	21					1				
		2DK	14	42	14	14	ポンプ室	1									
		3DK	7	28	7	7											
		計		56	140	35	56		22	0	1		0	1	0	0	0

No.	施設名	住戸		住戸内熱感知機			住戸以外	熱感知器		煙感知器 2種・3種	非常警報 発信機 P-1・P-2	複合受信機			消防 通報用 電話
		タイプ	戸数	差動式 スポット	定温式 スポット	GP3 受信機		差動式 スポット	定温式 スポット			P-1	P-2	P-3	
64	東石立町 市住 2号棟	2K電気	28	56	28	28	EVシャフト			1					
		2Kガス	7	14	7	7	階段室	21				1			
		2DK	14	42		14	ポンプ室	1							
		3DK	7	28		7									
	計		56	140	35	56		22	0	1	0	1	0	0	0

No.	施設名	住戸		住戸内熱感知機			住戸以外	熱感知器		煙感知器 2種・3種	非常警報 発信機 P-1・P-2	複合受信機			消防 通報用 電話	
		タイプ	戸数	差動式 スポット	定温式 スポット	GP3 受信機		差動式 スポット	定温式 スポット			P-1	P-2	P-3		
65	下島町 コミ住	1DK	35	70		35	EVシャフト			1						
		2DK	14	42		14	廊下									
		3DK	7	28		7	階段 PS									
								物入れ 機械室		1						
								メール室	1				1			1
	計		56	140	0	56		1	1	1	0	1	0	0	1	

(2) 集会所

No.	施設名	集会所内熱感知機		
		差動式 スポット	定温式 スポット	GP3 受信機
2	比島町	2		1
5	潮江	1	1	1
7	百石町	2		1
8	百三公民館	3		1
19	若草町	2		1
39	潮江第二コミ住	1	1	1
40	昭和町コミ住	1	1	1
61	旭町2丁目コミ住	3	4	1
	計	15	7	8