

直近の過去3か年度において本市が需給場所で電気を調達したときの契約電力、力率、最大需要電力及び使用電力量

仕様書別紙

令和6年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
契約電力 [kW]	本線	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	－
	予備線	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	－
最大需要電力[kW]		0	0	2,300	0	0	400	0	0	2,180	1,850	40	0	－
力率[%]		－	100	96	－	－	99	－	100	99	99	100	－	－
電力の量 [kWh]	ピーク				0	0	124							124
	夏季昼間				0	0	241							241
	その他季昼間	0	1	480,486				0	4	236,452	76,995	21	0	793,959
	夜間	0	0	290,026	0	0	24	0	0	145,089	53,767	0	0	488,906
	計	0	1	770,512	0	0	389	0	4	381,541	130,762	21	0	1,283,230

※令和6年度の6月、12月及び1月以外で電力の調達があったものは、1炉運転時に構内需要電力量が発電電力量を上回ったため

令和5年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
契約電力 [kW]	本線	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	－
	予備線	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	－
最大需要電力[kW]		0	0	2,470	0	0	0	0	0	2,030	2,220	0	0	－
力率[%]		－	－	96	－	－	－	－	－	99	99	0	－	－
電力の量 [kWh]	ピーク				0	0	0							0
	夏季昼間				0	0	0							0
	その他季昼間	0	0	480,486				0	0	242,743	92,672	0	0	815,901
	夜間	0	0	290,026	0	0	0	0	0	151,747	63,161	0	0	504,934
	計	0	0	770,512	0	0	0	0	0	394,490	155,833	0	0	1,320,835

令和4年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
契約電力 [kW]	本線	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	－
	予備線	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	－
最大需要電力[kW]		0	0	2,290	2,500	0	120	70	0	0	40	90	0	－
力率[%]		－	－	99	99	－	100	85	－	－	97	100	－	－
電力の量 [kWh]	ピーク				34,532	0	26							34,558
	夏季昼間				106,530	0	194							106,724
	その他季昼間	0	0	358,094				89	0	0	118	136	0	358,437
	夜間	0	0	263,925	120,349	0	57	0	0	0	0	0	0	384,331
	計	0	0	622,019	261,411	0	277	89	0	0	118	136	0	884,050

※令和4年度は年末(12月及び1月)の全休炉無し