

令和7年6月23日  
高知市教育委員会  
学校環境整備課

高知市立学校(特別教室・給食調理室)空調設備整備サウンディング型市場調査に係る  
質問及び回答について

| 質問<br>番号 | 質問内容                                    | 回答(案)   |
|----------|---|---|
| 1        | 今回整備する学校で都市ガスエリアに該当する学校はありますか。          | 令和7年6月時点で都市ガスエリア該当校は、31校です。詳細は別添資料のとおりです。   |
| 2        | 今回導入する学校の中で普通教室空調をGHP方式で採用している学校はありますか。 | 今回空調整備を検討している学校について、はりまや橋小学校を除く全ての学校へ令和元年度に普通教室空調整備事業を実施しています。(はりまや橋小学校は平成24年度建設時に普通教室へEHP方式で整備済み)<br>その際には、当時の都市ガスエリア該当校にはGHP方式で整備しています。<br>なお、一宮小学校については、現時点では都市ガスエリア該当校ですが、令和元年度には、都市ガスエリア対象外であったため、EHP方式で整備しています。 |
| 3        | 今後体育館の空調導入は検討されていますか。                   | 体育館の空調については、今後の整備予定が未定であるため、明確なお答えができませんが、児童生徒の教育活動中における熱中症対策を基本とする快適な学習環境の確保はもとより、災害発生時には、災害関連死防止等につながる避難生活環境の向上の観点からも必要であると認識しており、今後検討を進めていく予定です。   |